

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 28005

Обратка: Питерфлоу PC SN 51716

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:

КТС-Б SN 129142г

КТС-Б SN 129142х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.08.2022	27.68	26.76	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	2.00	0.000	24.0	0.0	
02.08.2022	27.55	26.66	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.95	0.000	24.0	0.0	
03.08.2022	27.39	26.47	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.95	0.000	24.0	0.0	
04.08.2022	27.58	26.67	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.97	0.000	24.0	0.0	
05.08.2022	27.81	26.85	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	2.00	0.000	24.0	0.0	
06.08.2022	28.06	27.17	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.98	0.000	24.0	0.0	
07.08.2022	28.08	27.23	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.99	0.000	24.0	0.0	
08.08.2022	28.28	27.34	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.97	0.000	24.0	0.0	
09.08.2022	27.80	26.99	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.96	0.000	24.0	0.0	
10.08.2022	28.36	27.35	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.97	0.000	24.0	0.0	
11.08.2022	27.10	26.08	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.70	0.000	24.0	0.0	
12.08.2022	26.24	25.11	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.92	0.000	24.0	0.0	
13.08.2022	26.20	25.37	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.85	0.000	24.0	0.0	
14.08.2022	25.76	24.65	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.89	0.000	24.0	0.0	
15.08.2022	26.19	25.28	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.94	0.000	24.0	0.0	
16.08.2022	26.20	25.28	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.90	0.000	24.0	0.0	
17.08.2022	25.97	24.98	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.88	0.000	24.0	0.0	
18.08.2022	25.76	24.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.84	0.000	24.0	0.0	
19.08.2022	25.59	24.64	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.87	0.000	24.0	0.0	
20.08.2022	25.82	24.85	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.96	0.000	24.0	0.0	
21.08.2022	26.44	25.59	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.93	0.000	24.0	0.0	
22.08.2022	26.91	26.02	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.95	0.000	24.0	0.0	
23.08.2022	26.96	26.02	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.96	0.000	24.0	0.0	
24.08.2022	27.55	26.63	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.97	0.000	24.0	0.0	
25.08.2022	27.88	27.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.97	0.000	24.0	0.0	
26.08.2022	28.09	27.17	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.00	0.000	24.0	0.0	
27.08.2022	27.63	26.68	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.88	0.000	24.0	0.0	
28.08.2022	27.19	26.32	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.93	0.000	24.0	0.0	
29.08.2022	27.43	26.57	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.97	0.000	24.0	0.0	
30.08.2022	27.61	26.74	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.95	0.000	24.0	0.0	
31.08.2022	27.59	26.68	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.91	0.000	24.0	0.0	
Средние:	27.12	26.19	0.93	---	---	---	---	0.00	0.02	1.93	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	190645.95	190689.96	185274.27	186219.18	0.00	1915.469	0.000	0.000	39609.0	1820.0
31.08.2022	190645.95	190689.96	185274.27	186219.18	0.00	1915.469	0.000	0.000	40353.0	1820.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651

Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу РС SN 28005

Схема измерений: Тупиловая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:

КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.08.2022	60.59	10.06	9.89	5.00	0.550	24.0	0.0	*
02.08.2022	60.70	10.87	10.69	5.00	0.595	24.0	0.0	*
03.08.2022	60.72	10.29	10.11	5.00	0.563	24.0	0.0	*
04.08.2022	60.33	9.57	9.41	5.00	0.521	24.0	0.0	*
05.08.2022	60.44	9.89	9.72	5.00	0.539	24.0	0.0	*
06.08.2022	58.21	8.69	8.55	5.00	0.455	24.0	0.0	*
07.08.2022	60.18	11.18	11.00	5.00	0.607	24.0	0.0	*
08.08.2022	58.02	9.06	8.92	5.00	0.473	24.0	0.0	*
09.08.2022	50.22	12.12	11.98	5.00	0.541	24.0	0.0	*
10.08.2022	60.80	12.12	11.91	5.00	0.665	24.0	0.0	*
11.08.2022	60.56	10.81	10.63	5.00	0.590	24.0	0.0	*
12.08.2022	60.80	11.38	11.18	5.00	0.624	24.0	0.0	*
13.08.2022	59.98	8.37	8.23	5.00	0.452	24.0	0.0	*
14.08.2022	60.27	9.40	9.24	5.00	0.511	24.0	0.0	*
15.08.2022	60.88	11.79	11.59	5.00	0.648	24.0	0.0	*
16.08.2022	60.56	10.93	10.75	5.00	0.597	24.0	0.0	*
17.08.2022	60.51	9.98	9.81	5.00	0.545	24.0	0.0	*
18.08.2022	60.73	10.15	9.98	5.00	0.556	24.0	0.0	*
19.08.2022	60.55	10.91	10.72	5.00	0.595	24.0	0.0	*
20.08.2022	60.34	9.69	9.52	5.00	0.527	24.0	0.0	*
21.08.2022	60.96	11.40	11.21	5.00	0.627	24.0	0.0	*
22.08.2022	60.65	11.17	10.98	5.00	0.611	24.0	0.0	*
23.08.2022	60.18	9.49	9.34	5.00	0.515	24.0	0.0	*
24.08.2022	60.67	11.34	11.15	5.00	0.620	24.0	0.0	*
25.08.2022	60.71	10.06	9.89	5.00	0.551	24.0	0.0	*
26.08.2022	60.65	10.49	10.32	5.00	0.574	24.0	0.0	*
27.08.2022	59.94	8.26	8.12	5.00	0.446	24.0	0.0	*
28.08.2022	60.36	8.86	8.71	5.00	0.482	24.0	0.0	*
29.08.2022	60.67	10.84	10.65	5.00	0.593	24.0	0.0	*
30.08.2022	58.79	10.65	10.48	5.00	0.564	24.0	0.0	*
31.08.2022	60.23	13.41	13.18	5.00	0.728	24.0	0.0	*
Средние:	59.97	---	---	5.00	---	---	---	
Итого:	---	323.24	317.88	---	17.462	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	29350.78	28858.59	0.00	1705.199	0.000	0.000	41429.0	0.0
31.08.2022	29674.02	29176.47	0.00	1722.661	0.000	0.000	42173.0	0.0
Итого:	323.24	317.88	0.00	17.462	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 28005

Обратка: Питерфлоу PC SN 51716

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:

КТС-Б SN 129142г

КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2022	27.12	26.21	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.96	0.000	24.0	0.0	
02.09.2022	26.48	25.73	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.81	0.000	24.0	0.0	
03.09.2022	23.92	22.95	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.62	0.000	24.0	0.0	
04.09.2022	21.15	20.05	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.57	0.000	24.0	0.0	
05.09.2022	19.77	18.31	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.57	0.000	24.0	0.0	
06.09.2022	20.41	18.61	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.67	0.000	24.0	0.0	
07.09.2022	20.24	18.55	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.64	0.000	24.0	0.0	
08.09.2022	20.50	18.86	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.64	0.000	24.0	0.0	
09.09.2022	20.39	18.76	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.62	0.000	24.0	0.0	
10.09.2022	19.93	18.21	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.59	0.000	24.0	0.0	
11.09.2022	20.14	18.52	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.65	0.000	24.0	0.0	
12.09.2022	20.67	19.14	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.69	0.000	24.0	0.0	
13.09.2022	21.27	19.97	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.72	0.000	24.0	0.0	
14.09.2022	21.70	20.44	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.73	0.000	24.0	0.0	
15.09.2022	22.42	21.48	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.74	0.000	24.0	0.0	
16.09.2022	22.81	21.87	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.74	0.000	24.0	0.0	
17.09.2022	22.92	21.90	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.71	0.000	24.0	0.0	
18.09.2022	22.80	21.77	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	1.74	0.000	24.0	0.0	
19.09.2022	22.73	21.85	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	1.75	0.000	24.0	0.0	
20.09.2022	37.19	29.14	8.05	43.14	43.85	42.87	43.71	-1.95	0.03	3.89	0.339	24.0	0.0	*
21.09.2022	37.48	29.64	7.84	77.13	78.44	76.64	78.18	-1.99	0.04	5.63	0.591	24.0	0.0	
22.09.2022	37.42	29.70	7.72	76.14	77.50	75.65	77.24	-2.08	0.03	5.65	0.574	24.0	0.0	
23.09.2022	37.59	29.80	7.79	71.84	73.17	71.37	72.91	-2.13	0.02	5.73	0.546	24.0	0.0	
24.09.2022	37.56	29.85	7.71	71.43	72.78	70.97	72.52	-2.15	0.02	5.56	0.538	24.0	0.0	
25.09.2022	37.39	29.15	8.24	71.40	72.75	70.94	72.51	-2.18	0.02	5.62	0.575	24.0	0.0	
26.09.2022	44.49	30.94	13.55	71.24	72.39	70.58	72.11	-2.15	0.01	6.04	0.946	24.0	0.0	
27.09.2022	49.14	32.46	16.68	70.71	71.73	69.90	71.43	-2.16	0.01	5.87	1.156	24.0	0.0	
28.09.2022	49.36	32.20	17.15	56.38	56.88	55.49	56.39	-1.61	0.01	4.92	0.944	23.0	1.0	*
29.09.2022	50.32	33.14	17.19	76.13	76.44	75.22	76.09	-1.15	0.01	5.85	1.282	24.0	0.0	
30.09.2022	47.94	31.77	16.16	71.66	72.20	70.88	71.91	-1.43	0.01	5.95	1.136	24.0	0.0	
01.10.2022	44.66	30.81	13.85	71.16	71.93	70.49	71.66	-1.65	0.01	5.91	0.966	24.0	0.0	
02.10.2022	38.37	28.72	9.65	70.63	71.71	70.15	71.48	-1.88	0.01	5.76	0.667	24.0	0.0	
03.10.2022	37.54	28.38	9.16	69.16	70.26	68.71	70.06	-1.94	0.01	5.77	0.620	24.0	0.0	
04.10.2022	37.97	28.85	9.12	70.58	71.72	70.11	71.50	-1.96	0.01	5.66	0.630	24.0	0.0	
05.10.2022	40.09	29.54	10.54	70.74	71.63	70.21	71.39	-1.66	0.01	5.51	0.731	24.0	0.0	
06.10.2022	42.30	30.42	11.88	70.63	71.65	70.04	71.39	-1.92	0.01	5.55	0.823	24.0	0.0	
07.10.2022	41.37	30.10	11.27	70.52	71.60	69.95	71.34	-1.97	0.01	5.59	0.779	24.0	0.0	
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	31.50	25.35	6.16	---	---	---	---	-0.92	0.01	3.58	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1250.60	1268.65	1240.19	1263.81	---	---	---	13.845	887.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	190645.95	190689.96	185274.27	186219.18	0.00	1915.469	0.000	0.000	40353.0	1820.0
07.10.2022	191896.55	191958.61	186514.47	187482.99	0.00	1929.314	0.000	0.000	41240.0	1821.0
Итого:	1250.60	1268.65	1240.19	1263.81	0.00	13.845	0.000	0.000	887.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2022	56.51	12.14	11.96	5.00	0.616	24.0	0.0	*
02.09.2022	52.96	10.94	10.80	5.00	0.518	24.0	0.0	*
03.09.2022	42.54	13.86	13.74	5.00	0.516	24.0	0.0	*
04.09.2022	36.04	20.80	20.68	5.00	0.642	24.0	0.0	*
05.09.2022	42.77	17.92	17.76	5.00	0.671	24.0	0.0	*
06.09.2022	60.53	13.36	13.14	5.00	0.729	24.0	0.0	*
07.09.2022	60.15	11.45	11.25	5.00	0.621	24.0	0.0	*
08.09.2022	60.49	12.72	12.51	5.00	0.694	24.0	0.0	*
09.09.2022	60.59	11.98	11.78	5.00	0.654	24.0	0.0	*
10.09.2022	60.57	12.04	11.84	5.00	0.658	24.0	0.0	*
11.09.2022	60.70	13.11	12.88	5.00	0.717	24.0	0.0	*
12.09.2022	60.98	14.77	14.52	5.00	0.812	24.0	0.0	*
13.09.2022	60.77	12.48	12.26	5.00	0.684	24.0	0.0	*
14.09.2022	60.68	12.84	12.62	5.00	0.703	24.0	0.0	*
15.09.2022	60.45	11.16	10.97	5.00	0.608	24.0	0.0	*
16.09.2022	60.54	12.55	12.34	5.00	0.685	24.0	0.0	*
17.09.2022	60.25	10.97	10.78	5.00	0.596	24.0	0.0	*
18.09.2022	60.64	13.18	12.95	5.00	0.720	24.0	0.0	*
19.09.2022	53.27	9.88	9.74	5.00	0.470	24.0	0.0	*
20.09.2022	60.64	12.57	12.35	5.00	0.687	24.0	0.0	*
21.09.2022	60.36	11.42	11.23	5.00	0.621	24.0	0.0	*
22.09.2022	60.42	11.32	11.13	5.00	0.617	24.0	0.0	*
23.09.2022	60.71	13.02	12.80	5.00	0.713	24.0	0.0	*
24.09.2022	60.64	11.52	11.32	5.00	0.630	24.0	0.0	*
25.09.2022	60.68	12.96	12.75	5.00	0.709	24.0	0.0	*
26.09.2022	60.02	17.06	16.77	5.00	0.922	24.0	0.0	*
27.09.2022	60.85	13.61	13.37	5.00	0.747	24.0	0.0	*
28.09.2022	61.12	15.40	15.14	5.00	0.849	24.0	0.0	*
29.09.2022	61.29	15.13	14.87	5.00	0.837	24.0	0.0	*
30.09.2022	60.76	12.06	11.86	5.00	0.661	24.0	0.0	*
01.10.2022	61.30	14.62	14.36	5.00	0.808	24.0	0.0	*
02.10.2022	61.10	13.26	13.03	5.00	0.731	24.0	0.0	*
03.10.2022	61.08	13.67	13.44	5.00	0.753	24.0	0.0	*
04.10.2022	61.26	15.49	15.22	5.00	0.856	24.0	0.0	*
05.10.2022	61.03	13.32	13.09	5.00	0.733	24.0	0.0	*
06.10.2022	61.35	17.29	17.00	5.00	0.957	24.0	0.0	*
07.10.2022	61.19	15.37	15.10	5.00	0.848	24.0	0.0	*
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	58.57	---	---	5.00	---	---	---	
Итого:	---	497.19	489.35	---	25.993	888.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	29674.02	29176.47	0.00	1722.661	0.000	0.000	42173.0	0.0
07.10.2022	30171.21	29665.82	0.00	1748.654	0.000	0.000	43061.0	0.0
Итого:	497.19	489.35	0.00	25.993	0.000	0.000	888.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 28005

Обратка: Питерфлоу PC SN 51716

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:

КТС-Б SN 129142г

КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	44.66	30.81	13.85	71.16	71.93	70.49	71.66	-1.65	0.01	5.91	0.966	24.0	0.0	
02.10.2022	38.37	28.72	9.65	70.63	71.71	70.15	71.48	-1.88	0.01	5.76	0.667	24.0	0.0	
03.10.2022	37.54	28.38	9.16	69.16	70.26	68.71	70.06	-1.94	0.01	5.77	0.620	24.0	0.0	
04.10.2022	37.97	28.85	9.12	70.58	71.72	70.11	71.50	-1.96	0.01	5.66	0.630	24.0	0.0	
05.10.2022	40.09	29.54	10.54	70.74	71.63	70.21	71.39	-1.66	0.01	5.51	0.731	24.0	0.0	
06.10.2022	42.30	30.42	11.88	70.63	71.65	70.04	71.39	-1.92	0.01	5.55	0.823	24.0	0.0	
07.10.2022	41.37	30.10	11.27	70.52	71.60	69.95	71.34	-1.97	0.01	5.59	0.779	24.0	0.0	
08.10.2022	40.72	29.80	10.92	70.45	71.56	69.90	71.31	-2.00	0.01	5.50	0.754	24.0	0.0	
09.10.2022	39.66	29.39	10.27	70.37	71.54	69.86	71.30	-2.04	0.01	5.53	0.708	24.0	0.0	
10.10.2022	38.89	29.20	9.69	70.33	71.53	69.84	71.30	-2.07	0.01	5.40	0.668	24.0	0.0	
11.10.2022	40.79	29.68	11.12	70.43	71.55	69.88	71.30	-2.01	0.01	5.61	0.767	24.0	0.0	
12.10.2022	41.30	29.27	12.03	53.12	53.96	52.70	53.78	-2.03	0.01	5.63	0.626	24.0	0.0	*
13.10.2022	39.44	29.49	9.94	70.19	71.36	69.68	71.12	-2.05	0.01	5.49	0.684	24.0	0.0	
14.10.2022	42.22	30.38	11.84	70.37	71.42	69.78	71.17	-1.96	0.01	5.82	0.817	24.0	0.0	
15.10.2022	42.42	30.39	12.03	70.42	71.49	69.82	71.24	-2.00	0.01	5.86	0.830	24.0	0.0	
16.10.2022	43.35	30.58	12.76	70.54	71.59	69.92	71.32	-1.99	0.01	5.80	0.882	24.0	0.0	
17.10.2022	42.56	30.33	12.23	70.51	71.60	69.91	71.33	-2.01	0.01	5.67	0.845	24.0	0.0	
18.10.2022	44.28	30.74	13.54	70.57	71.60	69.92	71.33	-1.99	0.01	5.93	0.937	24.0	0.0	
19.10.2022	44.54	30.83	13.71	70.59	71.59	69.93	71.32	-1.97	0.01	6.17	0.949	24.0	0.0	
20.10.2022	46.93	31.42	15.51	70.71	71.64	69.97	71.36	-1.96	0.01	6.22	1.075	24.0	0.0	
21.10.2022	49.21	32.05	17.16	70.80	71.67	69.99	71.37	-1.95	0.01	6.14	1.191	24.0	0.0	
22.10.2022	51.24	32.62	18.62	70.89	71.71	70.01	71.39	-1.95	0.00	6.24	1.293	24.0	0.0	
23.10.2022	50.72	32.42	18.30	70.85	71.68	69.99	71.37	-1.96	0.01	6.10	1.271	24.0	0.0	
24.10.2022	48.80	32.43	16.37	64.94	67.72	64.21	67.42	-4.88	0.01	5.16	1.042	24.0	0.0	
25.10.2022	50.33	34.24	16.09	85.34	85.98	84.32	85.56	-1.46	0.01	6.14	1.345	24.0	0.0	
26.10.2022	51.79	34.88	16.91	85.17	85.94	84.09	85.50	-1.66	0.01	5.98	1.410	24.0	0.0	
27.10.2022	53.22	35.44	17.79	85.13	85.92	83.99	85.45	-1.73	0.01	5.93	1.482	24.0	0.0	
28.10.2022	51.18	34.63	16.54	85.33	86.23	84.28	85.79	-1.77	0.01	5.42	1.384	24.0	0.0	
29.10.2022	51.24	34.64	16.60	84.95	85.87	83.89	85.43	-1.81	0.01	5.07	1.383	24.0	0.0	
30.10.2022	51.25	34.79	16.46	84.91	85.85	83.85	85.40	-1.83	0.01	5.01	1.370	24.0	0.0	
31.10.2022	49.35	34.15	15.20	84.80	85.82	83.82	85.40	-1.86	0.01	4.96	1.264	24.0	0.0	
Средние:	44.77	31.31	13.46	---	---	---	---	-2.00	0.01	5.69	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2265.08	2297.33	2243.24	2288.08	---	---	---	30.195	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	191403.14	191458.10	186024.80	186984.17	0.00	1924.097	0.000	0.000	41072.0	1821.0
31.10.2022	193668.23	193755.43	188268.04	189272.25	0.00	1954.293	0.000	0.000	41816.0	1821.0
Итого:	2265.08	2297.33	2243.24	2288.08	0.00	30.195	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиловая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	61.30	14.62	14.36	5.00	0.808	24.0	0.0	*
02.10.2022	61.10	13.26	13.03	5.00	0.731	24.0	0.0	*
03.10.2022	61.08	13.67	13.44	5.00	0.753	24.0	0.0	*
04.10.2022	61.26	15.49	15.22	5.00	0.856	24.0	0.0	*
05.10.2022	61.03	13.32	13.09	5.00	0.733	24.0	0.0	*
06.10.2022	61.35	17.29	17.00	5.00	0.957	24.0	0.0	*
07.10.2022	61.19	15.37	15.10	5.00	0.848	24.0	0.0	*
08.10.2022	60.56	11.60	11.41	5.00	0.634	24.0	0.0	*
09.10.2022	61.18	13.97	13.73	5.00	0.771	24.0	0.0	*
10.10.2022	61.32	15.36	15.10	5.00	0.850	24.0	0.0	*
11.10.2022	60.79	12.50	12.29	5.00	0.686	24.0	0.0	*
12.10.2022	61.22	14.92	14.66	5.00	0.824	24.0	0.0	*
13.10.2022	61.16	14.27	14.02	5.00	0.787	24.0	0.0	*
14.10.2022	60.96	13.52	13.29	5.00	0.743	24.0	0.0	*
15.10.2022	60.41	15.54	15.28	5.00	0.846	24.0	0.0	*
16.10.2022	61.00	15.57	15.31	5.00	0.857	24.0	0.0	*
17.10.2022	61.07	15.06	14.81	5.00	0.830	24.0	0.0	*
18.10.2022	61.00	13.66	13.43	5.00	0.752	24.0	0.0	*
19.10.2022	60.91	13.77	13.53	5.00	0.756	24.0	0.0	*
20.10.2022	61.20	15.84	15.57	5.00	0.875	24.0	0.0	*
21.10.2022	60.27	16.72	16.44	5.00	0.908	24.0	0.0	*
22.10.2022	59.11	14.41	14.18	5.00	0.767	24.0	0.0	*
23.10.2022	59.50	16.53	16.26	5.00	0.886	24.0	0.0	*
24.10.2022	58.70	15.32	15.07	5.00	0.809	24.0	0.0	*
25.10.2022	58.42	16.12	15.87	5.00	0.847	24.0	0.0	*
26.10.2022	57.26	15.39	15.16	5.00	0.792	24.0	0.0	*
27.10.2022	57.49	17.87	17.59	5.00	0.923	24.0	0.0	*
28.10.2022	57.38	17.10	16.84	5.00	0.882	24.0	0.0	*
29.10.2022	56.91	12.92	12.73	5.00	0.660	24.0	0.0	*
30.10.2022	57.43	15.98	15.74	5.00	0.825	24.0	0.0	*
31.10.2022	58.45	16.74	16.48	5.00	0.880	24.0	0.0	*
Средние:	60.07	---	---	5.00	---	---	---	
Итого:	---	463.70	456.00	---	25.078	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	30068.21	29564.59	0.00	1742.967	0.000	0.000	42893.0	0.0
31.10.2022	30531.91	30020.59	0.00	1768.045	0.000	0.000	43637.0	0.0
Итого:	463.70	456.00	0.00	25.078	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: Питерфлоу PC SN 28005

Обратка: Питерфлоу PC SN 51716

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема б)

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:

КТС-Б SN 129142г

КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	49.79	34.29	15.50	84.78	85.82	83.79	85.39	-1.89	0.01	4.93	1.289	24.0	0.0	
02.11.2022	48.05	33.80	14.25	84.67	85.78	83.75	85.37	-1.91	0.01	4.85	1.184	24.0	0.0	
03.11.2022	49.89	34.33	15.56	84.74	85.80	83.74	85.37	-1.92	0.01	4.93	1.293	24.0	0.0	
04.11.2022	52.76	35.46	17.30	84.82	85.81	83.71	85.34	-1.93	0.01	4.89	1.439	24.0	0.0	
05.11.2022	53.99	35.81	18.18	84.84	85.80	83.67	85.32	-1.95	0.01	4.86	1.512	24.0	0.0	
06.11.2022	53.64	35.55	18.08	84.80	85.78	83.65	85.31	-1.97	0.01	4.83	1.503	24.0	0.0	
07.11.2022	53.16	35.44	17.72	84.76	85.77	83.63	85.30	-1.97	0.01	4.81	1.473	24.0	0.0	
08.11.2022	53.46	35.45	18.00	84.77	85.77	83.63	85.30	-1.98	0.01	4.87	1.496	24.0	0.0	
09.11.2022	51.38	34.85	16.53	84.94	86.02	83.88	85.57	-1.99	0.01	4.79	1.377	24.0	0.0	
10.11.2022	49.55	34.15	15.40	84.56	85.70	83.58	85.28	-2.01	0.01	4.86	1.277	24.0	0.0	
11.11.2022	46.20	33.01	13.19	84.39	85.66	83.54	85.27	-2.04	0.01	4.81	1.093	24.0	0.0	
12.11.2022	45.46	32.76	12.70	84.35	85.65	83.53	85.27	-2.06	0.01	4.85	1.052	24.0	0.0	
13.11.2022	47.30	33.43	13.86	84.45	85.68	83.56	85.27	-2.03	0.01	4.89	1.149	24.0	0.0	
14.11.2022	54.77	35.99	18.79	84.70	85.71	83.51	85.22	-2.03	0.01	4.89	1.560	24.0	0.0	
15.11.2022	61.75	38.51	23.24	84.95	85.75	83.44	85.18	-2.06	0.00	4.80	1.930	24.0	0.0	
16.11.2022	64.58	38.94	25.64	83.72	84.54	82.11	83.97	-2.24	0.00	4.86	2.097	24.0	0.0	
17.11.2022	69.17	40.49	28.68	85.21	85.79	83.36	85.16	-2.14	0.00	4.79	2.383	24.0	0.0	
18.11.2022	70.41	40.80	29.61	85.27	85.82	83.35	85.17	-2.16	0.00	4.74	2.461	24.0	0.0	
19.11.2022	71.20	40.91	30.29	85.33	85.86	83.38	85.21	-2.18	0.00	4.88	2.518	24.0	0.0	
20.11.2022	70.64	41.00	29.65	85.27	85.83	83.35	85.18	-2.17	0.00	4.85	2.463	24.0	0.0	
21.11.2022	68.42	40.13	28.29	85.17	85.81	83.36	85.19	-2.17	0.00	4.88	2.350	24.0	0.0	
22.11.2022	64.09	38.78	25.31	84.97	85.75	83.35	85.17	-2.15	0.00	4.83	2.101	24.0	0.0	
23.11.2022	63.17	38.33	24.84	84.93	85.75	83.37	85.19	-2.17	0.00	4.91	2.062	24.0	0.0	
24.11.2022	64.08	38.66	25.42	84.95	85.75	83.34	85.17	-2.17	0.00	4.94	2.110	24.0	0.0	
25.11.2022	68.73	40.18	28.55	85.10	85.75	83.27	85.13	-2.21	0.00	4.73	2.370	24.0	0.0	
26.11.2022	68.99	39.98	29.01	85.10	85.73	83.26	85.12	-2.21	0.00	4.67	2.407	24.0	0.0	
27.11.2022	69.22	40.15	29.06	85.09	85.73	83.24	85.11	-2.23	0.00	4.66	2.412	24.0	0.0	
28.11.2022	68.36	40.04	28.32	85.03	85.71	83.22	85.09	-2.22	0.00	4.73	2.349	24.0	0.0	
29.11.2022	71.21	40.76	30.44	85.13	85.71	83.18	85.07	-2.25	0.00	4.94	2.524	24.0	0.0	
30.11.2022	67.60	39.87	27.73	84.95	85.66	83.18	85.04	-2.22	0.00	4.86	2.298	24.0	0.0	
Средние:	59.70	37.40	22.31	---	---	---	---	-2.09	0.00	4.84	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2545.77	2571.64	2502.91	2555.72	---	---	---	55.529	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	193668.23	193755.43	188268.04	189272.25	0.00	1954.293	0.000	0.000	41816.0	1821.0
30.11.2022	196214.00	196327.07	190770.95	191827.97	0.00	2009.822	0.000	0.000	42536.0	1821.0
Итого:	2545.77	2571.64	2502.91	2555.72	0.00	55.529	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (КРЦ_ПСК_Пермь (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	59.95	13.40	13.18	5.00	0.724	24.0	0.0	*
02.11.2022	59.85	14.64	14.40	5.00	0.789	24.0	0.0	*
03.11.2022	59.88	17.90	17.61	5.00	0.966	24.0	0.0	*
04.11.2022	59.32	12.02	11.83	5.00	0.642	24.0	0.0	*
05.11.2022	59.78	12.53	12.32	5.00	0.675	24.0	0.0	*
06.11.2022	59.73	13.01	12.79	5.00	0.700	24.0	0.0	*
07.11.2022	59.77	16.53	16.26	5.00	0.890	24.0	0.0	*
08.11.2022	59.87	15.10	14.85	5.00	0.814	24.0	0.0	*
09.11.2022	59.99	15.01	14.76	5.00	0.811	24.0	0.0	*
10.11.2022	59.68	16.80	16.52	5.00	0.903	24.0	0.0	*
11.11.2022	59.83	15.45	15.19	5.00	0.833	24.0	0.0	*
12.11.2022	59.81	13.55	13.32	5.00	0.730	24.0	0.0	*
13.11.2022	59.93	14.81	14.56	5.00	0.800	24.0	0.0	*
14.11.2022	59.58	12.86	12.65	5.00	0.690	24.0	0.0	*
15.11.2022	59.77	16.29	16.02	5.00	0.877	24.0	0.0	*
16.11.2022	59.76	15.56	15.30	5.00	0.838	24.0	0.0	*
17.11.2022	59.34	14.49	14.25	5.00	0.774	24.0	0.0	*
18.11.2022	59.65	18.20	17.90	5.00	0.978	24.0	0.0	*
19.11.2022	60.25	16.63	16.35	5.00	0.903	24.0	0.0	*
20.11.2022	59.78	14.90	14.65	5.00	0.802	24.0	0.0	*
21.11.2022	59.79	19.96	19.63	5.00	1.075	24.0	0.0	*
22.11.2022	59.70	15.86	15.60	5.00	0.853	24.0	0.0	*
23.11.2022	59.28	14.71	14.47	5.00	0.785	24.0	0.0	*
24.11.2022	59.75	20.56	20.22	5.00	1.107	24.0	0.0	*
25.11.2022	59.14	15.01	14.77	5.00	0.799	24.0	0.0	*
26.11.2022	59.51	14.02	13.79	5.00	0.752	24.0	0.0	*
27.11.2022	59.88	16.67	16.39	5.00	0.899	24.0	0.0	*
28.11.2022	59.62	21.75	21.39	5.00	1.168	24.0	0.0	*
29.11.2022	58.49	15.28	15.04	5.00	0.804	24.0	0.0	*
30.11.2022	58.85	17.02	16.75	5.00	0.902	24.0	0.0	*
Средние:	59.65	---	---	5.00	---	---	---	
Итого:	---	470.49	462.77	---	25.284	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	30531.91	30020.59	0.00	1768.045	0.000	0.000	43637.0	0.0
30.11.2022	31002.40	30483.36	0.00	1793.329	0.000	0.000	44357.0	0.0
Итого:	470.49	462.77	0.00	25.284	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
