

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 51 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ЭРСВ-400Л В SN 1700234

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020

Обратка:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.08.2022	68.11	61.25	6.86	53.61	52.14	2.78	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00		
02.08.2022	66.64	61.80	4.84	26.63	25.98	2.45	0.13	0.13	0.13	24.00	0.00		
03.08.2022	71.14	65.81	5.33	65.02	63.30	2.68	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
04.08.2022	69.92	63.92	6.00	57.83	56.32	2.64	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
05.08.2022	71.05	63.44	7.61	44.90	43.75	2.59	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
06.08.2022	71.98	68.37	3.61	75.79	73.67	2.84	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
07.08.2022	74.57	70.38	4.19	75.73	73.57	2.89	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
08.08.2022	73.32	68.95	4.37	77.94	75.74	2.87	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
09.08.2022	73.06	67.94	5.12	62.14	60.44	2.77	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
10.08.2022	69.28	62.99	6.29	43.09	41.98	2.60	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
11.08.2022	67.12	60.78	6.34	46.61	45.43	2.57	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
12.08.2022	67.09	60.37	6.72	38.19	37.26	2.47	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
13.08.2022	67.08	58.00	9.08	33.31	32.53	2.35	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
14.08.2022	66.81	57.96	8.85	33.45	32.73	2.18	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
15.08.2022	68.36	63.05	5.31	64.65	63.08	2.46	0.35	0.35	0.35	23.95	0.05	*	2
16.08.2022	68.39	63.92	4.47	72.50	70.65	2.59	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
17.08.2022	68.42	64.00	4.42	78.08	76.12	2.54	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
18.08.2022	68.36	64.93	3.43	49.29	48.11	2.44	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
19.08.2022	26.72	26.80	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.08.2022	25.02	25.01	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.08.2022	24.43	24.49	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.08.2022	23.78	23.84	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.08.2022	23.23	23.28	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.08.2022	22.91	22.99	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.08.2022	22.89	23.00	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.08.2022	22.76	22.88	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.08.2022	22.35	22.46	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.08.2022	21.67	21.68	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.08.2022	22.11	22.20	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.08.2022	22.27	22.07	0.20	0.00	0.02	-136.84	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.08.2022	22.26	22.20	0.06	0.01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	50.10	46.80	3.30	---	---	3.54	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	998.77	972.81	---	5.46	5.46	5.46	743.95	0.05		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	246550.03	220331.67	8590.36	8590.36	8590.36	99254.58	3460.59
31.08.2022	247548.80	221304.48	8595.82	8595.82	8595.82	99998.53	3460.64
Итого:	998.77	972.81	5.46	5.46	5.46	743.95	0.05

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 51 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ЭРСВ-400Л В SN 1700234

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020

Обратка:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2022	21.45	21.83	-0.38	0.02	0.03	-41.51	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.09.2022	20.80	21.28	-0.48	0.01	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.09.2022	20.30	19.52	0.78	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.09.2022	18.81	18.16	0.65	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.09.2022	63.93	54.79	9.14	31.72	32.23	-1.60	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
06.09.2022	70.90	62.46	8.44	61.77	61.80	-0.05	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
07.09.2022	69.43	61.57	7.86	58.86	58.65	0.36	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
08.09.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
09.09.2022	68.29	61.68	6.61	28.71	28.27	1.54	0.19	0.19	0.19	23.88	0.12	*	2
10.09.2022	22.32	20.63	1.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.09.2022	47.18	35.77	11.41	2.79	2.54	9.42	0.03	0.03	0.03	23.90	0.10	*	2
12.09.2022	66.60	56.83	9.77	47.81	44.62	6.90	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
13.09.2022	67.71	58.05	9.66	50.05	49.65	0.79	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
14.09.2022	67.42	58.22	9.20	48.55	48.17	0.78	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
15.09.2022	67.64	57.95	9.69	48.93	48.74	0.38	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
16.09.2022	67.48	58.34	9.14	48.27	48.10	0.36	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
17.09.2022	66.96	57.50	9.46	47.24	46.96	0.61	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
18.09.2022	67.25	56.63	10.62	47.05	46.56	1.04	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
19.09.2022	66.53	57.56	8.97	55.12	54.66	0.84	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
20.09.2022	68.89	50.08	18.81	82.47	81.33	1.39	1.55	1.55	1.55	24.00	0.00		
21.09.2022	67.43	40.85	26.58	82.60	81.52	1.31	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00		
22.09.2022	66.22	39.94	26.28	79.27	78.18	1.38	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00		
23.09.2022	65.92	40.11	25.81	76.37	75.35	1.35	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00		
24.09.2022	69.03	42.13	26.90	79.29	78.17	1.42	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00		
25.09.2022	68.55	40.86	27.69	77.19	76.32	1.13	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00		
26.09.2022	66.28	38.04	28.24	69.53	68.75	1.12	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00		
27.09.2022	69.56	39.08	30.48	73.33	72.36	1.33	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00		
28.09.2022	68.78	37.66	31.12	70.25	69.44	1.16	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00		
29.09.2022	69.02	36.48	32.54	66.02	65.25	1.17	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
30.09.2022	68.90	37.19	31.71	68.64	67.86	1.14	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
01.10.2022	68.95	37.83	31.12	70.58	69.76	1.17	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00		
02.10.2022	69.05	38.73	30.32	75.14	74.23	1.21	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00		
03.10.2022	69.09	39.96	29.13	77.89	76.90	1.28	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
04.10.2022	69.24	40.44	28.80	79.40	78.34	1.35	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00		
05.10.2022	69.15	39.60	29.55	77.10	76.08	1.33	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00		
06.10.2022	68.90	39.32	29.58	75.32	74.26	1.41	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
07.10.2022	69.18	39.92	29.26	78.14	77.21	1.20	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00		
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Средние:	60.92	43.25	17.67	---	---	16.74	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1935.38	1912.28	---	43.93	43.93	43.93	863.78	0.22		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	247548.80	221304.48	8595.82	8595.82	8595.82	99998.53	3460.64
07.10.2022	249545.29	223277.17	8640.18	8640.18	8640.18	100886.31	3460.86
Итого:	1996.49	1972.69	44.36	44.36	44.36	887.78	0.22

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 51 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1700234

Обратка:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020

ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	68.95	37.83	31.12	70.58	69.76	1.17	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
02.10.2022	69.05	38.73	30.32	75.14	74.23	1.21	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00	
03.10.2022	69.09	39.96	29.13	77.89	76.90	1.28	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00	
04.10.2022	69.24	40.44	28.80	79.40	78.34	1.35	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
05.10.2022	69.15	39.60	29.55	77.10	76.08	1.33	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00	
06.10.2022	68.90	39.32	29.58	75.32	74.26	1.41	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
07.10.2022	69.18	39.92	29.26	78.14	77.21	1.20	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
08.10.2022	69.09	39.63	29.46	76.56	75.74	1.08	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
09.10.2022	69.00	38.94	30.06	76.84	76.06	1.02	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
10.10.2022	69.03	39.48	29.55	77.17	76.26	1.19	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00	
11.10.2022	69.06	38.41	30.65	72.42	71.63	1.10	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
12.10.2022	69.25	39.72	29.53	78.80	77.83	1.23	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
13.10.2022	69.38	40.57	28.81	81.58	80.53	1.29	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
14.10.2022	69.29	40.77	28.52	82.42	81.47	1.16	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
15.10.2022	69.32	40.69	28.63	81.95	81.12	1.01	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
16.10.2022	69.46	39.71	29.75	79.55	78.78	0.98	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
17.10.2022	69.35	39.67	29.68	78.86	78.22	0.81	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
18.10.2022	69.23	39.37	29.86	76.87	76.13	0.97	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
19.10.2022	70.17	39.23	30.94	79.35	78.42	1.18	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
20.10.2022	69.35	38.37	30.98	74.92	74.14	1.04	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
21.10.2022	69.36	37.11	32.25	71.14	70.57	0.82	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
22.10.2022	71.43	36.95	34.48	69.77	69.20	0.81	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
23.10.2022	72.97	37.86	35.11	72.43	71.67	1.06	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00	
24.10.2022	71.89	38.53	33.36	74.31	73.44	1.18	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00	
25.10.2022	71.40	36.77	34.63	69.30	68.65	0.93	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
26.10.2022	73.62	38.47	35.15	72.45	71.58	1.20	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
27.10.2022	71.43	37.26	34.17	71.46	70.73	1.03	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
28.10.2022	69.99	36.09	33.90	69.89	69.19	1.00	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
29.10.2022	68.97	35.74	33.23	68.95	68.29	0.96	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
30.10.2022	69.57	35.36	34.21	69.29	68.59	1.02	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
31.10.2022	69.48	36.20	33.28	71.37	70.66	1.01	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
Средние:	69.83	38.60	31.22	---	---	1.10	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2331.17	2305.66	---	72.63	72.63	72.63	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	249011.73	222750.40	8624.34	8624.34	8624.34	100718.31	3460.86
31.10.2022	251342.90	225056.05	8696.97	8696.97	8696.97	101462.31	3460.86
Итого:	2331.17	2305.66	72.63	72.63	72.63	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 51 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1700234

Обратка:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020

ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	68.99	35.94	33.05	71.12	70.38	1.04	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
02.11.2022	68.86	37.22	31.64	74.16	73.47	0.93	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
03.11.2022	68.88	36.79	32.09	72.56	71.85	0.98	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
04.11.2022	71.16	37.67	33.49	72.00	71.29	0.98	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
05.11.2022	71.77	37.63	34.14	71.06	70.41	0.91	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
06.11.2022	71.61	36.73	34.88	70.45	69.83	0.89	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
07.11.2022	70.71	36.89	33.82	69.56	68.49	1.55	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
08.11.2022	70.10	35.76	34.34	68.68	68.19	0.71	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
09.11.2022	71.31	36.05	35.26	69.39	68.96	0.62	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
10.11.2022	69.55	36.13	33.42	70.52	69.89	0.90	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
11.11.2022	69.81	37.40	32.41	75.17	74.63	0.73	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
12.11.2022	69.91	37.98	31.93	76.65	76.31	0.44	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
13.11.2022	69.80	36.67	33.13	73.23	72.79	0.59	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
14.11.2022	75.07	37.61	37.46	69.86	69.24	0.88	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
15.11.2022	84.62	40.59	44.03	71.72	71.10	0.86	3.16	3.16	3.16	24.00	0.00	
16.11.2022	89.57	41.73	47.84	70.86	70.33	0.75	3.39	3.39	3.39	24.00	0.00	
17.11.2022	97.06	43.73	53.33	71.70	71.02	0.95	3.83	3.83	3.83	24.00	0.00	
18.11.2022	102.18	45.66	56.52	73.24	72.72	0.72	4.15	4.15	4.15	24.00	0.00	
19.11.2022	99.80	44.77	55.03	71.93	71.42	0.72	3.97	3.97	3.97	24.00	0.00	
20.11.2022	98.92	43.93	54.99	72.01	71.44	0.79	3.97	3.97	3.97	24.00	0.00	
21.11.2022	96.96	42.76	54.20	70.29	69.78	0.73	3.82	3.82	3.82	24.00	0.00	
22.11.2022	91.07	41.76	49.31	69.85	69.55	0.43	3.45	3.45	3.45	24.00	0.00	
23.11.2022	88.18	39.63	48.55	67.88	67.40	0.71	3.30	3.30	3.30	24.00	0.00	
24.11.2022	90.77	41.16	49.61	71.13	70.47	0.92	3.53	3.53	3.53	24.00	0.00	
25.11.2022	96.42	42.85	53.57	71.19	70.50	0.98	3.82	3.82	3.82	24.00	0.00	
26.11.2022	98.03	42.89	55.14	70.51	69.80	1.01	3.90	3.90	3.90	24.00	0.00	
27.11.2022	98.57	43.75	54.82	73.40	72.69	0.97	4.03	4.03	4.03	24.00	0.00	
28.11.2022	97.11	46.88	50.23	84.74	83.79	1.13	4.27	4.27	4.27	24.00	0.00	
29.11.2022	100.76	53.05	47.71	107.87	106.42	1.36	5.16	5.16	5.16	24.00	0.00	
30.11.2022	97.92	52.80	45.12	110.41	108.87	1.41	5.00	5.00	5.00	24.00	0.00	
Средние:	83.85	40.81	43.04	---	---	0.89	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2233.11	2213.01	---	96.53	96.53	96.53	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	251342.90	225056.05	8696.97	8696.97	8696.97	101462.31	3460.86
30.11.2022	253576.01	227269.07	8793.50	8793.50	8793.50	102182.31	3460.86
Итого:	2233.11	2213.01	96.53	96.53	96.53	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации