

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 57 (МКД (УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 1108799

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783

Обратка:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.08.2022	68.02	62.16	5.86	37.77	37.87	-0.25	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00		
02.08.2022	67.49	61.35	6.14	36.33	36.44	-0.31	0.23	0.23	0.23	24.00	0.00		
03.08.2022	71.35	65.41	5.94	42.65	42.67	-0.03	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
04.08.2022	72.64	66.33	6.31	38.01	38.10	-0.22	0.24	0.24	0.24	24.00	0.00		
05.08.2022	70.03	62.51	7.52	29.21	28.40	2.84	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00		
06.08.2022	68.31	63.98	4.33	49.90	49.67	0.46	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00		
07.08.2022	69.47	64.60	4.87	49.80	49.58	0.44	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
08.08.2022	68.37	64.17	4.20	51.18	50.96	0.43	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00		
09.08.2022	67.96	62.44	5.52	41.01	40.97	0.10	0.23	0.23	0.23	24.00	0.00		
10.08.2022	67.89	59.92	7.97	27.43	27.62	-0.67	0.22	0.22	0.22	24.00	0.00		
11.08.2022	68.02	60.54	7.48	31.75	30.90	2.71	0.24	0.24	0.24	24.00	0.00		
12.08.2022	68.04	58.31	9.73	25.55	23.62	7.87	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
13.08.2022	67.62	57.35	10.27	22.37	21.33	4.77	0.23	0.23	0.23	24.00	0.00		
14.08.2022	67.46	56.96	10.50	22.48	22.49	-0.03	0.24	0.24	0.24	24.00	0.00		
15.08.2022	68.69	62.93	5.76	43.99	43.50	1.12	0.26	0.26	0.26	23.93	0.07	*	2
16.08.2022	68.92	64.01	4.91	49.95	49.24	1.44	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
17.08.2022	68.98	63.97	5.01	53.23	52.42	1.54	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
18.08.2022	68.32	63.76	4.56	55.28	54.41	1.58	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
19.08.2022	68.27	63.40	4.87	42.67	42.11	1.30	0.21	0.21	0.21	24.00	0.00		
20.08.2022	65.27	57.96	7.31	26.32	26.25	0.25	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00		
21.08.2022	67.92	61.57	6.35	30.98	30.78	0.64	0.20	0.20	0.20	24.00	0.00		
22.08.2022	68.84	62.61	6.23	33.01	32.57	1.32	0.21	0.21	0.21	24.00	0.00		
23.08.2022	63.26	57.35	5.91	19.26	19.06	1.03	0.12	0.12	0.12	24.00	0.00		
24.08.2022	32.37	27.48	4.89	0.15	0.61	-122.96	0.00	0.00	0.00	23.96	0.04	*	2
25.08.2022	28.04	25.43	2.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.08.2022	26.87	25.73	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.08.2022	24.48	23.67	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.08.2022	23.87	22.97	0.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.08.2022	24.54	24.28	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.08.2022	24.64	24.34	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.08.2022	24.24	24.02	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	57.43	52.31	5.12	---	---	-3.05	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	860.27	851.56	---	5.23	5.23	5.23	743.89	0.11		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2022	30582.62	31545.32	1009.88	1009.88	1009.88	21894.75	1933.74
31.08.2022	31442.89	32396.88	1015.11	1015.11	1015.11	22638.64	1933.85
Итого:	860.27	851.56	5.23	5.23	5.23	743.89	0.11

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 57 (МКД (УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 1108799  
Обратка:

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2022	23.04	23.59	-0.55	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.09.2022	22.37	21.96	0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.09.2022	19.57	19.04	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.09.2022	17.28	16.93	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.09.2022	25.60	23.87	1.73	0.29	0.26	9.04	0.00	0.00	0.00	23.99	0.01	*	2
06.09.2022	67.74	60.34	7.40	45.98	44.46	3.37	0.35	0.35	0.35	23.91	0.09	*	2
07.09.2022	70.14	62.50	7.64	42.08	41.33	1.79	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
08.09.2022	68.91	61.89	7.02	43.11	42.41	1.63	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
09.09.2022	70.02	63.09	6.93	42.63	41.80	1.98	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
10.09.2022	68.86	59.68	9.18	31.16	30.72	1.41	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
11.09.2022	68.70	59.12	9.58	30.39	30.02	1.23	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
12.09.2022	68.19	59.25	8.94	30.81	30.51	1.00	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
13.09.2022	69.04	60.39	8.65	32.08	31.76	1.00	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
14.09.2022	68.66	59.82	8.84	31.09	30.82	0.89	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
15.09.2022	68.89	60.51	8.38	31.54	31.29	0.80	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
16.09.2022	68.62	60.57	8.05	31.16	30.91	0.79	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
17.09.2022	68.27	60.16	8.11	30.12	29.92	0.65	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
18.09.2022	68.62	59.09	9.53	30.10	29.92	0.61	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
19.09.2022	67.91	60.62	7.29	35.19	35.01	0.50	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
20.09.2022	69.88	64.98	4.90	52.57	51.86	1.37	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
21.09.2022	68.16	62.93	5.23	51.66	50.87	1.54	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
22.09.2022	67.20	52.96	14.24	50.50	48.60	3.83	0.72	0.72	0.72	24.00	0.00		
23.09.2022	67.03	43.00	24.03	48.63	47.92	1.48	1.17	1.17	1.17	24.00	0.00		
24.09.2022	70.06	44.81	25.25	50.44	49.66	1.56	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00		
25.09.2022	69.51	43.74	25.77	49.25	48.49	1.55	1.27	1.27	1.27	24.00	0.00		
26.09.2022	67.63	41.01	26.62	44.49	43.83	1.49	1.19	1.19	1.19	24.00	0.00		
27.09.2022	70.94	42.37	28.57	46.72	46.04	1.46	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00		
28.09.2022	70.18	41.61	28.57	45.14	44.52	1.39	1.29	1.29	1.29	24.00	0.00		
29.09.2022	70.51	40.43	30.08	42.36	41.83	1.28	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00		
30.09.2022	70.33	40.63	29.70	44.22	43.67	1.25	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00		
01.10.2022	70.37	41.64	28.73	45.46	44.92	1.19	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00		
02.10.2022	70.34	42.98	27.36	48.28	47.72	1.17	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00		
03.10.2022	70.39	43.65	26.74	50.00	49.44	1.13	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00		
04.10.2022	70.49	44.43	26.06	50.94	50.37	1.12	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00		
05.10.2022	70.42	43.89	26.53	49.52	48.95	1.16	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00		
06.10.2022	70.27	43.45	26.82	48.50	47.93	1.17	1.30	1.30	1.30	24.00	0.00		
07.10.2022	70.57	44.33	26.24	50.30	49.71	1.17	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00		
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Средние:	62.83	47.98	14.85	---	---	-3.97	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1356.69	1337.45	---	24.62	24.62	24.62	887.90	0.10		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2022	31442.89	32396.88	1015.11	1015.11	1015.11	22638.64	1933.85
07.10.2022	32799.59	33734.33	1039.73	1039.73	1039.73	23526.54	1933.95
Итого:	1356.69	1337.45	24.62	24.62	24.62	887.90	0.10

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 57 (МКД (УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 1108799

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783

Обратка:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.10.2022	70.37	41.64	28.73	45.46	44.92	1.19	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
02.10.2022	70.34	42.98	27.36	48.28	47.72	1.17	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00	
03.10.2022	70.39	43.65	26.74	50.00	49.44	1.13	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
04.10.2022	70.49	44.43	26.06	50.94	50.37	1.12	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
05.10.2022	70.42	43.89	26.53	49.52	48.95	1.16	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00	
06.10.2022	70.27	43.45	26.82	48.50	47.93	1.17	1.30	1.30	1.30	24.00	0.00	
07.10.2022	70.57	44.33	26.24	50.30	49.71	1.17	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00	
08.10.2022	70.41	43.72	26.69	49.28	48.75	1.08	1.32	1.32	1.32	24.00	0.00	
09.10.2022	70.29	44.03	26.26	49.46	48.96	1.02	1.30	1.30	1.30	24.00	0.00	
10.10.2022	70.37	44.43	25.94	49.51	49.03	0.96	1.29	1.29	1.29	24.00	0.00	
11.10.2022	70.32	43.24	27.08	46.29	45.90	0.86	1.26	1.26	1.26	24.00	0.00	
12.10.2022	70.59	44.39	26.20	50.56	50.10	0.92	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
13.10.2022	70.68	44.62	26.06	49.02	48.59	0.89	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00	
14.10.2022	70.57	45.04	25.53	52.82	52.33	0.93	1.35	1.35	1.35	24.00	0.00	
15.10.2022	70.63	44.89	25.74	52.60	52.13	0.90	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
16.10.2022	70.75	43.84	26.91	51.12	50.70	0.83	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
17.10.2022	70.69	43.80	26.89	51.08	50.29	1.58	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
18.10.2022	70.72	43.56	27.16	50.36	48.94	2.85	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
19.10.2022	71.66	44.26	27.40	51.79	50.40	2.72	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
20.10.2022	70.80	42.82	27.98	48.10	47.77	0.69	1.35	1.35	1.35	24.00	0.00	
21.10.2022	71.01	41.63	29.38	45.79	45.50	0.64	1.35	1.35	1.35	24.00	0.00	
22.10.2022	73.18	41.66	31.52	45.01	44.74	0.60	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
23.10.2022	74.64	42.52	32.12	46.61	46.36	0.54	1.50	1.50	1.50	24.00	0.00	
24.10.2022	73.41	43.34	30.07	47.76	47.49	0.57	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00	
25.10.2022	73.19	41.90	31.29	44.67	44.43	0.54	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00	
26.10.2022	75.30	43.03	32.27	46.41	46.15	0.56	1.50	1.50	1.50	24.00	0.00	
27.10.2022	73.02	41.88	31.14	45.91	45.65	0.56	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
28.10.2022	71.63	41.09	30.54	44.93	44.70	0.51	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
29.10.2022	70.56	40.48	30.08	44.58	44.36	0.49	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
30.10.2022	71.22	40.91	30.31	44.87	44.67	0.45	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
31.10.2022	71.06	40.82	30.24	46.27	46.05	0.47	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00	
Средние:	71.28	43.11	28.17	---	---	0.98	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1497.77	1483.01	---	42.12	42.12	42.12	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2022	32456.60	33395.29	1030.49	1030.49	1030.49	23358.54	1933.95
31.10.2022	33954.36	34878.30	1072.61	1072.61	1072.61	24102.54	1933.95
Итого:	1497.77	1483.01	42.12	42.12	42.12	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 57 (МКД (УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 1108799  
Обратка:

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2022	70.57	40.84	29.73	45.93	45.70	0.51	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
02.11.2022	70.33	41.73	28.60	47.85	47.57	0.58	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
03.11.2022	70.45	41.23	29.22	46.65	46.39	0.56	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
04.11.2022	72.90	41.84	31.06	46.21	45.98	0.51	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00	
05.11.2022	73.45	41.90	31.55	45.58	45.36	0.49	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00	
06.11.2022	73.31	41.14	32.17	45.17	44.97	0.45	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00	
07.11.2022	72.36	40.67	31.69	44.57	44.38	0.43	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
08.11.2022	71.92	40.49	31.43	43.80	43.61	0.42	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
09.11.2022	73.09	40.52	32.57	43.83	43.67	0.35	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
10.11.2022	71.23	40.64	30.59	44.32	44.14	0.41	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
11.11.2022	71.46	41.66	29.80	47.50	47.28	0.46	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
12.11.2022	71.46	42.34	29.12	48.73	48.48	0.51	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
13.11.2022	71.38	41.76	29.62	46.44	46.21	0.49	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
14.11.2022	77.23	42.20	35.03	43.73	43.58	0.34	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
15.11.2022	87.11	45.83	41.28	44.77	44.74	0.08	1.85	1.85	1.85	24.00	0.00	
16.11.2022	92.39	46.98	45.41	44.05	44.16	-0.24	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	
17.11.2022	100.19	49.71	50.48	44.21	44.53	-0.73	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
18.11.2022	105.18	52.80	52.38	45.44	45.97	-1.16	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
19.11.2022	102.66	51.72	50.94	45.27	45.80	-1.17	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
20.11.2022	101.78	50.67	51.11	45.21	45.76	-1.22	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
21.11.2022	99.73	49.97	49.76	44.12	44.67	-1.23	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
22.11.2022	93.41	48.07	45.34	43.85	44.32	-1.08	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00	
23.11.2022	90.80	44.97	45.83	41.48	41.93	-1.06	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00	
24.11.2022	93.42	46.26	47.16	42.02	42.47	-1.05	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00	
25.11.2022	99.43	48.44	50.99	41.99	42.49	-1.17	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
26.11.2022	100.77	48.12	52.65	41.48	41.98	-1.18	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
27.11.2022	101.20	48.55	52.65	43.28	43.74	-1.06	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
28.11.2022	99.65	48.87	50.78	42.78	43.24	-1.06	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
29.11.2022	103.21	48.71	54.50	41.34	41.85	-1.24	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
30.11.2022	99.75	49.10	50.65	42.51	42.99	-1.12	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
Средние:	86.06	45.26	40.80	---	---	-0.31	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1334.10	1337.93	---	54.18	54.18	54.18	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2022	33954.36	34878.30	1072.61	1072.61	1072.61	24102.54	1933.95
30.11.2022	35288.46	36216.23	1126.80	1126.80	1126.80	24822.54	1933.95
Итого:	1334.10	1337.93	54.18	54.18	54.18	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации