

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

Подача:

ПРЭМ SN 357911

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	82.26	41.95	40.31	77.63	75.15	3.25	75.35	74.51	1.12	0.84	6.00	5.00	3.040	24.0	0.0	
02.03.2023	90.24	44.61	45.63	78.78	75.91	3.71	76.03	75.22	1.07	0.81	6.00	5.00	3.470	24.0	0.0	
03.03.2023	99.28	49.34	49.94	84.44	81.02	4.13	80.97	80.08	1.11	0.89	6.00	5.00	4.051	24.0	0.0	
04.03.2023	87.69	47.03	40.66	86.22	83.37	3.36	83.36	82.49	1.05	0.87	6.00	5.00	3.389	24.0	0.0	
05.03.2023	77.29	41.32	35.97	79.04	76.78	2.90	77.00	76.20	1.04	0.80	6.00	5.00	2.767	24.0	0.0	
06.03.2023	76.43	39.64	36.79	75.99	73.79	2.94	74.05	73.25	1.09	0.80	6.00	5.00	2.726	24.0	0.0	
07.03.2023	80.72	42.59	38.13	80.02	77.59	3.08	77.79	76.92	1.12	0.87	6.00	5.00	2.966	24.0	0.0	
08.03.2023	81.10	42.45	38.65	79.63	77.19	3.11	77.37	76.51	1.12	0.86	6.00	5.00	2.991	24.0	0.0	
09.03.2023	74.87	40.00	34.87	76.70	74.55	2.84	74.78	73.99	1.06	0.79	6.00	5.00	2.607	24.0	0.0	
10.03.2023	69.77	38.37	31.40	76.66	74.72	2.56	74.98	74.19	1.06	0.79	6.00	5.00	2.351	24.0	0.0	
11.03.2023	75.06	39.64	35.42	76.83	74.66	2.86	74.92	74.11	1.09	0.81	6.00	5.00	2.653	24.0	0.0	
12.03.2023	81.19	42.73	38.46	80.55	78.10	3.09	78.26	77.43	1.07	0.83	6.00	5.00	3.009	24.0	0.0	
13.03.2023	71.80	40.15	31.65	81.75	79.64	2.61	79.86	79.05	1.02	0.81	6.00	5.00	2.526	24.0	0.0	
14.03.2023	74.54	39.51	35.03	76.10	74.00	2.80	74.21	73.44	1.04	0.77	6.00	5.00	2.598	24.0	0.0	
15.03.2023	71.91	38.59	33.32	73.85	71.88	2.70	72.15	71.34	1.13	0.81	6.00	5.00	2.402	24.0	0.0	
16.03.2023	69.50	34.15	35.35	53.03	51.62	2.69	51.86	51.31	1.07	0.55	6.00	5.00	1.836	24.0	0.0	
17.03.2023	69.65	39.20	30.45	82.44	80.39	2.52	80.65	79.78	1.08	0.87	6.00	5.00	2.453	24.0	0.0	
18.03.2023	71.99	39.47	32.52	78.32	76.27	2.65	76.53	75.72	1.06	0.81	6.00	5.00	2.489	24.0	0.0	
19.03.2023	80.53	42.42	38.11	79.37	76.98	3.06	77.15	76.30	1.11	0.85	6.00	5.00	2.940	24.0	0.0	
20.03.2023	71.91	39.19	32.72	75.50	73.52	2.66	73.77	72.99	1.06	0.78	6.00	5.00	2.410	24.0	0.0	
21.03.2023	69.50	37.80	31.70	73.18	71.33	2.56	71.53	70.84	0.97	0.69	6.00	5.00	2.269	24.0	0.0	
22.03.2023	69.27	38.47	30.80	76.29	74.40	2.51	74.65	73.88	1.04	0.77	6.00	5.00	2.298	24.0	0.0	
23.03.2023	69.46	37.03	32.43	73.60	71.70	2.62	71.98	71.24	1.03	0.74	6.00	5.00	2.335	24.0	0.0	
24.03.2023	69.49	38.96	30.53	80.88	78.89	2.49	79.15	78.35	1.02	0.80	6.00	5.00	2.414	24.0	0.0	
25.03.2023	69.55	39.88	29.67	82.26	80.26	2.46	80.46	79.69	0.96	0.77	6.00	5.00	2.387	24.0	0.0	
26.03.2023	69.44	39.71	29.73	81.64	79.67	2.44	79.87	79.09	0.98	0.78	6.00	5.00	2.373	24.0	0.0	
27.03.2023	69.49	40.93	28.56	87.11	85.06	2.38	85.25	84.39	1.01	0.86	6.00	5.00	2.436	24.0	0.0	
28.03.2023	69.58	40.98	28.60	83.82	81.83	2.40	81.97	81.17	0.98	0.80	6.00	5.00	2.341	24.0	0.0	
29.03.2023	71.90	39.82	32.08	77.24	75.26	2.60	75.46	74.70	1.01	0.76	6.00	5.00	2.420	24.0	0.0	
30.03.2023	69.92	39.31	30.61	76.90	74.99	2.51	75.22	74.44	1.04	0.78	6.00	5.00	2.302	24.0	0.0	
31.03.2023	69.36	39.99	29.37	81.34	79.39	2.43	79.59	78.76	1.05	0.83	6.00	5.00	2.336	24.0	0.0	
Средние:	74.99	40.49	34.50	---	---	2.80	---	---	1.05	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2427.11	2359.91	---	2366.17	2341.38	---	24.79	---	---	81.585	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	82697.16	78155.13	80362.80	77361.73	3001.07	2734.991	34117.0	2492.0
31.03.2023	85124.27	80515.04	82728.97	79703.11	3025.86	2816.576	34861.0	2492.0
Итого:	2427.11	2359.91	2366.17	2341.38	24.79	81.585	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации