

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Крупской ул, д. 51А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906167

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л SN 102124

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1443090

Обратка:

ВЗЛЕТ ТПС SN 1442913

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2023	17.83	17.51	0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.09.2023	17.10	16.67	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.09.2023	17.13	16.85	0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.09.2023	17.39	17.10	0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.09.2023	16.99	16.69	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
06.09.2023	17.01	16.71	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.09.2023	17.48	17.31	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
08.09.2023	17.36	25.46	-8.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
09.09.2023	17.84	27.16	-9.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
10.09.2023	17.28	25.47	-8.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.09.2023	16.92	22.29	-5.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.09.2023	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.09.2023	59.23	55.09	4.14	8.75	8.77	-0.18	0.04	0.04	0.04	23.99	0.01	*	2
14.09.2023	63.39	60.85	2.54	42.00	42.05	-0.12	0.11	0.11	0.11	24.00	0.00		
15.09.2023	63.35	60.43	2.92	35.16	35.21	-0.14	0.11	0.11	0.11	24.00	0.00		
16.09.2023	62.06	56.88	5.18	23.47	23.53	-0.23	0.12	0.12	0.12	24.00	0.00		
17.09.2023	62.52	48.44	14.08	27.88	28.07	-0.66	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
18.09.2023	61.42	46.54	14.88	26.14	26.32	-0.69	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
19.09.2023	53.57	25.12	28.45	31.66	31.93	-0.85	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00		
20.09.2023	64.79	34.03	30.76	14.73	14.93	-1.36	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
21.09.2023	63.35	25.08	38.27	32.87	33.37	-1.51	1.26	1.26	1.26	24.00	0.00		
22.09.2023	65.14	17.39	47.75	22.63	23.05	-1.83	1.08	1.08	1.08	23.86	0.14	*	2
23.09.2023	50.63	17.37	33.26	7.18	7.26	-1.09	0.24	0.24	0.24	24.00	0.00		
24.09.2023	59.59	13.38	46.21	24.19	24.58	-1.60	1.12	1.12	1.12	24.00	0.00		
25.09.2023	61.43	14.40	47.03	22.51	22.89	-1.67	1.06	1.06	1.06	24.00	0.00		
26.09.2023	59.86	13.68	46.18	19.58	19.89	-1.60	0.90	0.90	0.90	24.00	0.00		
27.09.2023	58.80	13.12	45.68	17.36	17.63	-1.55	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00		
28.09.2023	59.18	14.09	45.09	18.43	18.72	-1.56	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
29.09.2023	62.78	15.87	46.91	24.35	24.77	-1.72	1.14	1.14	1.14	24.00	0.00		
30.09.2023	63.79	17.01	46.78	27.98	28.48	-1.76	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00		
Средние:	43.39	26.15	17.24	---	---	-0.67	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	426.87	431.44	---	12.25	12.25	12.25	719.85	0.15		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2023	303896.85	247647.77	10653.41	10653.41	10653.41	109388.64	3577.28
30.09.2023	304323.72	248079.21	10665.66	10665.66	10665.66	110108.49	3577.43
Итого:	426.87	431.44	12.25	12.25	12.25	719.85	0.15

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации