

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

Обратка: ПРЭМ SN 357911

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	81.18	51.88	29.30	127.12	124.15	2.36	123.50	122.60	0.73	0.90	6.00	5.00	3.621	24.0	0.0	
02.02.2024	84.34	52.54	31.80	123.34	120.23	2.55	119.55	118.69	0.72	0.86	6.00	5.00	3.806	24.0	0.0	
03.02.2024	87.68	52.20	35.48	115.07	111.90	2.79	111.30	110.47	0.75	0.83	6.00	5.00	3.952	24.0	0.0	
04.02.2024	89.15	54.32	34.83	123.56	120.17	2.78	119.36	118.52	0.71	0.84	6.00	5.00	4.162	24.0	0.0	
05.02.2024	87.21	51.91	35.30	112.91	109.82	2.77	109.24	108.43	0.74	0.81	6.00	5.00	3.861	24.0	0.0	
06.02.2024	83.09	52.92	30.17	129.90	126.77	2.44	126.01	125.10	0.72	0.91	6.00	5.00	3.805	24.0	0.0	
07.02.2024	81.13	51.55	29.58	125.57	122.61	2.39	121.98	121.08	0.74	0.90	6.00	5.00	3.613	24.0	0.0	
08.02.2024	87.96	55.16	32.80	128.57	125.21	2.65	124.31	123.42	0.72	0.89	6.00	5.00	4.080	24.0	0.0	
09.02.2024	95.85	58.89	36.96	125.80	122.02	3.05	120.94	120.06	0.73	0.88	6.00	5.00	4.479	24.0	0.0	
10.02.2024	106.72	62.22	44.50	126.71	122.13	3.68	120.85	119.95	0.75	0.90	6.00	5.00	5.396	24.0	0.0	
11.02.2024	106.91	63.82	43.09	133.85	129.10	3.61	127.64	126.70	0.74	0.94	6.00	5.00	5.522	24.0	0.0	
12.02.2024	106.00	64.92	41.08	136.79	132.16	3.44	130.54	129.65	0.68	0.89	6.00	5.00	5.385	24.0	0.0	
13.02.2024	104.62	65.15	39.47	142.03	137.40	3.31	135.68	134.74	0.70	0.94	6.00	5.00	5.377	24.0	0.0	
14.02.2024	113.71	68.43	45.28	133.43	128.36	3.87	126.52	125.66	0.68	0.86	6.00	5.00	5.760	24.0	0.0	
15.02.2024	118.84	68.56	50.28	126.44	121.07	4.34	119.36	118.51	0.71	0.85	6.00	5.00	6.036	24.0	0.0	
16.02.2024	119.08	70.20	48.88	133.19	127.65	4.25	125.73	124.81	0.73	0.92	6.00	5.00	6.185	24.0	0.0	
17.02.2024	115.16	69.13	46.03	136.64	131.36	3.94	129.40	128.53	0.67	0.87	6.00	5.00	5.990	24.0	0.0	
18.02.2024	104.94	64.08	40.86	136.70	132.13	3.40	130.52	129.63	0.68	0.89	6.00	5.00	5.352	24.0	0.0	
19.02.2024	94.83	58.94	35.89	131.14	127.38	2.91	126.20	125.33	0.69	0.87	6.00	5.00	4.541	24.0	0.0	
20.02.2024	94.74	57.58	37.16	125.00	121.34	2.97	120.31	119.44	0.73	0.87	6.00	5.00	4.479	24.0	0.0	
21.02.2024	97.40	59.06	38.34	126.66	122.82	3.08	121.65	120.81	0.69	0.84	6.00	5.00	4.676	24.0	0.0	
22.02.2024	100.10	61.71	38.39	134.67	130.52	3.13	129.09	128.24	0.66	0.85	6.00	5.00	4.971	24.0	0.0	
23.02.2024	100.22	62.14	38.08	134.82	130.68	3.12	129.22	128.39	0.64	0.83	6.00	5.00	4.935	24.0	0.0	
24.02.2024	99.57	62.47	37.10	137.70	133.59	3.03	132.05	131.21	0.64	0.84	6.00	5.00	4.913	24.0	0.0	
25.02.2024	93.27	59.46	33.81	138.12	134.41	2.72	133.05	132.21	0.63	0.84	6.00	5.00	4.508	24.0	0.0	
26.02.2024	87.89	55.40	32.49	130.94	127.61	2.58	126.61	125.78	0.66	0.83	6.00	5.00	4.121	24.0	0.0	
27.02.2024	86.84	55.94	30.90	134.52	131.24	2.47	130.19	129.34	0.66	0.85	6.00	5.00	4.029	24.0	0.0	
28.02.2024	84.69	52.77	31.92	123.34	120.29	2.50	119.55	118.71	0.71	0.84	6.00	5.00	3.821	24.0	0.0	
29.02.2024	82.77	52.04	30.73	122.76	119.82	2.42	119.10	118.31	0.67	0.79	6.00	5.00	3.666	24.0	0.0	
Средние:	96.41	59.15	37.26	---	---	3.05	---	---	0.70	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3757.29	3643.94	---	3609.45	3584.32	---	25.13	---	---	135.042	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	9050.35	8766.69	8677.52	8614.71	62.81	328.533	1573.0	0.0
29.02.2024	12807.64	12410.63	12286.97	12199.03	87.94	463.575	2269.0	0.0
Итого:	3757.29	3643.94	3609.45	3584.32	25.13	135.042	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации