

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пушкинская ул, д. 134 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")

Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1100916

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1815447

Обратка:

Подача, горячая вода:

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:

ВЗЛЕТ ТПС SN 2008479

ВЗЛЕТ ТПС SN 2008489

ВЗЛЕТ ТПС SN 1222990

| Дата | t1 | t2 | t3 | dt | m1 | m2 | m3 | % | W4 | W5 | W6 | Тнар | Тпр | NS |
|------------|-------|-------|------|------|---------|---------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|-----|
| | °C | °C | °C | °C | т | т | т | | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч | |
| 01.03.2024 | 57.23 | 52.16 | 0.00 | 5.07 | 111.22 | 113.42 | 0.00 | -1.96 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.03.2024 | 56.83 | 51.84 | 0.00 | 4.99 | 111.02 | 113.23 | 0.00 | -1.97 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.03.2024 | 56.04 | 51.17 | 0.00 | 4.87 | 111.39 | 113.61 | 0.00 | -1.98 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.03.2024 | 56.11 | 51.27 | 0.00 | 4.84 | 111.79 | 114.02 | 0.00 | -1.97 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.03.2024 | 57.89 | 52.66 | 0.00 | 5.23 | 112.27 | 114.45 | 0.00 | -1.93 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.03.2024 | 66.61 | 60.04 | 0.00 | 6.57 | 112.50 | 114.54 | 0.00 | -1.79 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.03.2024 | 63.71 | 57.70 | 0.00 | 6.01 | 111.75 | 113.83 | 0.00 | -1.84 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.03.2024 | 59.17 | 53.89 | 0.00 | 5.28 | 112.57 | 114.74 | 0.00 | -1.91 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.03.2024 | 60.91 | 55.27 | 0.00 | 5.64 | 112.72 | 114.85 | 0.00 | -1.87 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.03.2024 | 67.73 | 60.97 | 0.00 | 6.76 | 112.77 | 114.79 | 0.00 | -1.78 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.03.2024 | 68.32 | 61.56 | 0.00 | 6.76 | 113.16 | 115.20 | 0.00 | -1.79 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.03.2024 | 66.13 | 59.75 | 0.00 | 6.38 | 113.25 | 115.34 | 0.00 | -1.83 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.03.2024 | 62.20 | 56.47 | 0.00 | 5.73 | 113.28 | 115.43 | 0.00 | -1.88 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.03.2024 | 54.85 | 50.23 | 0.00 | 4.62 | 113.43 | 115.70 | 0.00 | -1.98 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.03.2024 | 55.04 | 50.41 | 0.00 | 4.63 | 114.18 | 116.44 | 0.00 | -1.96 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.03.2024 | 53.04 | 48.74 | 0.00 | 4.30 | 114.24 | 116.53 | 0.00 | -1.98 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.03.2024 | 52.16 | 48.03 | 0.00 | 4.13 | 114.25 | 116.56 | 0.00 | -2.00 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.03.2024 | 52.75 | 48.47 | 0.00 | 4.28 | 114.63 | 116.92 | 0.00 | -1.98 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.03.2024 | 55.32 | 50.64 | 0.00 | 4.68 | 113.79 | 116.02 | 0.00 | -1.93 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.03.2024 | 53.28 | 48.98 | 0.00 | 4.30 | 114.57 | 116.85 | 0.00 | -1.97 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.03.2024 | 52.25 | 48.18 | 0.00 | 4.07 | 115.71 | 118.02 | 0.00 | -1.98 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.03.2024 | 49.10 | 45.50 | 0.00 | 3.60 | 115.80 | 118.16 | 0.00 | -2.02 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.03.2024 | 48.90 | 45.30 | 0.00 | 3.60 | 115.82 | 118.18 | 0.00 | -2.02 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.03.2024 | 50.03 | 46.33 | 0.00 | 3.70 | 120.41 | 122.78 | 0.00 | -1.95 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.03.2024 | 48.49 | 44.87 | 0.00 | 3.62 | 113.12 | 115.42 | 0.00 | -2.01 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.03.2024 | 49.02 | 45.31 | 0.00 | 3.71 | 113.13 | 115.41 | 0.00 | -1.99 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.03.2024 | 51.23 | 47.07 | 0.00 | 4.16 | 113.15 | 115.38 | 0.00 | -1.95 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.03.2024 | 55.05 | 50.27 | 0.00 | 4.78 | 113.70 | 115.86 | 0.00 | -1.88 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.03.2024 | 55.84 | 51.01 | 0.00 | 4.83 | 113.43 | 115.58 | 0.00 | -1.88 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.03.2024 | 52.13 | 47.96 | 0.00 | 4.17 | 113.81 | 116.04 | 0.00 | -1.94 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.03.2024 | 50.97 | 47.02 | 0.00 | 3.95 | 113.85 | 116.09 | 0.00 | -1.95 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 24.00 | 0.00 | |
| Средние: | 56.08 | 51.26 | 0.00 | 4.81 | --- | --- | --- | -1.93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 3520.70 | 3589.37 | 0.00 | --- | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 744.00 | 0.00 | |

| Дата | m1 | m2 | m3 | W4 | W5 | W6 | Тнар | Тпр |
|------------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|----------|---------|
| | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 29.02.2024 | 87916.68 | 81293.07 | 1046.17 | 1235.33 | 31.19 | 1266.52 | 43991.70 | 3486.16 |
| 31.03.2024 | 91437.38 | 84882.44 | 1046.17 | 1252.52 | 31.19 | 1283.70 | 44735.70 | 3486.16 |
| Итого: | 3520.70 | 3589.37 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 744.00 | 0.00 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации