

Отчет о суточных параметрах  
(06.01.2025 0:00:00 - 05.02.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 57 (МКД (УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:  
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1108799  
Обратка:  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

| Дата       | t1     | t2    | dt    | m1      | m2      | %    | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS |
|------------|--------|-------|-------|---------|---------|------|-------|-------|-------|--------|------|----|
|            | °C     | °C    | °C    | т       | т       |      | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |
| 06.01.2025 | 87.29  | 46.26 | 41.03 | 45.51   | 44.34   | 2.61 | 1.87  | 1.87  | 1.87  | 24.00  | 0.00 |    |
| 07.01.2025 | 93.56  | 49.06 | 44.50 | 46.31   | 45.12   | 2.61 | 2.07  | 2.07  | 2.07  | 24.00  | 0.00 |    |
| 08.01.2025 | 90.59  | 47.80 | 42.79 | 46.71   | 45.49   | 2.65 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 24.00  | 0.00 |    |
| 09.01.2025 | 77.36  | 43.87 | 33.49 | 45.03   | 43.83   | 2.71 | 1.51  | 1.51  | 1.51  | 24.00  | 0.00 |    |
| 10.01.2025 | 73.13  | 39.73 | 33.40 | 41.96   | 40.83   | 2.73 | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 24.00  | 0.00 |    |
| 11.01.2025 | 74.11  | 40.12 | 33.99 | 42.10   | 40.96   | 2.75 | 1.43  | 1.43  | 1.43  | 24.00  | 0.00 |    |
| 12.01.2025 | 73.96  | 40.09 | 33.87 | 43.09   | 41.93   | 2.73 | 1.46  | 1.46  | 1.46  | 24.00  | 0.00 |    |
| 13.01.2025 | 81.65  | 43.73 | 37.92 | 43.78   | 42.59   | 2.76 | 1.66  | 1.66  | 1.66  | 24.00  | 0.00 |    |
| 14.01.2025 | 83.00  | 45.76 | 37.24 | 46.78   | 45.49   | 2.81 | 1.75  | 1.75  | 1.75  | 24.00  | 0.00 |    |
| 15.01.2025 | 81.24  | 44.82 | 36.42 | 45.79   | 44.53   | 2.80 | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 24.00  | 0.00 |    |
| 16.01.2025 | 90.37  | 48.76 | 41.61 | 47.74   | 46.42   | 2.82 | 1.99  | 1.99  | 1.99  | 24.00  | 0.00 |    |
| 17.01.2025 | 98.06  | 51.82 | 46.24 | 48.43   | 47.12   | 2.75 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 18.01.2025 | 94.37  | 50.65 | 43.72 | 48.86   | 47.53   | 2.77 | 2.14  | 2.14  | 2.14  | 24.00  | 0.00 |    |
| 19.01.2025 | 82.10  | 44.69 | 37.41 | 45.77   | 44.49   | 2.82 | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 24.00  | 0.00 |    |
| 20.01.2025 | 77.15  | 42.38 | 34.77 | 44.51   | 43.27   | 2.82 | 1.55  | 1.55  | 1.55  | 24.00  | 0.00 |    |
| 21.01.2025 | 91.37  | 45.85 | 45.52 | 42.67   | 41.49   | 2.79 | 1.95  | 1.95  | 1.95  | 24.00  | 0.00 |    |
| 22.01.2025 | 106.19 | 50.81 | 55.38 | 44.41   | 43.23   | 2.71 | 2.47  | 2.47  | 2.47  | 24.00  | 0.00 |    |
| 23.01.2025 | 108.63 | 53.92 | 54.71 | 46.45   | 45.22   | 2.68 | 2.55  | 2.55  | 2.55  | 24.00  | 0.00 |    |
| 24.01.2025 | 97.66  | 49.14 | 48.52 | 44.32   | 43.13   | 2.72 | 2.16  | 2.16  | 2.16  | 24.00  | 0.00 |    |
| 25.01.2025 | 96.61  | 47.51 | 49.10 | 44.04   | 42.85   | 2.74 | 2.17  | 2.17  | 2.17  | 24.00  | 0.00 |    |
| 26.01.2025 | 98.66  | 46.65 | 52.01 | 43.58   | 42.41   | 2.71 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 24.00  | 0.00 |    |
| 27.01.2025 | 87.47  | 44.47 | 43.00 | 42.83   | 41.66   | 2.77 | 1.84  | 1.84  | 1.84  | 24.00  | 0.00 |    |
| 28.01.2025 | 77.37  | 39.76 | 37.61 | 40.52   | 39.37   | 2.87 | 1.53  | 1.53  | 1.53  | 24.00  | 0.00 |    |
| 29.01.2025 | 77.58  | 41.29 | 36.29 | 42.16   | 40.98   | 2.86 | 1.53  | 1.53  | 1.53  | 24.00  | 0.00 |    |
| 30.01.2025 | 82.53  | 44.24 | 38.29 | 43.91   | 42.66   | 2.88 | 1.68  | 1.68  | 1.68  | 24.00  | 0.00 |    |
| 31.01.2025 | 72.76  | 40.21 | 32.55 | 40.10   | 37.20   | 7.50 | 1.31  | 1.31  | 1.31  | 24.00  | 0.00 |    |
| 01.02.2025 | 72.05  | 38.95 | 33.10 | 41.92   | 40.78   | 2.75 | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 24.00  | 0.00 |    |
| 02.02.2025 | 72.03  | 38.38 | 33.65 | 42.02   | 40.88   | 2.76 | 1.42  | 1.42  | 1.42  | 24.00  | 0.00 |    |
| 03.02.2025 | 71.94  | 38.78 | 33.16 | 41.16   | 40.03   | 2.77 | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 24.00  | 0.00 |    |
| 04.02.2025 | 81.06  | 42.48 | 38.58 | 43.58   | 42.38   | 2.81 | 1.68  | 1.68  | 1.68  | 24.00  | 0.00 |    |
| 05.02.2025 | ---    | ---   | ---   | ---     | ---     | ---  | 2.04  | 2.04  | 2.04  | 24.00  | 0.00 |    |
| Средние:   | 85.06  | 44.73 | 40.33 | ---     | ---     | 2.92 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |
| Итого:     | ---    | ---   | ---   | 1326.05 | 1288.18 | ---  | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 744.00 | 0.00 |    |

| Дата       | m1       | m2       | W4      | W5      | W6      | Тнар     | Тпр     |
|------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
|            | т        | т        | ГКал    | ГКал    | ГКал    | ч        | ч       |
| 05.01.2025 | 65542.25 | 66174.34 | 2031.80 | 2031.80 | 2031.80 | 43228.22 | 1936.28 |
| 05.02.2025 | ---      | ---      | 2087.62 | 2087.62 | 2087.62 | 43972.22 | 1936.28 |
| Итого:     |          |          | 55.82   | 55.82   | 55.82   | 744.00   | 0.00    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации