

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905596
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23А); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	82.72	45.63	37.09	67.74	69.41	-2.43	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00	
02.03.2025	81.10	42.84	38.26	68.17	68.87	-1.02	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00	
03.03.2025	82.60	44.87	37.73	69.64	70.26	-0.88	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00	
04.03.2025	85.30	46.34	38.96	71.32	71.99	-0.94	2.78	2.78	2.78	24.00	0.00	
05.03.2025	87.07	46.89	40.18	71.38	72.16	-1.09	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
06.03.2025	84.36	47.10	37.26	72.61	73.33	-0.99	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
07.03.2025	84.28	47.40	36.88	73.67	74.28	-0.82	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
08.03.2025	87.62	48.77	38.85	74.92	75.70	-1.04	2.92	2.92	2.92	24.00	0.00	
09.03.2025	87.51	47.50	40.01	72.22	73.09	-1.20	2.89	2.89	2.89	24.00	0.00	
10.03.2025	81.20	46.20	35.00	72.71	73.19	-0.65	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
11.03.2025	78.51	43.77	34.74	70.02	70.49	-0.66	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
12.03.2025	72.49	40.36	32.13	67.28	67.60	-0.48	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
13.03.2025	72.60	41.79	30.81	70.55	70.75	-0.29	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
14.03.2025	71.49	41.60	29.89	72.32	72.44	-0.17	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
15.03.2025	71.34	42.39	28.95	75.89	75.90	-0.02	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
16.03.2025	72.60	41.18	31.42	70.34	70.59	-0.34	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
17.03.2025	72.33	41.48	30.85	72.05	72.24	-0.27	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
18.03.2025	78.74	44.48	34.26	74.97	75.42	-0.59	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
19.03.2025	81.57	47.29	34.28	77.65	78.12	-0.59	2.67	2.67	2.67	24.00	0.00	
20.03.2025	76.25	43.16	33.09	70.12	70.55	-0.61	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
21.03.2025	77.26	43.08	34.18	70.18	70.72	-0.77	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
22.03.2025	75.87	41.88	33.99	70.07	70.62	-0.77	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
23.03.2025	74.26	41.21	33.05	69.25	69.74	-0.71	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
24.03.2025	70.84	40.66	30.18	70.19	70.52	-0.47	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
25.03.2025	70.05	40.51	29.54	71.48	71.78	-0.42	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
26.03.2025	69.94	40.59	29.35	70.75	71.05	-0.43	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
27.03.2025	69.96	40.97	28.99	71.13	71.41	-0.38	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00	
28.03.2025	70.04	41.16	28.88	73.34	73.62	-0.37	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
29.03.2025	70.11	41.26	28.85	70.94	71.22	-0.39	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00	
30.03.2025	69.91	40.64	29.27	71.28	71.60	-0.45	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00	
31.03.2025	70.01	42.52	27.49	74.45	74.61	-0.21	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00	
Средние:	76.77	43.40	33.37	---	---	-0.66	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2218.62	2233.23	---	74.10	74.10	74.10	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	193557.56	196787.13	6341.06	6341.06	6341.06	87967.44	5342.36
31.03.2025	195776.18	199020.36	6415.16	6415.16	6415.16	88711.44	5342.36
Итого:	2218.62	2233.23	74.10	74.10	74.10	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001627
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23Б (6-7 под.)); Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	83.00	45.88	37.12	45.73	47.09	-2.94	1.70	1.70	1.70	24.00	0.00	
02.03.2025	80.76	43.81	36.95	45.15	46.50	-2.94	1.67	1.67	1.67	24.00	0.00	
03.03.2025	82.35	45.15	37.20	46.13	47.50	-2.91	1.72	1.72	1.72	24.00	0.00	
04.03.2025	85.13	47.15	37.98	47.33	48.72	-2.90	1.80	1.80	1.80	24.00	0.00	
05.03.2025	86.87	47.84	39.03	47.29	48.67	-2.88	1.85	1.85	1.85	24.00	0.00	
06.03.2025	84.24	46.51	37.73	45.89	47.22	-2.87	1.73	1.73	1.73	24.00	0.00	
07.03.2025	84.20	47.30	36.90	48.64	50.04	-2.83	1.80	1.80	1.80	24.00	0.00	
08.03.2025	87.15	49.04	38.11	49.44	50.87	-2.86	1.89	1.89	1.89	24.00	0.00	
09.03.2025	87.49	48.06	39.43	47.65	49.03	-2.85	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
10.03.2025	81.39	46.51	34.88	48.23	49.58	-2.77	1.68	1.68	1.68	24.00	0.00	
11.03.2025	78.62	43.97	34.65	46.33	47.63	-2.78	1.61	1.61	1.61	24.00	0.00	
12.03.2025	72.45	41.22	31.23	44.28	45.55	-2.83	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
13.03.2025	72.59	42.01	30.58	46.50	47.82	-2.81	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
14.03.2025	71.41	41.81	29.60	47.42	48.77	-2.81	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
15.03.2025	71.18	42.79	28.39	49.86	51.27	-2.79	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
16.03.2025	72.55	41.94	30.61	46.51	47.83	-2.79	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
17.03.2025	72.13	42.22	29.91	47.48	48.81	-2.77	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
18.03.2025	78.12	44.22	33.90	49.19	50.54	-2.70	1.67	1.67	1.67	24.00	0.00	
19.03.2025	81.52	47.57	33.95	51.34	52.71	-2.63	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
20.03.2025	76.11	43.82	32.29	46.59	47.81	-2.58	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00	
21.03.2025	77.04	43.77	33.27	46.29	47.48	-2.54	1.54	1.54	1.54	24.00	0.00	
22.03.2025	75.74	43.27	32.47	46.47	47.67	-2.56	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00	
23.03.2025	74.31	43.31	31.00	45.86	47.05	-2.56	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
24.03.2025	70.68	41.69	28.99	46.38	47.57	-2.53	1.35	1.35	1.35	24.00	0.00	
25.03.2025	69.89	41.03	28.86	47.28	48.48	-2.50	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
26.03.2025	69.73	41.12	28.61	46.73	47.91	-2.49	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
27.03.2025	69.78	41.50	28.28	46.99	48.16	-2.47	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
28.03.2025	69.88	41.84	28.04	48.56	49.76	-2.44	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
29.03.2025	69.92	40.93	28.99	46.91	48.07	-2.45	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
30.03.2025	69.73	41.44	28.29	47.09	48.25	-2.43	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
31.03.2025	69.81	42.81	27.00	49.21	50.40	-2.39	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
Средние:	76.64	43.92	32.72	---	---	-2.70	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1464.71	1504.75	---	47.99	47.99	47.99	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	63654.48	64392.63	2251.03	2251.03	2251.03	56708.97	2422.11
31.03.2025	65119.19	65897.38	2299.02	2299.02	2299.02	57452.97	2422.11
Итого:	1464.71	1504.75	47.99	47.99	47.99	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101798
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	83.26	52.92	30.34	75.27	73.11	2.92	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
02.03.2025	81.04	50.98	30.06	74.34	72.14	3.00	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
03.03.2025	82.63	52.51	30.12	75.93	73.73	2.94	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
04.03.2025	85.41	54.66	30.75	77.77	75.62	2.80	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
05.03.2025	87.17	55.65	31.52	77.52	75.54	2.58	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
06.03.2025	84.57	54.85	29.72	79.08	76.94	2.75	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
07.03.2025	84.49	55.28	29.21	80.08	77.78	2.92	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
08.03.2025	87.49	56.81	30.68	81.32	79.12	2.75	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
09.03.2025	87.82	55.71	32.11	78.40	76.36	2.63	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00	
10.03.2025	81.66	53.87	27.79	79.52	77.07	3.12	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
11.03.2025	78.88	51.77	27.11	76.50	74.04	3.27	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
12.03.2025	72.67	48.02	24.65	73.39	70.71	3.71	1.81	1.81	1.81	24.00	0.00	
13.03.2025	72.82	49.02	23.80	77.16	74.30	3.77	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00	
14.03.2025	71.63	48.33	23.30	78.79	75.81	3.85	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00	
15.03.2025	71.48	49.40	22.08	82.80	79.61	3.93	1.83	1.83	1.83	24.00	0.00	
16.03.2025	72.82	48.45	24.37	77.18	74.36	3.72	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
17.03.2025	72.38	48.74	23.64	78.80	75.89	3.77	1.87	1.87	1.87	24.00	0.00	
18.03.2025	78.42	52.65	25.77	81.38	78.77	3.26	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
19.03.2025	81.80	55.23	26.57	84.77	82.30	2.96	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
20.03.2025	76.38	50.63	25.75	76.99	74.67	3.05	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00	
21.03.2025	77.34	50.88	26.46	76.40	74.24	2.87	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00	
22.03.2025	76.02	50.13	25.89	76.75	74.51	2.96	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00	
23.03.2025	74.59	48.88	25.71	75.81	73.56	3.01	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
24.03.2025	70.93	47.75	23.18	76.76	74.35	3.19	1.78	1.78	1.78	24.00	0.00	
25.03.2025	70.12	47.76	22.36	78.25	75.77	3.21	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
26.03.2025	69.94	47.37	22.57	77.27	74.85	3.18	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
27.03.2025	70.00	48.09	21.91	77.68	75.23	3.21	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00	
28.03.2025	70.10	48.68	21.42	80.24	77.70	3.22	1.72	1.72	1.72	24.00	0.00	
29.03.2025	70.15	47.79	22.36	77.51	75.12	3.14	1.74	1.74	1.74	24.00	0.00	
30.03.2025	69.95	47.21	22.74	77.80	75.43	3.10	1.77	1.77	1.77	24.00	0.00	
31.03.2025	70.02	48.99	21.03	81.32	78.77	3.18	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00	
Средние:	76.90	50.94	25.97	---	---	3.16	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2422.77	2347.39	---	63.04	63.04	63.04	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	48526.41	48198.75	1213.65	1213.65	1213.65	18168.50	1445.99
31.03.2025	50949.18	50546.13	1276.69	1276.69	1276.69	18912.50	1445.99
Итого:	2422.77	2347.39	63.04	63.04	63.04	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
