

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1700234
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	82.82	36.39	46.43	50.12	51.32	-2.37	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
02.03.2025	80.52	34.23	46.29	49.54	50.69	-2.30	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
03.03.2025	82.14	34.81	47.33	50.60	51.83	-2.39	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
04.03.2025	84.93	38.97	45.96	61.95	63.47	-2.42	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
05.03.2025	86.87	41.34	45.53	69.64	71.37	-2.46	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
06.03.2025	84.30	41.80	42.50	71.11	72.74	-2.27	3.03	3.03	3.03	24.00	0.00	
07.03.2025	84.16	42.00	42.16	72.06	73.70	-2.25	3.04	3.04	3.04	24.00	0.00	
08.03.2025	87.07	42.87	44.20	72.98	74.76	-2.41	3.23	3.23	3.23	24.00	0.00	
09.03.2025	87.48	42.11	45.37	70.27	72.03	-2.47	3.19	3.19	3.19	24.00	0.00	
10.03.2025	81.45	41.09	40.36	71.37	72.89	-2.11	2.88	2.88	2.88	24.00	0.00	
11.03.2025	78.66	39.22	39.44	68.83	70.22	-2.00	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
12.03.2025	72.44	36.22	36.22	66.18	67.34	-1.73	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
13.03.2025	72.53	37.24	35.29	69.73	70.92	-1.70	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
14.03.2025	71.00	37.61	33.39	71.37	72.51	-1.59	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
15.03.2025	70.41	38.48	31.93	75.14	76.30	-1.53	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
16.03.2025	72.06	37.42	34.64	69.97	71.14	-1.66	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
17.03.2025	71.70	37.64	34.06	71.37	72.54	-1.64	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
18.03.2025	77.74	39.78	37.96	73.49	74.92	-1.93	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
19.03.2025	81.33	42.20	39.13	76.46	78.05	-2.06	3.00	3.00	3.00	24.00	0.00	
20.03.2025	76.03	38.76	37.27	69.34	70.63	-1.85	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
21.03.2025	76.96	38.51	38.45	68.89	70.23	-1.92	2.65	2.65	2.65	24.00	0.00	
22.03.2025	75.70	38.23	37.47	69.18	70.48	-1.85	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
23.03.2025	74.37	37.26	37.11	68.35	69.60	-1.81	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00	
24.03.2025	70.73	36.47	34.26	69.36	70.49	-1.62	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
25.03.2025	69.92	36.66	33.26	70.64	71.75	-1.56	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
26.03.2025	69.73	36.73	33.00	69.78	70.87	-1.55	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
27.03.2025	69.76	36.96	32.80	70.17	71.26	-1.55	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
28.03.2025	69.90	37.60	32.30	72.58	73.69	-1.53	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
29.03.2025	69.91	37.27	32.64	70.08	71.17	-1.54	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
30.03.2025	69.74	37.50	32.24	64.60	65.60	-1.53	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
31.03.2025	69.78	38.63	31.15	67.69	68.71	-1.48	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
Средние:	76.52	38.45	38.07	---	---	-1.91	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2112.82	2153.20	---	79.98	79.98	79.98	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	305431.00	280586.16	10565.91	10565.91	10565.91	121544.95	3802.73
31.03.2025	307543.82	282739.36	10645.89	10645.89	10645.89	122288.95	3802.73
Итого:	2112.82	2153.20	79.98	79.98	79.98	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации