

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Макаренко ул, д. 36 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103736
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162306
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162178
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	80.16	36.24	43.92	62.91	63.64	-1.15	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
02.03.2025	78.16	34.70	43.46	62.15	62.91	-1.21	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
03.03.2025	79.70	36.20	43.50	63.44	64.19	-1.18	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
04.03.2025	82.37	37.59	44.78	64.91	65.67	-1.16	2.91	2.91	2.91	24.00	0.00	
05.03.2025	84.01	38.20	45.81	64.22	64.97	-1.15	2.95	2.95	2.95	24.00	0.00	
06.03.2025	81.56	37.40	44.16	64.10	64.82	-1.11	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
07.03.2025	81.52	37.69	43.83	64.77	65.48	-1.09	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
08.03.2025	84.47	38.67	45.80	65.88	66.62	-1.11	3.02	3.02	3.02	24.00	0.00	
09.03.2025	84.58	38.04	46.54	63.46	64.19	-1.14	2.96	2.96	2.96	24.00	0.00	
10.03.2025	78.79	36.65	42.14	64.29	64.98	-1.07	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
11.03.2025	76.05	35.57	40.48	61.73	62.41	-1.09	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
12.03.2025	70.17	44.84	25.33	59.38	58.83	0.93	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00	
13.03.2025	70.32	33.37	36.95	62.27	63.07	-1.29	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
14.03.2025	69.30	33.75	35.55	63.56	64.36	-1.24	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
15.03.2025	68.94	34.16	34.78	66.48	67.29	-1.21	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
16.03.2025	70.31	32.44	37.87	62.12	62.96	-1.34	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
17.03.2025	70.00	33.98	36.02	63.43	64.26	-1.29	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
18.03.2025	75.86	35.95	39.91	65.61	66.43	-1.24	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
19.03.2025	79.03	38.41	40.62	68.60	69.39	-1.15	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
20.03.2025	73.62	35.27	38.35	63.38	64.14	-1.18	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
21.03.2025	74.48	34.73	39.75	63.22	63.98	-1.21	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
22.03.2025	73.24	34.60	38.64	64.00	64.78	-1.22	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
23.03.2025	71.78	33.53	38.25	62.58	63.38	-1.27	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
24.03.2025	68.44	32.85	35.59	63.34	64.09	-1.17	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
25.03.2025	67.68	33.74	33.94	64.97	65.68	-1.10	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
26.03.2025	67.51	32.79	34.72	64.30	65.02	-1.12	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
27.03.2025	67.54	33.81	33.73	64.68	65.39	-1.09	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
28.03.2025	67.69	34.27	33.42	66.70	67.41	-1.06	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
29.03.2025	67.67	33.43	34.24	64.64	65.36	-1.11	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
30.03.2025	67.51	32.88	34.63	64.92	65.65	-1.12	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00	
31.03.2025	67.68	35.04	32.64	67.83	68.53	-1.02	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
Средние:	74.20	35.51	38.69	---	---	-1.10	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1987.88	2009.87	---	76.99	76.99	76.99	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	271288.77	292271.09	9236.18	9236.18	9236.18	109346.76	10187.18
31.03.2025	273276.65	294280.97	9313.16	9313.16	9313.16	110090.76	10187.18
Итого:	1987.88	2009.87	76.99	76.99	76.99	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации