

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	83.25	49.60	33.65	106.22	103.55	2.55	103.03	102.33	0.68	0.70	6.00	5.00	3.469	24.0	0.0	
02.03.2025	80.71	47.04	33.67	104.21	101.63	2.51	101.27	100.55	0.71	0.72	6.00	5.00	3.411	24.0	0.0	
03.03.2025	82.37	49.87	32.50	107.24	104.61	2.48	104.08	103.40	0.66	0.68	6.00	5.00	3.387	24.0	0.0	
04.03.2025	85.19	51.57	33.62	111.11	108.28	2.58	107.62	106.94	0.63	0.68	6.00	5.00	3.623	24.0	0.0	
05.03.2025	86.84	52.66	34.18	111.48	108.57	2.64	107.89	107.19	0.65	0.70	6.00	5.00	3.692	24.0	0.0	
06.03.2025	84.38	51.70	32.68	114.19	111.32	2.55	110.64	109.92	0.65	0.72	6.00	5.00	3.621	24.0	0.0	
07.03.2025	84.26	52.21	32.05	115.67	112.82	2.49	112.11	111.39	0.64	0.72	6.00	5.00	3.597	24.0	0.0	
08.03.2025	87.06	53.86	33.20	118.41	115.36	2.61	114.58	113.81	0.67	0.77	6.00	5.00	3.809	24.0	0.0	
09.03.2025	87.60	52.85	34.75	113.02	110.00	2.71	109.29	108.56	0.67	0.73	6.00	5.00	3.803	24.0	0.0	
10.03.2025	81.60	51.05	30.55	113.92	111.22	2.40	110.64	109.86	0.71	0.78	6.00	5.00	3.383	24.0	0.0	
11.03.2025	78.84	48.73	30.11	108.45	105.97	2.31	105.49	104.77	0.68	0.72	6.00	5.00	3.177	24.0	0.0	
12.03.2025	72.55	44.72	27.83	102.05	99.94	2.09	99.64	98.99	0.65	0.65	6.00	5.00	2.775	24.0	0.0	
13.03.2025	72.65	45.17	27.48	107.92	105.67	2.11	105.38	104.66	0.69	0.72	6.00	5.00	2.895	24.0	0.0	
14.03.2025	71.39	45.39	26.00	110.21	108.02	2.01	107.72	106.97	0.70	0.75	6.00	5.00	2.799	24.0	0.0	
15.03.2025	71.20	46.42	24.78	117.01	114.74	1.96	114.34	113.56	0.68	0.78	6.00	5.00	2.833	24.0	0.0	
16.03.2025	72.57	45.35	27.22	107.96	105.74	2.08	105.44	104.72	0.69	0.72	6.00	5.00	2.869	24.0	0.0	
17.03.2025	72.08	46.04	26.04	110.54	108.35	2.00	107.98	107.25	0.68	0.73	6.00	5.00	2.807	24.0	0.0	
18.03.2025	77.97	49.07	28.90	115.85	113.29	2.23	112.76	111.98	0.69	0.78	6.00	5.00	3.261	24.0	0.0	
19.03.2025	81.56	52.26	29.30	122.77	119.98	2.30	119.22	118.41	0.68	0.81	6.00	5.00	3.494	24.0	0.0	
20.03.2025	76.17	47.68	28.49	107.78	105.43	2.20	105.05	104.28	0.74	0.77	6.00	5.00	2.995	24.0	0.0	
21.03.2025	76.99	47.43	29.56	107.72	105.32	2.25	104.89	104.21	0.65	0.68	6.00	5.00	3.103	24.0	0.0	
22.03.2025	75.77	45.60	30.17	99.43	97.23	2.24	96.91	96.27	0.66	0.64	6.00	5.00	2.926	24.0	0.0	
23.03.2025	74.45	45.35	29.10	106.34	104.04	2.19	103.75	103.03	0.70	0.72	6.00	5.00	3.018	24.0	0.0	
24.03.2025	70.67	44.24	26.43	107.53	105.39	2.01	105.15	104.44	0.68	0.71	6.00	5.00	2.777	24.0	0.0	
25.03.2025	69.93	44.68	25.25	110.24	108.11	1.95	107.80	107.11	0.64	0.69	6.00	5.00	2.721	24.0	0.0	
26.03.2025	69.72	44.30	25.42	108.22	106.11	1.97	105.89	105.13	0.72	0.76	6.00	5.00	2.691	24.0	0.0	
27.03.2025	69.78	43.52	26.26	109.19	107.03	2.00	106.81	106.07	0.70	0.74	6.00	5.00	2.803	24.0	0.0	
28.03.2025	69.89	45.03	24.86	113.66	111.47	1.95	111.16	110.42	0.67	0.74	6.00	5.00	2.763	24.0	0.0	
29.03.2025	69.89	45.12	24.77	109.54	107.45	1.93	107.14	106.40	0.69	0.74	6.00	5.00	2.655	24.0	0.0	
30.03.2025	69.73	44.40	25.33	110.01	107.87	1.96	107.59	106.85	0.69	0.74	6.00	5.00	2.724	24.0	0.0	
31.03.2025	69.80	46.23	23.57	116.27	114.13	1.86	113.73	112.94	0.70	0.79	6.00	5.00	2.683	24.0	0.0	
Средние:	76.67	47.71	28.96	---	---	2.23	---	---	0.68	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3424.16	3348.64	---	3334.99	3312.41	---	22.58	---	---	96.564	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	20705.11	20302.03	20137.37	20051.93	85.44	560.593	6638.0	479.0
31.03.2025	24129.27	23650.67	23472.36	23364.34	108.02	657.157	7382.0	479.0
Итого:	3424.16	3348.64	3334.99	3312.41	22.58	96.564	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации