

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тургенева ул, д. 17 (УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002831
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Поддача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	82.87	40.32	42.55	79.71	78.88	1.05	3.40	3.40	3.40	24.00	0.00	
02.03.2025	81.50	39.54	41.96	78.67	77.81	1.10	3.31	3.31	3.31	24.00	0.00	
03.03.2025	82.94	40.86	42.08	81.20	80.36	1.05	3.42	3.42	3.42	24.00	0.00	
04.03.2025	85.35	41.85	43.50	82.79	82.00	0.96	3.61	3.61	3.61	24.00	0.00	
05.03.2025	87.20	42.33	44.87	81.51	80.77	0.91	3.66	3.66	3.66	24.00	0.00	
06.03.2025	84.80	42.44	42.36	84.40	83.58	0.98	3.58	3.58	3.58	24.00	0.00	
07.03.2025	84.86	42.90	41.96	85.88	85.05	0.97	3.61	3.61	3.61	24.00	0.00	
08.03.2025	87.49	44.92	42.57	86.04	85.31	0.86	3.67	3.67	3.67	24.00	0.00	
09.03.2025	87.23	42.81	44.42	81.03	80.34	0.86	3.61	3.61	3.61	24.00	0.00	
10.03.2025	81.36	41.82	39.54	82.88	82.03	1.03	3.28	3.28	3.28	24.00	0.00	
11.03.2025	78.92	40.37	38.55	80.71	79.83	1.09	3.12	3.12	3.12	24.00	0.00	
12.03.2025	72.93	37.61	35.32	81.20	80.17	1.27	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
13.03.2025	72.64	38.10	34.54	85.85	84.78	1.26	2.97	2.97	2.97	24.00	0.00	
14.03.2025	72.24	39.68	32.56	90.00	88.93	1.19	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
15.03.2025	71.99	40.36	31.63	92.58	91.32	1.37	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
16.03.2025	73.26	38.88	34.38	81.85	80.78	1.32	2.82	2.82	2.82	24.00	0.00	
17.03.2025	73.06	38.93	34.13	85.74	84.56	1.38	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
18.03.2025	79.35	42.06	37.29	87.32	86.18	1.31	3.26	3.26	3.26	24.00	0.00	
19.03.2025	81.72	43.41	38.31	89.87	88.70	1.31	3.45	3.45	3.45	24.00	0.00	
20.03.2025	77.16	40.45	36.71	83.95	82.71	1.50	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00	
21.03.2025	77.73	40.37	37.36	82.85	81.59	1.53	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00	
22.03.2025	76.39	52.51	23.88	58.02	56.67	2.36	1.39	1.39	1.39	24.00	0.00	
23.03.2025	75.11	39.19	35.92	86.22	83.56	3.13	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00	
24.03.2025	71.24	38.55	32.69	87.32	84.92	2.79	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
25.03.2025	70.58	39.02	31.56	89.07	86.83	2.55	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
26.03.2025	70.74	39.18	31.56	88.89	86.88	2.29	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
27.03.2025	70.81	39.72	31.09	91.07	89.10	2.19	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
28.03.2025	70.82	40.74	30.08	92.98	91.01	2.14	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
29.03.2025	70.87	39.93	30.94	88.35	86.56	2.05	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
30.03.2025	70.81	39.70	31.11	88.19	86.44	2.00	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
31.03.2025	70.77	40.56	30.21	94.64	92.74	2.03	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
Средние:	77.25	40.94	36.31	---	---	1.54	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2630.77	2590.36	---	95.55	95.55	95.55	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	312985.37	310472.60	9634.33	9634.33	9634.33	93049.56	544.45
31.03.2025	315616.15	313062.96	9729.88	9729.88	9729.88	93793.56	544.45
Итого:	2630.77	2590.36	95.55	95.55	95.55	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации