

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ушинского ул, д. 1 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001032
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002540/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002540/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	81.71	37.86	43.85	44.41	44.88	-1.05	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
02.03.2025	80.61	36.21	44.40	43.64	44.11	-1.08	1.94	1.94	1.94	24.00	0.00	
03.03.2025	81.99	38.25	43.74	44.93	45.40	-1.04	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
04.03.2025	84.32	39.20	45.12	45.34	45.82	-1.04	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00	
05.03.2025	86.09	39.08	47.01	45.29	45.78	-1.08	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
06.03.2025	83.71	39.58	44.13	46.09	46.56	-1.01	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00	
07.03.2025	83.69	39.25	44.44	46.76	47.24	-1.03	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
08.03.2025	86.63	41.39	45.24	48.06	48.55	-1.02	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
09.03.2025	86.13	39.71	46.42	46.80	47.29	-1.04	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
10.03.2025	80.25	38.94	41.31	47.75	48.22	-0.97	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
11.03.2025	77.84	37.54	40.30	46.49	46.95	-0.98	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
12.03.2025	72.01	34.93	37.08	46.07	46.51	-0.96	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00	
13.03.2025	71.66	36.09	35.57	47.82	48.27	-0.92	1.70	1.70	1.70	24.00	0.00	
14.03.2025	71.05	36.23	34.82	47.10	47.54	-0.91	1.64	1.64	1.64	24.00	0.00	
15.03.2025	70.77	36.19	34.58	47.23	47.66	-0.91	1.63	1.63	1.63	24.00	0.00	
16.03.2025	71.56	34.58	36.98	44.14	44.57	-0.98	1.63	1.63	1.63	24.00	0.00	
17.03.2025	71.40	35.54	35.86	44.50	44.91	-0.90	1.60	1.60	1.60	24.00	0.00	
18.03.2025	78.26	38.73	39.53	47.26	47.64	-0.80	1.87	1.87	1.87	24.00	0.00	
19.03.2025	80.47	39.97	40.50	48.67	49.04	-0.76	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
20.03.2025	76.01	36.82	39.19	44.76	45.05	-0.66	1.76	1.76	1.76	24.00	0.00	
21.03.2025	76.54	36.65	39.89	43.43	43.77	-0.78	1.73	1.73	1.73	24.00	0.00	
22.03.2025	75.53	37.45	38.08	46.88	47.23	-0.75	1.79	1.79	1.79	24.00	0.00	
23.03.2025	73.82	34.28	39.54	43.42	43.78	-0.82	1.72	1.72	1.72	24.00	0.00	
24.03.2025	70.25	34.55	35.70	44.43	44.77	-0.78	1.59	1.59	1.59	24.00	0.00	
25.03.2025	69.56	34.28	35.28	44.74	45.09	-0.79	1.58	1.58	1.58	24.00	0.00	
26.03.2025	69.67	34.48	35.19	44.15	44.50	-0.79	1.55	1.55	1.55	24.00	0.00	
27.03.2025	69.72	35.61	34.11	44.73	45.02	-0.64	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
28.03.2025	69.61	35.19	34.42	45.19	45.54	-0.77	1.56	1.56	1.56	24.00	0.00	
29.03.2025	68.61	33.75	34.86	42.03	42.38	-0.82	1.47	1.47	1.47	24.00	0.00	
30.03.2025	67.08	32.86	34.22	42.35	42.70	-0.83	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00	
31.03.2025	62.95	32.84	30.11	44.28	44.61	-0.74	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
Средние:	75.79	36.71	39.08	---	---	-0.89	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1408.75	1421.39	---	55.17	55.17	55.17	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	147531.76	168498.27	4282.95	4282.95	4282.95	81695.22	13410.26
31.03.2025	148940.51	169919.65	4338.11	4338.11	4338.11	82439.22	13410.26
Итого:	1408.75	1421.39	55.17	55.17	55.17	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации