

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу PC SN 28005
Обратка: Питерфлоу PC SN 51716
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	43.33	35.71	7.63	139.38	142.38	138.18	141.58	-2.43	4.19	4.05	1.053	24.0	0.0	0.00	
02.04.2025	44.59	36.41	8.18	139.44	142.36	138.16	141.53	-2.41	4.25	4.11	1.129	24.0	0.0	0.00	
03.04.2025	46.11	37.19	8.92	139.52	142.33	138.16	141.46	-2.36	4.35	4.21	1.232	24.0	0.0	0.00	
04.04.2025	47.40	37.79	9.61	139.59	142.31	138.14	141.41	-2.34	4.44	4.30	1.327	24.0	0.0	0.00	
05.04.2025	45.57	36.85	8.71	139.41	142.28	138.08	141.43	-2.40	4.36	4.22	1.202	24.0	0.0	0.00	
06.04.2025	48.16	38.13	10.03	139.61	142.29	138.12	141.37	-2.33	4.46	4.32	1.384	24.0	0.0	0.00	
07.04.2025	48.89	38.57	10.32	139.63	142.28	138.09	141.34	-2.33	4.58	4.44	1.424	24.0	0.0	0.00	
08.04.2025	45.73	36.88	8.85	139.39	142.28	138.05	141.43	-2.42	4.43	4.28	1.221	24.0	0.0	0.00	
09.04.2025	43.03	35.28	7.75	139.20	142.27	138.02	141.50	-2.49	4.24	4.10	1.069	24.0	0.0	0.00	
10.04.2025	46.84	37.13	9.71	137.32	139.71	135.93	138.86	-2.14	4.35	4.21	1.319	24.0	0.0	0.00	
11.04.2025	48.11	38.02	10.08	137.18	139.00	135.72	138.11	-1.75	4.42	4.27	1.368	24.0	0.0	0.00	
12.04.2025	46.44	37.22	9.23	140.03	142.19	138.64	141.32	-1.91	4.37	4.22	1.278	24.0	0.0	0.00	
13.04.2025	48.54	38.17	10.38	140.07	142.24	138.53	141.32	-1.99	4.55	4.41	1.437	24.0	0.0	0.00	
14.04.2025	48.99	38.58	10.41	139.95	142.23	138.39	141.28	-2.07	4.61	4.47	1.440	24.0	0.0	0.00	
15.04.2025	42.98	35.36	7.62	139.36	142.16	138.18	141.38	-2.29	4.38	4.24	1.053	24.0	0.0	0.00	
16.04.2025	39.71	33.16	6.54	139.10	142.14	138.11	141.48	-2.41	4.23	4.08	0.903	24.0	0.0	0.00	
17.04.2025	46.50	36.84	9.67	132.46	134.89	131.14	134.08	-2.22	4.40	4.27	1.267	24.0	0.0	0.00	
18.04.2025	44.60	36.07	8.53	134.76	137.41	133.53	136.64	-2.30	4.35	4.21	1.138	24.0	0.0	0.00	
19.04.2025	35.04	30.55	4.49	137.14	140.48	136.41	139.95	-2.56	4.06	3.92	0.612	24.0	0.0	0.00	
20.04.2025	37.17	31.76	5.41	137.25	140.45	136.41	139.86	-2.50	4.09	3.96	0.737	24.0	0.0	0.00	
21.04.2025	41.69	34.32	7.36	137.57	140.48	136.48	139.77	-2.38	4.21	4.07	1.004	24.0	0.0	0.00	
22.04.2025	35.48	30.63	4.85	137.06	140.44	113.66	116.60	-2.55	3.99	3.86	0.550	20.0	4.0	0.00	*
23.04.2025	44.64	36.08	8.56	138.51	141.26	137.23	140.46	-2.32	4.29	4.15	1.174	24.0	0.0	0.00	
24.04.2025	35.45	30.95	4.50	137.00	140.35	136.26	139.79	-2.56	3.97	3.83	0.612	24.0	0.0	0.00	
25.04.2025	37.60	32.06	5.54	137.15	140.37	136.29	139.77	-2.52	4.02	3.88	0.754	24.0	0.0	0.00	
26.04.2025	37.14	31.87	5.28	137.09	140.33	136.25	139.74	-2.53	3.96	3.83	0.718	24.0	0.0	0.00	
27.04.2025	41.80	34.31	7.49	137.44	140.39	136.34	139.68	-2.42	4.16	4.02	1.020	24.0	0.0	0.00	
28.04.2025	50.93	39.52	11.41	138.08	140.45	136.41	139.46	-2.21	4.42	4.28	1.556	24.0	0.0	0.00	
29.04.2025	48.02	38.20	9.82	137.65	140.35	136.17	139.44	-2.37	4.44	4.30	1.336	24.0	0.0	0.00	
30.04.2025	43.14	35.09	8.05	129.85	132.73	128.74	132.02	-2.52	4.13	4.00	1.035	24.0	0.0	0.00	
Средние:	43.79	35.62	8.16	---	---	---	---	-2.33	4.29	4.15	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	4137.17	4220.83	4077.80	4174.06	---	---	---	33.350	716.0	4.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	24309.53	24772.01	23948.48	24567.03	0.00	339.903	0.000	0.000	6823.0	4.0
30.04.2025	28446.70	28992.83	28026.27	28741.09	0.00	373.253	0.000	0.000	7539.0	8.0
Итого:	4137.17	4220.83	4077.80	4174.06	0.00	33.350	0.000	0.000	716.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу PC SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	60.98	13.96	13.72	5.23	0.768	24.0	0.0	5.00	
02.04.2025	62.42	13.40	13.16	5.96	0.756	24.0	0.0	5.00	
03.04.2025	62.33	14.32	14.06	5.95	0.806	24.0	0.0	5.00	
04.04.2025	62.30	12.83	12.61	5.96	0.723	24.0	0.0	5.00	
05.04.2025	62.73	14.28	14.02	5.95	0.810	24.0	0.0	5.00	
06.04.2025	62.25	13.76	13.52	5.93	0.774	24.0	0.0	5.00	
07.04.2025	62.48	13.82	13.57	5.95	0.780	24.0	0.0	5.00	
08.04.2025	62.96	14.92	14.65	5.95	0.849	24.0	0.0	5.00	
09.04.2025	62.56	12.80	12.57	5.94	0.724	24.0	0.0	5.00	
10.04.2025	61.97	12.91	12.68	5.95	0.723	24.0	0.0	5.00	
11.04.2025	62.31	14.35	14.10	5.94	0.808	24.0	0.0	5.00	
12.04.2025	62.62	12.33	12.11	5.94	0.698	24.0	0.0	5.00	
13.04.2025	62.28	13.21	12.97	5.94	0.743	24.0	0.0	5.00	
14.04.2025	62.26	11.25	11.06	5.93	0.633	24.0	0.0	5.00	
15.04.2025	62.77	12.49	12.26	5.93	0.709	24.0	0.0	5.00	
16.04.2025	63.03	15.92	15.63	5.94	0.907	24.0	0.0	5.00	
17.04.2025	62.87	16.71	16.41	5.93	0.950	24.0	0.0	5.00	
18.04.2025	62.54	12.11	11.90	5.95	0.685	24.0	0.0	5.00	
19.04.2025	62.99	12.93	12.69	5.94	0.736	24.0	0.0	5.00	
20.04.2025	62.63	11.73	11.52	5.93	0.664	24.0	0.0	5.00	
21.04.2025	63.01	14.03	13.78	5.94	0.799	24.0	0.0	5.00	
22.04.2025	62.97	13.59	13.34	5.95	0.774	24.0	0.0	5.00	
23.04.2025	63.09	13.54	13.29	5.93	0.772	24.0	0.0	5.00	
24.04.2025	62.94	13.00	12.77	5.94	0.740	24.0	0.0	5.00	
25.04.2025	62.49	12.25	12.03	5.95	0.692	24.0	0.0	5.00	
26.04.2025	62.68	11.72	11.52	5.95	0.664	24.0	0.0	5.00	
27.04.2025	60.66	13.32	13.10	5.85	0.729	24.0	0.0	5.00	
28.04.2025	61.91	14.31	14.05	6.03	0.800	24.0	0.0	5.00	
29.04.2025	62.49	13.19	12.96	5.95	0.745	24.0	0.0	5.00	
30.04.2025	61.99	13.19	12.96	5.95	0.739	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.45	---	---	5.92	---	---	---	5.00	
Итого:	---	402.15	395.00	---	22.702	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	3741.88	3678.44	0.00	205.418	0.000	0.000	6827.0	0.0
30.04.2025	4144.03	4073.44	0.00	228.120	0.000	0.000	7547.0	0.0
Итого:	402.15	395.00	0.00	22.702	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации