

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 47 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301251
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 13100700

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344161
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344060

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	68.78	46.79	21.99	96.71	98.82	-2.16	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
02.04.2025	68.47	46.17	22.30	95.52	97.60	-2.16	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
03.04.2025	68.76	45.88	22.88	93.27	95.30	-2.15	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
04.04.2025	68.87	45.60	23.27	90.75	92.72	-2.14	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
05.04.2025	68.70	45.95	22.75	95.64	97.70	-2.14	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
06.04.2025	68.71	44.25	24.46	87.56	89.46	-2.15	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
07.04.2025	68.57	42.08	26.49	71.69	73.27	-2.18	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00	
08.04.2025	68.32	41.05	27.27	69.64	71.20	-2.21	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00	
09.04.2025	68.16	41.57	26.59	69.93	71.48	-2.19	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00	
10.04.2025	68.15	39.14	29.01	63.16	64.59	-2.23	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00	
11.04.2025	67.93	37.64	30.29	62.33	63.75	-2.26	1.89	1.89	1.89	24.00	0.00	
12.04.2025	68.03	39.18	28.85	65.20	66.67	-2.23	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
13.04.2025	68.16	38.16	30.00	64.13	65.59	-2.25	1.93	1.93	1.93	24.00	0.00	
14.04.2025	68.32	40.67	27.65	66.24	67.71	-2.19	1.83	1.83	1.83	24.00	0.00	
15.04.2025	68.35	45.15	23.20	94.07	96.12	-2.16	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
16.04.2025	68.56	46.63	21.93	100.52	102.69	-2.14	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
17.04.2025	68.75	44.76	23.99	91.86	93.85	-2.14	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
18.04.2025	68.85	46.57	22.28	97.94	100.04	-2.12	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
19.04.2025	69.06	48.81	20.25	111.67	114.09	-2.14	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00	
20.04.2025	68.77	47.70	21.07	104.64	106.92	-2.15	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
21.04.2025	68.86	47.50	21.36	102.59	104.83	-2.15	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
22.04.2025	68.82	48.86	19.96	109.55	111.94	-2.16	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
23.04.2025	68.88	47.42	21.46	102.06	104.30	-2.18	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
24.04.2025	68.80	49.14	19.66	111.92	114.39	-2.19	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
25.04.2025	68.54	48.18	20.36	104.91	107.23	-2.19	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
26.04.2025	68.93	48.66	20.27	106.83	109.21	-2.21	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
27.04.2025	68.68	46.72	21.96	99.99	102.25	-2.24	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
28.04.2025	70.78	46.77	24.01	92.52	94.65	-2.28	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
29.04.2025	68.56	46.61	21.95	99.34	101.62	-2.27	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
30.04.2025	67.78	46.73	21.05	100.72	103.04	-2.27	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
Средние:	68.63	45.01	23.62	---	---	-2.19	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2722.88	2783.02	---	63.00	63.00	63.00	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	273096.38	277148.93	7959.07	7959.07	7959.07	97529.18	3932.86
30.04.2025	275819.25	279931.95	8022.07	8022.07	8022.07	98249.18	3932.86
Итого:	2722.88	2783.02	63.00	63.00	63.00	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации