

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906167
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 102124
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1443090
ВЗЛЕТ ТПС SN 1442913

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	70.12	49.48	20.64	148.97	150.55	-1.05	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00	
02.04.2025	69.75	49.05	20.70	147.26	148.82	-1.05	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
03.04.2025	69.82	48.66	21.16	146.52	148.11	-1.07	3.11	3.11	3.11	24.00	0.00	
04.04.2025	70.07	49.55	20.52	133.90	135.30	-1.04	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
05.04.2025	70.07	49.45	20.62	149.27	150.85	-1.05	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00	
06.04.2025	70.04	47.91	22.13	139.50	141.07	-1.12	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00	
07.04.2025	70.21	47.55	22.66	139.08	140.68	-1.15	3.16	3.16	3.16	24.00	0.00	
08.04.2025	69.83	48.42	21.41	147.82	149.44	-1.09	3.17	3.17	3.17	24.00	0.00	
09.04.2025	69.96	49.43	20.53	153.66	155.28	-1.05	3.16	3.16	3.16	24.00	0.00	
10.04.2025	69.96	47.49	22.47	138.08	139.65	-1.13	3.11	3.11	3.11	24.00	0.00	
11.04.2025	69.82	47.14	22.68	134.83	136.37	-1.14	3.07	3.07	3.07	24.00	0.00	
12.04.2025	69.80	48.39	21.41	140.05	141.58	-1.09	3.01	3.01	3.01	24.00	0.00	
13.04.2025	69.87	47.71	22.16	138.87	140.43	-1.12	3.09	3.09	3.09	24.00	0.00	
14.04.2025	70.21	47.97	22.24	142.69	144.31	-1.13	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
15.04.2025	69.71	48.46	21.25	152.93	154.59	-1.08	3.26	3.26	3.26	24.00	0.00	
16.04.2025	69.72	49.51	20.21	156.63	158.25	-1.03	3.17	3.17	3.17	24.00	0.00	
17.04.2025	70.07	47.46	22.61	140.17	141.78	-1.14	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
18.04.2025	70.13	48.60	21.53	145.72	147.33	-1.10	3.15	3.15	3.15	24.00	0.00	
19.04.2025	70.05	51.39	18.66	167.54	169.16	-0.96	3.14	3.14	3.14	24.00	0.00	
20.04.2025	69.97	51.25	18.72	163.12	164.70	-0.96	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
21.04.2025	69.92	52.03	17.89	157.65	159.11	-0.92	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
22.04.2025	69.79	52.00	17.79	158.15	159.60	-0.92	2.82	2.82	2.82	24.00	0.00	
23.04.2025	70.07	49.62	20.45	154.92	156.55	-1.05	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
24.04.2025	69.92	51.46	18.46	169.91	171.53	-0.95	3.15	3.15	3.15	24.00	0.00	
25.04.2025	69.51	50.60	18.91	161.38	162.94	-0.97	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
26.04.2025	69.97	51.26	18.71	162.98	164.56	-0.96	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
27.04.2025	69.69	50.01	19.68	155.20	156.76	-1.00	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
28.04.2025	71.51	48.43	23.08	141.92	143.61	-1.18	3.28	3.28	3.28	24.00	0.00	
29.04.2025	70.49	49.07	21.42	150.57	152.22	-1.09	3.23	3.23	3.23	24.00	0.00	
30.04.2025	68.83	48.25	20.58	151.46	153.03	-1.04	3.13	3.13	3.13	24.00	0.00	
Средние:	69.96	49.25	20.71	---	---	-1.05	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4490.73	4538.17	---	92.88	92.88	92.88	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	353653.65	296917.61	12260.40	12260.40	12260.40	122917.36	3921.24
30.04.2025	358144.38	301455.77	12353.28	12353.28	12353.28	123637.36	3921.24
Итого:	4490.73	4538.17	92.88	92.88	92.88	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации