

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лебедева ул, д. 38 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129868  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358852

ПРЭМ SN 352204

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13938

КТПТР-01 SN 13938A

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1      | V2      | %    | M1      | M2      | %     | Мг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3      | м3      |      | т       | т       |       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 01.04.2025 | 69.82 | 47.39 | 22.43 | 128.17  | 127.48  | 0.54 | 125.34  | 126.08  | -0.59 | -0.74  | 0.00   | 0.00   | 2.808  | 24.0  | 0.0 |    |
| 02.04.2025 | 69.52 | 46.27 | 23.25 | 119.41  | 118.83  | 0.49 | 116.79  | 117.60  | -0.69 | -0.81  | 0.00   | 0.00   | 2.710  | 24.0  | 0.0 |    |
| 03.04.2025 | 69.42 | 45.40 | 24.02 | 112.89  | 112.39  | 0.44 | 110.41  | 111.26  | -0.77 | -0.85  | 0.00   | 0.00   | 2.650  | 24.0  | 0.0 |    |
| 04.04.2025 | 69.33 | 44.42 | 24.91 | 105.83  | 105.40  | 0.41 | 103.52  | 104.41  | -0.86 | -0.89  | 0.00   | 0.00   | 2.577  | 24.0  | 0.0 |    |
| 05.04.2025 | 69.45 | 45.05 | 24.40 | 114.22  | 113.67  | 0.48 | 111.72  | 112.57  | -0.76 | -0.85  | 0.00   | 0.00   | 2.722  | 24.0  | 0.0 |    |
| 06.04.2025 | 69.40 | 43.05 | 26.35 | 101.64  | 101.20  | 0.43 | 99.41   | 100.29  | -0.88 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 2.617  | 24.0  | 0.0 |    |
| 07.04.2025 | 69.39 | 43.19 | 26.20 | 103.57  | 103.13  | 0.43 | 101.29  | 102.20  | -0.89 | -0.91  | 0.00   | 0.00   | 2.653  | 24.0  | 0.0 |    |
| 08.04.2025 | 69.58 | 45.50 | 24.08 | 116.99  | 116.34  | 0.56 | 114.42  | 115.18  | -0.66 | -0.76  | 0.00   | 0.00   | 2.753  | 24.0  | 0.0 |    |
| 09.04.2025 | 69.64 | 46.61 | 23.03 | 123.23  | 122.61  | 0.50 | 120.50  | 121.34  | -0.69 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 2.771  | 24.0  | 0.0 |    |
| 10.04.2025 | 69.31 | 43.91 | 25.40 | 104.37  | 103.95  | 0.40 | 102.09  | 102.98  | -0.87 | -0.89  | 0.00   | 0.00   | 2.589  | 24.0  | 0.0 |    |
| 11.04.2025 | 69.18 | 42.59 | 26.59 | 98.93   | 98.52   | 0.42 | 96.78   | 97.66   | -0.91 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 2.573  | 24.0  | 0.0 |    |
| 12.04.2025 | 69.46 | 43.42 | 26.04 | 106.37  | 105.87  | 0.47 | 104.05  | 104.88  | -0.79 | -0.83  | 0.00   | 0.00   | 2.708  | 24.0  | 0.0 |    |
| 13.04.2025 | 69.78 | 43.07 | 26.71 | 104.91  | 104.39  | 0.50 | 102.63  | 103.45  | -0.80 | -0.82  | 0.00   | 0.00   | 2.738  | 24.0  | 0.0 |    |
| 14.04.2025 | 70.38 | 44.74 | 25.64 | 112.08  | 111.49  | 0.53 | 109.57  | 110.40  | -0.75 | -0.83  | 0.00   | 0.00   | 2.807  | 24.0  | 0.0 |    |
| 15.04.2025 | 69.70 | 46.49 | 23.21 | 127.18  | 126.48  | 0.55 | 124.37  | 125.15  | -0.63 | -0.78  | 0.00   | 0.00   | 2.883  | 24.0  | 0.0 |    |
| 16.04.2025 | 69.46 | 46.48 | 22.98 | 125.13  | 124.48  | 0.52 | 122.39  | 123.18  | -0.64 | -0.79  | 0.00   | 0.00   | 2.810  | 24.0  | 0.0 |    |
| 17.04.2025 | 69.41 | 43.75 | 25.66 | 103.45  | 103.03  | 0.41 | 101.20  | 102.08  | -0.87 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 2.595  | 24.0  | 0.0 |    |
| 18.04.2025 | 69.31 | 44.30 | 25.01 | 108.19  | 107.74  | 0.42 | 105.83  | 106.70  | -0.82 | -0.87  | 0.00   | 0.00   | 2.645  | 24.0  | 0.0 |    |
| 19.04.2025 | 69.70 | 47.32 | 22.38 | 128.41  | 127.73  | 0.53 | 125.58  | 126.36  | -0.62 | -0.78  | 0.00   | 0.00   | 2.807  | 24.0  | 0.0 |    |
| 20.04.2025 | 69.50 | 47.56 | 21.94 | 112.64  | 112.15  | 0.44 | 110.17  | 110.91  | -0.67 | -0.74  | 0.00   | 0.00   | 2.416  | 22.0  | 2.0 | *  |
| 21.04.2025 | 69.41 | 45.60 | 23.81 | 110.88  | 110.44  | 0.40 | 108.44  | 109.33  | -0.82 | -0.89  | 0.00   | 0.00   | 2.579  | 24.0  | 0.0 |    |
| 22.04.2025 | 69.48 | 48.23 | 21.25 | 127.00  | 126.43  | 0.45 | 124.22  | 125.00  | -0.63 | -0.78  | 0.00   | 0.00   | 2.640  | 24.0  | 0.0 |    |
| 23.04.2025 | 69.23 | 44.70 | 24.53 | 103.76  | 103.40  | 0.35 | 101.51  | 102.40  | -0.87 | -0.89  | 0.00   | 0.00   | 2.488  | 24.0  | 0.0 |    |
| 24.04.2025 | 69.54 | 48.10 | 21.44 | 125.46  | 124.93  | 0.42 | 122.72  | 123.54  | -0.67 | -0.82  | 0.00   | 0.00   | 2.629  | 24.0  | 0.0 |    |
| 25.04.2025 | 69.21 | 46.87 | 22.34 | 115.14  | 114.71  | 0.37 | 112.64  | 113.48  | -0.74 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 2.511  | 24.0  | 0.0 |    |
| 26.04.2025 | 69.51 | 47.16 | 22.35 | 117.70  | 117.19  | 0.43 | 115.09  | 115.93  | -0.73 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 2.569  | 24.0  | 0.0 |    |
| 27.04.2025 | 69.25 | 44.70 | 24.55 | 106.35  | 105.94  | 0.39 | 104.04  | 104.92  | -0.84 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 2.551  | 24.0  | 0.0 |    |
| 28.04.2025 | 71.24 | 43.71 | 27.53 | 91.42   | 91.10   | 0.35 | 89.34   | 90.26   | -1.02 | -0.92  | 0.00   | 0.00   | 2.458  | 24.0  | 0.0 |    |
| 29.04.2025 | 69.46 | 44.13 | 25.33 | 99.85   | 99.45   | 0.40 | 97.66   | 98.51   | -0.87 | -0.85  | 0.00   | 0.00   | 2.470  | 24.0  | 0.0 |    |
| 30.04.2025 | 69.01 | 45.44 | 23.57 | 108.23  | 107.71  | 0.48 | 105.88  | 106.62  | -0.70 | -0.74  | 0.00   | 0.00   | 2.489  | 24.0  | 0.0 |    |
| Средние:   | 69.54 | 45.31 | 24.23 | ---     | ---     | 0.45 | ---     | ---     | -0.77 | ---    | 0.00   | 0.00   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 3363.40 | 3348.18 | ---  | 3289.60 | 3314.67 | ---   | -25.07 | ---    | ---    | 79.216 | 718.0 | 2.0 |    |

| Дата       | V1       | V2       | M1       | M2       | Мг      | Qo       | ВНР     | ВОС   |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|
|            | м3       | м3       | т        | т        | т       | Гкал     | ч       | ч     |
| 31.03.2025 | 42905.54 | 39867.82 | 41649.90 | 39399.27 | 2250.63 | 1302.993 | 13392.0 | 553.0 |
| 30.04.2025 | 46268.94 | 43216.00 | 44939.50 | 42713.94 | 2225.56 | 1382.209 | 14110.0 | 555.0 |
| Итого:     | 3363.40  | 3348.18  | 3289.60  | 3314.67  | -25.07  | 79.216   | 718.0   | 2.0   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации