

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Макаренко ул, д. 36 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103736  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:  
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162306  
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162178  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата       | t1    | t2    | dt    | m1      | m2      | %     | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | т       | т       |       | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |
| 01.04.2025 | 67.98 | 34.94 | 33.04 | 67.07   | 67.76   | -1.03 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 24.00  | 0.00 |    |
| 02.04.2025 | 67.61 | 34.46 | 33.15 | 66.02   | 66.71   | -1.04 | 2.19  | 2.19  | 2.19  | 24.00  | 0.00 |    |
| 03.04.2025 | 67.80 | 34.46 | 33.34 | 65.63   | 66.29   | -1.00 | 2.19  | 2.19  | 2.19  | 24.00  | 0.00 |    |
| 04.04.2025 | 67.86 | 34.50 | 33.36 | 63.01   | 63.62   | -0.96 | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 24.00  | 0.00 |    |
| 05.04.2025 | 67.94 | 35.29 | 32.65 | 66.79   | 67.34   | -0.83 | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 24.00  | 0.00 |    |
| 06.04.2025 | 67.76 | 32.39 | 35.37 | 62.66   | 63.23   | -0.91 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 24.00  | 0.00 |    |
| 07.04.2025 | 67.91 | 33.24 | 34.67 | 62.46   | 63.00   | -0.87 | 2.17  | 2.17  | 2.17  | 24.00  | 0.00 |    |
| 08.04.2025 | 67.67 | 34.34 | 33.33 | 66.09   | 66.60   | -0.77 | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 24.00  | 0.00 |    |
| 09.04.2025 | 67.88 | 35.00 | 32.88 | 68.38   | 68.88   | -0.73 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 10.04.2025 | 67.66 | 33.25 | 34.41 | 61.54   | 62.06   | -0.85 | 2.12  | 2.12  | 2.12  | 24.00  | 0.00 |    |
| 11.04.2025 | 67.46 | 32.79 | 34.67 | 60.20   | 60.72   | -0.87 | 2.09  | 2.09  | 2.09  | 24.00  | 0.00 |    |
| 12.04.2025 | 67.50 | 32.77 | 34.73 | 62.37   | 62.88   | -0.82 | 2.17  | 2.17  | 2.17  | 24.00  | 0.00 |    |
| 13.04.2025 | 67.57 | 31.78 | 35.79 | 61.95   | 62.49   | -0.87 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 24.00  | 0.00 |    |
| 14.04.2025 | 67.91 | 33.02 | 34.89 | 63.46   | 63.98   | -0.81 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 24.00  | 0.00 |    |
| 15.04.2025 | 67.55 | 34.23 | 33.32 | 68.45   | 68.94   | -0.71 | 2.28  | 2.28  | 2.28  | 24.00  | 0.00 |    |
| 16.04.2025 | 67.65 | 35.43 | 32.22 | 69.83   | 70.30   | -0.67 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 17.04.2025 | 67.80 | 32.98 | 34.82 | 62.44   | 62.97   | -0.84 | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 24.00  | 0.00 |    |
| 18.04.2025 | 67.91 | 34.08 | 33.83 | 65.05   | 65.55   | -0.78 | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 24.00  | 0.00 |    |
| 19.04.2025 | 68.09 | 36.43 | 31.66 | 75.24   | 75.70   | -0.61 | 2.38  | 2.38  | 2.38  | 24.00  | 0.00 |    |
| 20.04.2025 | 67.55 | 31.90 | 35.65 | 72.82   | 73.28   | -0.62 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 24.00  | 0.00 |    |
| 21.04.2025 | 67.88 | 35.86 | 32.02 | 69.04   | 69.52   | -0.70 | 2.21  | 2.21  | 2.21  | 24.00  | 0.00 |    |
| 22.04.2025 | 68.00 | 37.80 | 30.20 | 75.15   | 75.59   | -0.58 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 24.00  | 0.00 |    |
| 23.04.2025 | 68.00 | 35.71 | 32.29 | 69.02   | 69.50   | -0.70 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 24.00  | 0.00 |    |
| 24.04.2025 | 68.01 | 37.73 | 30.28 | 75.44   | 75.89   | -0.59 | 2.29  | 2.29  | 2.29  | 24.00  | 0.00 |    |
| 25.04.2025 | 67.68 | 36.81 | 30.87 | 71.35   | 71.82   | -0.66 | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 24.00  | 0.00 |    |
| 26.04.2025 | 68.07 | 37.03 | 31.04 | 72.48   | 72.96   | -0.66 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 27.04.2025 | 67.73 | 34.84 | 32.89 | 68.31   | 68.84   | -0.78 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 28.04.2025 | 69.51 | 34.18 | 35.33 | 63.16   | 63.74   | -0.92 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 24.00  | 0.00 |    |
| 29.04.2025 | 68.28 | 34.75 | 33.53 | 67.17   | 67.75   | -0.86 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |
| 30.04.2025 | 67.39 | 35.01 | 32.38 | 67.50   | 68.09   | -0.87 | 2.19  | 2.19  | 2.19  | 24.00  | 0.00 |    |
| Средние:   | 67.85 | 34.57 | 33.29 | ---     | ---     | -0.80 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2010.02 | 2025.99 | ---   | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 720.00 | 0.00 |    |

| Дата       | m1        | m2        | W4      | W5      | W6      | Тнар      | Тпр      |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|            | т         | т         | ГКал    | ГКал    | ГКал    | ч         | ч        |
| 31.03.2025 | 273276.65 | 294280.97 | 9313.16 | 9313.16 | 9313.16 | 110090.76 | 10187.18 |
| 30.04.2025 | 275286.67 | 296306.96 | 9379.63 | 9379.63 | 9379.63 | 110810.76 | 10187.18 |
| Итого:     | 2010.02   | 2025.99   | 66.47   | 66.47   | 66.47   | 720.00    | 0.00     |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации