

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 47 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1010037
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1400185

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1800498
ВЗЛЕТ ТПС SN 1800607

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	72.76	39.51	33.25	81.64	82.98	-1.62	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
02.04.2025	72.59	39.10	33.49	81.38	82.71	-1.63	2.73	2.73	2.73	24.00	0.00	
03.04.2025	72.51	38.58	33.93	80.91	82.25	-1.64	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
04.04.2025	72.49	38.26	34.23	78.77	80.08	-1.66	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
05.04.2025	72.61	38.63	33.98	82.66	84.04	-1.65	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
06.04.2025	72.59	37.22	35.37	79.84	81.21	-1.70	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
07.04.2025	72.74	39.86	32.88	79.90	81.19	-1.61	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00	
08.04.2025	72.79	39.09	33.70	81.78	83.14	-1.64	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
09.04.2025	72.76	39.34	33.42	81.34	82.68	-1.63	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
10.04.2025	72.61	38.19	34.42	75.64	76.91	-1.67	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00	
11.04.2025	72.61	37.06	35.55	74.02	75.29	-1.71	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00	
12.04.2025	72.69	37.52	35.17	75.33	76.62	-1.70	2.65	2.65	2.65	24.00	0.00	
13.04.2025	73.29	37.29	36.00	77.42	78.77	-1.74	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
14.04.2025	73.55	38.71	34.84	80.03	81.41	-1.70	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
15.04.2025	72.80	39.21	33.59	82.64	84.01	-1.64	2.78	2.78	2.78	24.00	0.00	
16.04.2025	72.69	39.21	33.48	81.91	83.25	-1.63	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
17.04.2025	72.73	37.64	35.09	76.95	78.27	-1.69	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
18.04.2025	72.72	38.16	34.56	78.59	79.92	-1.67	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
19.04.2025	72.90	39.11	33.79	84.22	85.62	-1.65	2.85	2.85	2.85	24.00	0.00	
20.04.2025	72.84	39.89	32.95	83.00	84.35	-1.61	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
21.04.2025	72.86	39.00	33.86	79.04	80.35	-1.65	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
22.04.2025	72.76	39.81	32.95	82.58	83.93	-1.61	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
23.04.2025	72.80	39.88	32.92	82.56	83.90	-1.61	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
24.04.2025	72.70	39.56	33.14	82.40	83.75	-1.62	2.73	2.73	2.73	24.00	0.00	
25.04.2025	72.51	39.02	33.49	76.72	77.98	-1.63	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
26.04.2025	72.80	38.58	34.22	77.73	79.03	-1.66	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
27.04.2025	72.77	37.79	34.98	78.24	79.57	-1.69	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
28.04.2025	74.98	39.18	35.80	80.35	81.79	-1.77	2.88	2.88	2.88	24.00	0.00	
29.04.2025	72.76	39.50	33.26	84.18	85.56	-1.63	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
30.04.2025	72.28	39.38	32.90	81.72	83.04	-1.60	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
Средние:	72.82	38.78	34.04	---	---	-1.66	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2403.48	2443.59	---	81.84	81.84	81.84	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	203832.83	207714.11	5991.76	5991.76	5991.76	68810.63	9093.91
30.04.2025	206236.31	210157.70	6073.60	6073.60	6073.60	69530.63	9093.91
Итого:	2403.48	2443.59	81.84	81.84	81.84	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации