

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 39 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906741
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1032097
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	73.09	40.37	32.72	68.30	68.42	-0.18	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
02.05.2025	71.92	38.48	33.44	65.15	65.38	-0.35	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
03.05.2025	71.00	39.12	31.88	66.08	66.37	-0.44	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
04.05.2025	71.14	37.99	33.15	65.25	65.70	-0.69	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
05.05.2025	71.21	41.25	29.96	72.17	72.82	-0.89	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
06.05.2025	71.11	44.02	27.09	79.81	79.34	0.59	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
07.05.2025	71.32	43.31	28.01	78.20	77.76	0.57	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
08.05.2025	71.30	43.44	27.86	76.93	76.67	0.35	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
09.05.2025	71.05	41.41	29.64	70.36	70.17	0.27	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00	
10.05.2025	71.23	41.52	29.71	72.74	72.58	0.22	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
11.05.2025	71.21	40.24	30.97	73.19	73.04	0.22	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00	
12.05.2025	71.13	39.48	31.65	66.87	66.74	0.20	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
13.05.2025	71.08	38.14	32.94	23.88	23.87	0.03	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00	
14.05.2025	20.05	19.72	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.05.2025	18.55	18.60	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.05.2025	18.08	17.92	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.05.2025	16.96	16.63	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.05.2025	16.38	15.92	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.05.2025	16.35	15.94	0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.05.2025	15.82	15.45	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.05.2025	15.63	15.20	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.05.2025	15.42	15.00	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.05.2025	14.14	13.85	0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.05.2025	13.69	13.31	0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.05.2025	13.63	13.14	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.05.2025	14.19	13.52	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.05.2025	14.86	14.23	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.05.2025	15.47	14.75	0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.05.2025	67.98	47.96	20.02	12.96	12.73	1.79	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00	
30.05.2025	67.86	53.41	14.45	35.68	35.31	1.03	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
31.05.2025	70.18	57.93	12.25	40.36	40.28	0.19	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
Средние:	44.29	29.72	14.57	---	---	0.09	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	967.94	967.17	---	28.04	28.04	28.04	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	220657.72	222702.19	8021.25	8021.25	8021.25	92342.59	1892.83
31.05.2025	221625.66	223669.36	8049.29	8049.29	8049.29	93086.59	1892.83
Итого:	967.94	967.17	28.04	28.04	28.04	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации