

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 28005

Обратка: Питерфлоу PC SN 51716

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	24.84	23.44	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.05	0.48	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.06.2025	25.24	23.93	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.97	1.02	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.06.2025	24.23	23.14	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.19	0.22	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.06.2025	23.68	22.51	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.98	0.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.06.2025	23.12	21.98	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.87	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.06.2025	22.82	21.54	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.82	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.06.2025	23.17	21.92	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.85	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.06.2025	23.66	22.49	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.89	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.06.2025	24.07	22.85	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.00	0.04	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.06.2025	25.12	23.74	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.42	0.64	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.06.2025	25.80	24.47	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.65	1.81	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.06.2025	25.94	24.66	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.34	2.23	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.06.2025	25.61	24.43	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.06	1.65	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.06.2025	25.53	24.39	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.92	1.51	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.06.2025	24.94	23.85	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.65	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.06.2025	24.70	23.66	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.75	0.38	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.06.2025	24.18	23.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.66	0.03	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.06.2025	23.67	22.48	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.60	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.06.2025	23.69	22.60	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.60	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.06.2025	23.56	22.47	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.62	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.06.2025	23.52	22.44	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.64	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.06.2025	22.81	21.63	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.61	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.06.2025	21.93	20.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.58	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.06.2025	21.81	20.69	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.60	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.06.2025	22.40	21.35	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.65	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.06.2025	23.28	22.22	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.72	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.06.2025	23.63	22.57	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.06.2025	23.77	22.67	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.85	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.06.2025	23.54	22.43	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.87	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.06.2025	23.54	22.46	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.91	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	23.93	22.76	1.17	---	---	---	---	0.00	0.94	0.36	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	30170.05	30762.25	29737.40	30502.18	0.00	384.018	0.000	0.000	8283.0	8.0
30.06.2025	30170.05	30762.25	29737.40	30502.18	0.00	384.018	0.000	0.000	9003.0	8.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу PC SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tх	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	62.41	10.09	9.91	5.95	0.569	24.0	0.0	5.00	
02.06.2025	62.26	9.33	9.16	5.96	0.525	24.0	0.0	5.00	
03.06.2025	62.63	11.95	11.74	5.96	0.677	24.0	0.0	5.00	
04.06.2025	62.30	9.92	9.74	5.96	0.559	24.0	0.0	5.00	
05.06.2025	62.09	9.19	9.03	5.96	0.516	24.0	0.0	5.00	
06.06.2025	62.21	9.01	8.85	5.97	0.507	24.0	0.0	5.00	
07.06.2025	61.89	8.66	8.51	5.97	0.484	24.0	0.0	5.00	
08.06.2025	61.48	8.63	8.48	5.96	0.479	24.0	0.0	5.00	
09.06.2025	60.34	9.28	9.12	5.95	0.505	24.0	0.0	5.00	
10.06.2025	62.59	10.52	10.33	5.97	0.595	24.0	0.0	5.00	
11.06.2025	62.21	10.45	10.27	5.95	0.588	24.0	0.0	5.00	
12.06.2025	62.40	8.97	8.81	5.97	0.506	24.0	0.0	5.00	
13.06.2025	61.72	6.88	6.76	5.97	0.384	24.0	0.0	5.00	
14.06.2025	61.99	7.92	7.78	5.97	0.444	24.0	0.0	5.00	
15.06.2025	60.84	9.75	9.59	5.94	0.535	24.0	0.0	5.00	
16.06.2025	62.04	9.56	9.39	5.96	0.536	24.0	0.0	5.00	
17.06.2025	62.11	9.09	8.93	5.96	0.510	24.0	0.0	5.00	
18.06.2025	62.16	11.34	11.14	5.96	0.637	24.0	0.0	5.00	
19.06.2025	60.71	10.68	10.50	5.97	0.585	24.0	0.0	5.00	
20.06.2025	61.13	9.32	9.16	5.96	0.514	24.0	0.0	5.00	
21.06.2025	61.98	10.33	10.15	5.97	0.579	24.0	0.0	5.00	
22.06.2025	60.57	10.99	10.80	5.95	0.601	24.0	0.0	5.00	
23.06.2025	61.36	11.96	11.75	5.95	0.662	24.0	0.0	5.00	
24.06.2025	59.22	10.21	10.05	5.96	0.545	24.0	0.0	5.00	
25.06.2025	62.28	10.84	10.64	5.96	0.610	24.0	0.0	5.00	
26.06.2025	62.20	9.73	9.56	5.97	0.547	24.0	0.0	5.00	
27.06.2025	61.82	10.19	10.01	5.65	0.569	24.0	0.0	5.00	
28.06.2025	62.07	8.55	8.40	5.96	0.480	24.0	0.0	5.00	
29.06.2025	62.07	8.94	8.79	5.94	0.502	24.0	0.0	5.00	
30.06.2025	62.39	10.12	9.94	5.94	0.571	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.78	---	---	5.95	---	---	---	5.00	
Итого:	---	292.39	287.30	---	16.318	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	4399.68	4325.74	0.00	239.478	0.000	0.000	8291.0	0.0
30.06.2025	4692.08	4613.03	0.00	255.796	0.000	0.000	9011.0	0.0
Итого:	292.39	287.30	0.00	16.318	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации