

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пушкарская ул, д. 130 (ООО "САМОУПРАВЛЕНИЕ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1102790
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Датчик температуры:
Поддача: ВЗЛЕТ ТПС SN 2012347
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 2012362
Поддача, горячая вода: ВЗЛЕТ ТПС SN 1015396
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.06.2025	21.20	19.93	38.91	1.27	0.00	0.00	4.27	---	0.00	0.15	0.15	11.12	12.88	*	14
02.06.2025	21.78	20.34	24.26	1.44	0.00	0.00	4.23	---	0.00	0.10	0.10	8.46	15.54	*	14
03.06.2025	21.76	20.48	22.56	1.28	0.00	0.00	3.54	---	0.00	0.08	0.08	7.65	16.35	*	14
04.06.2025	21.48	20.40	34.98	1.08	0.00	0.00	3.77	---	0.00	0.12	0.12	10.96	13.04	*	14
05.06.2025	21.58	20.51	29.45	1.07	0.00	0.00	3.97	---	0.00	0.11	0.11	11.92	12.08	*	14
06.06.2025	21.46	20.45	12.65	1.01	0.00	0.00	4.17	---	0.00	0.05	0.05	8.35	15.65	*	14
07.06.2025	21.42	20.47	16.71	0.95	0.00	0.00	3.12	---	0.00	0.05	0.05	10.42	13.58	*	14
08.06.2025	21.61	20.59	11.84	1.02	0.00	0.00	3.51	---	0.00	0.04	0.04	8.28	15.72	*	14
09.06.2025	21.98	20.83	7.38	1.15	0.00	0.00	3.65	---	0.00	0.03	0.03	4.57	19.43	*	14
10.06.2025	22.29	21.04	15.70	1.25	0.00	0.00	4.49	---	0.00	0.07	0.07	6.02	17.98	*	14
11.06.2025	22.51	21.27	28.49	1.24	0.00	0.00	3.22	---	0.00	0.09	0.09	9.04	14.96	*	14
12.06.2025	22.44	21.35	19.18	1.09	0.00	0.00	3.31	---	0.00	0.06	0.06	8.29	15.71	*	14
13.06.2025	22.41	21.39	27.17	1.02	0.00	0.00	3.29	---	0.00	0.08	0.08	9.65	14.35	*	14
14.06.2025	19.66	20.32	15.22	-0.66	0.00	0.00	2.93	66.67	0.00	0.04	0.04	8.83	15.17	*	2,14
15.06.2025	22.37	21.31	24.46	1.06	0.00	0.00	3.65	---	0.00	0.08	0.08	9.54	14.46	*	14
16.06.2025	22.50	21.46	21.29	1.04	0.00	0.00	4.32	---	0.00	0.09	0.09	8.84	15.16	*	14
17.06.2025	22.34	21.31	18.23	1.03	0.00	0.00	3.52	---	0.00	0.06	0.06	7.54	16.46	*	14
18.06.2025	21.36	20.59	16.43	0.77	0.00	0.00	3.20	---	0.00	0.05	0.05	8.14	15.86	*	14
19.06.2025	21.96	21.07	5.33	0.89	0.00	0.00	3.98	---	0.00	0.02	0.02	4.67	19.33	*	14
20.06.2025	21.94	21.12	25.24	0.82	0.00	0.00	2.99	---	0.00	0.07	0.07	11.66	12.34	*	14
21.06.2025	21.86	21.04	32.83	0.82	0.00	0.00	3.42	---	0.00	0.10	0.10	16.53	7.47	*	14
22.06.2025	21.48	20.57	22.19	0.91	0.00	0.00	3.49	---	0.00	0.07	0.07	10.43	13.57	*	14
23.06.2025	21.26	20.38	31.51	0.88	0.00	0.00	3.56	---	0.00	0.10	0.10	13.06	10.94	*	14
24.06.2025	21.17	20.28	22.73	0.89	0.00	0.00	3.75	---	0.00	0.08	0.08	8.98	15.02	*	14
25.06.2025	21.15	20.23	19.82	0.92	0.00	0.00	3.96	---	0.00	0.07	0.07	10.58	13.42	*	14
26.06.2025	21.47	20.53	40.96	0.94	0.00	0.00	3.74	---	0.00	0.14	0.14	13.49	10.51	*	14
27.06.2025	21.52	20.66	35.01	0.86	0.00	0.00	2.84	---	0.00	0.09	0.09	14.76	9.24	*	14
28.06.2025	21.51	20.75	34.76	0.76	0.00	0.00	3.18	---	0.00	0.10	0.10	12.45	11.55	*	14
29.06.2025	21.60	20.82	35.75	0.78	0.00	0.00	3.25	---	0.00	0.11	0.11	13.46	10.54	*	14
30.06.2025	21.76	20.82	25.56	0.94	0.00	0.00	3.93	---	0.00	0.10	0.10	8.49	15.51	*	14
Средние:	21.69	20.74	23.89	0.95	---	---	---	2.22	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	108.21	---	0.00	2.42	2.42	296.18	423.82		

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	199527.75	188795.58	9605.32	734.36	372.43	1106.79	35944.95	23862.35
30.06.2025	199527.75	188795.58	9713.53	734.36	374.85	1109.21	36241.13	24286.17
Итого:	0.00	0.00	108.21	0.00	2.42	2.42	296.18	423.82

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации