

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/2 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 13221721
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: TC

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.09.2025	22.07	21.29	0.78	0.000	0.000	0.000	0.000	4.23	3.39	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
02.09.2025	22.40	21.70	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	5.75	4.19	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
03.09.2025	22.47	21.73	0.74	0.000	0.000	0.000	0.000	5.51	4.37	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
04.09.2025	22.28	21.47	0.81	0.000	0.000	0.000	0.000	4.90	3.99	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
05.09.2025	22.42	21.70	0.72	0.000	0.000	0.000	0.000	5.15	4.54	---	0.000	23.5	*	HC Vmin;
06.09.2025	22.35	21.55	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	4.52	2.70	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
07.09.2025	22.23	21.45	0.78	0.000	0.000	0.000	0.000	3.09	0.20	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
08.09.2025	22.17	21.24	0.93	0.000	0.000	0.000	0.000	2.99	0.19	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
09.09.2025	21.47	20.41	1.06	0.000	0.000	0.000	0.000	2.91	0.17	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
10.09.2025	20.93	19.83	1.10	0.000	0.000	0.000	0.000	2.77	0.15	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
11.09.2025	20.39	19.27	1.12	0.000	0.000	0.000	0.000	2.51	1.12	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
12.09.2025	19.67	18.47	1.20	0.000	0.000	0.000	0.000	2.32	2.33	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
13.09.2025	20.04	18.99	1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.33	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
14.09.2025	20.38	19.42	0.96	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.37	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
15.09.2025	20.62	19.64	0.97	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.40	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
16.09.2025	20.57	19.61	0.96	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.42	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
17.09.2025	20.35	19.34	1.01	0.000	0.000	0.000	0.000	2.29	2.44	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
18.09.2025	20.48	19.59	0.89	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.48	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
19.09.2025	20.57	19.60	0.97	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.51	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
20.09.2025	20.73	19.84	0.89	0.000	0.000	0.000	0.000	2.31	2.55	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
21.09.2025	20.76	19.77	0.98	0.000	0.000	0.000	0.000	2.31	2.58	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
22.09.2025	20.31	19.21	1.10	0.000	0.000	0.000	0.000	3.06	3.13	---	0.000	24.0	*	HC Vmin
23.09.2025	25.49	23.63	1.86	82.248	81.691	81.852	81.390	4.45	4.29	0.57	0.285	24.0	*	HC G; t
24.09.2025	34.33	31.12	3.20	203.346	203.186	202.328	202.394	5.50	5.16	-0.03	0.646	24.0		Ok
25.09.2025	39.16	34.44	4.72	192.649	192.503	191.330	191.533	4.97	4.67	-0.11	0.903	24.0		Ok
26.09.2025	43.32	37.19	6.13	187.209	187.034	185.616	185.907	6.32	6.03	-0.16	1.137	24.0		Ok
27.09.2025	44.82	38.28	6.54	186.255	186.153	184.550	184.950	6.23	5.94	-0.22	1.207	24.0		Ok
28.09.2025	45.97	38.95	7.02	185.558	185.430	183.762	184.186	6.18	5.89	-0.23	1.290	24.0		Ok
29.09.2025	47.45	39.89	7.57	186.955	186.807	185.025	185.485	6.35	6.06	-0.25	1.401	24.0		Ok
30.09.2025	45.65	38.86	6.79	186.059	185.978	184.288	184.735	6.44	6.16	-0.24	1.252	24.0		Ok
Средние:	26.40	24.25	2.15	---	---	---	---	3.89	3.23	-0.02	---	---		
Итого:	---	---	---	1410.280	1408.783	1398.750	1400.578	---	---	---	8.120	719.5		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	127895.700	127229.800	126101.400	126179.900	1535.217	34259.9
30.09.2025	129306.000	128638.500	127500.200	127580.400	1543.338	34979.4
Итого:	1410.300	1408.700	1398.800	1400.500	8.121	719.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/2 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 13221721
Точка измерения: Подсистема 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	V3	M3	P3	Q2	Траб	NS
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч	
01.09.2025	51.92	6.831	6.731	6.09	0.346	24.0	
02.09.2025	53.14	5.708	5.622	6.09	0.294	24.0	
03.09.2025	52.41	5.195	5.122	6.10	0.257	24.0	
04.09.2025	53.14	5.901	5.813	6.10	0.302	24.0	
05.09.2025	53.32	5.209	5.133	6.10	0.262	24.0	
06.09.2025	52.23	5.025	4.953	6.10	0.251	24.0	
07.09.2025	51.06	5.916	5.828	6.10	0.302	24.0	
08.09.2025	53.57	6.371	6.275	6.10	0.327	24.0	
09.09.2025	51.83	5.315	5.237	6.10	0.269	24.0	
10.09.2025	51.67	5.509	5.428	6.10	0.280	24.0	
11.09.2025	51.81	5.846	5.758	6.10	0.300	24.0	
12.09.2025	52.86	6.550	6.450	6.10	0.338	24.0	
13.09.2025	53.62	5.468	5.387	6.10	0.278	24.0	
14.09.2025	53.57	6.788	6.682	6.09	0.356	24.0	
15.09.2025	53.79	5.967	5.877	6.10	0.308	24.0	
16.09.2025	52.71	6.329	6.233	6.10	0.327	24.0	
17.09.2025	52.06	5.296	5.218	6.10	0.269	24.0	
18.09.2025	47.96	4.785	4.716	5.08	0.239	24.0	
19.09.2025	54.57	6.688	6.587	6.10	0.345	24.0	
20.09.2025	51.57	5.215	5.139	6.06	0.264	24.0	
21.09.2025	52.45	6.586	6.485	6.10	0.341	24.0	
22.09.2025	51.91	6.544	6.454	6.11	0.320	24.0	
23.09.2025	53.61	6.253	6.160	6.11	0.320	24.0	
24.09.2025	53.78	5.388	5.307	6.12	0.276	24.0	
25.09.2025	53.91	5.862	5.771	6.12	0.306	24.0	
26.09.2025	55.42	5.990	5.898	6.12	0.311	24.0	
27.09.2025	54.28	5.950	5.860	6.11	0.307	24.0	
28.09.2025	53.83	6.432	6.332	6.11	0.337	24.0	
29.09.2025	55.42	6.255	6.158	6.11	0.326	24.0	
30.09.2025	55.91	6.105	6.011	6.12	0.318	24.0	
Средние:	52.98	---	---	6.07	---	---	
Итого:	---	177.277	174.623	---	9.076	720.0	

Дата	V3	M3	Q2	Траб
	м3	т	Гкал	ч
31.08.2025	10029.670	9894.377	483.965	34261.2
30.09.2025	10206.950	10069.000	493.040	34981.2
Итого:	177.280	174.623	9.076	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации