

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Питерфлоу РС SN 28005
Обратка: Питерфлоу РС SN 51716
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225501

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г
КТС-Б SN 129142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	22.51	21.25	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.77	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.09.2025	22.52	21.29	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.09.2025	22.65	21.42	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.09.2025	22.58	21.27	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.09.2025	22.95	21.79	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.09.2025	23.24	22.10	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.09.2025	23.31	22.23	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.80	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.09.2025	23.20	22.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.09.2025	22.87	21.58	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.76	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.09.2025	21.97	20.59	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.75	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.09.2025	21.87	20.44	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.74	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.09.2025	21.11	19.50	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.72	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.09.2025	21.39	19.84	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.74	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.09.2025	21.26	19.75	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.75	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.09.2025	21.79	20.36	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.76	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.09.2025	21.94	20.56	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.77	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.09.2025	21.69	20.25	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.77	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.09.2025	21.70	20.48	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.09.2025	21.81	20.56	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.09.2025	21.70	20.41	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.09.2025	21.37	20.01	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.09.2025	20.63	19.14	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.77	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.09.2025	33.78	29.06	4.73	56.82	57.81	56.54	57.62	-1.89	2.74	2.17	0.267	24.0	0.0	0.00	
24.09.2025	34.14	29.83	4.31	144.02	146.71	143.31	146.19	-1.99	5.32	5.17	0.617	24.0	0.0	0.00	
25.09.2025	39.01	32.56	6.45	136.52	138.97	135.59	138.35	-2.02	4.79	4.65	0.874	24.0	0.0	0.00	
26.09.2025	43.22	34.85	8.36	132.67	135.06	131.54	134.36	-2.12	6.16	6.03	1.099	24.0	0.0	0.00	
27.09.2025	44.76	35.94	8.82	131.91	134.44	130.71	133.69	-2.26	6.06	5.94	1.151	24.0	0.0	0.00	
28.09.2025	45.90	36.42	9.48	131.32	133.94	130.05	133.17	-2.37	6.01	5.90	1.231	24.0	0.0	0.00	
29.09.2025	47.30	36.97	10.33	125.04	127.08	123.75	126.32	-2.06	6.00	5.88	1.277	24.0	0.0	0.00	
30.09.2025	45.61	36.48	9.13	131.78	134.87	130.53	134.09	-2.69	6.28	6.16	1.190	24.0	0.0	0.00	
Средние:	27.33	24.30	3.03	---	---	---	---	-0.58	2.01	1.40	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	990.07	1008.86	982.03	1003.81	---	---	---	7.707	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	30170.05	30762.25	29737.40	30502.18	0.00	384.018	0.000	0.000	10491.0	8.0
30.09.2025	31160.11	31771.11	30719.43	31505.99	0.00	391.725	0.000	0.000	11211.0	8.0
Итого:	990.07	1008.86	982.03	1003.81	0.00	7.707	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, д. 81/3 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17049651
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Питерфлоу РС SN 28005
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 225502

Датчик температуры:
КТС-Б SN 129142г

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tх	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	61.08	12.11	11.90	5.94	0.668	24.0	0.0	5.00	
02.09.2025	62.72	11.27	11.07	5.95	0.639	24.0	0.0	5.00	
03.09.2025	61.55	10.57	10.39	5.96	0.588	24.0	0.0	5.00	
04.09.2025	62.80	11.99	11.77	5.96	0.681	24.0	0.0	5.00	
05.09.2025	62.07	9.05	8.89	5.95	0.508	24.0	0.0	5.00	
06.09.2025	62.28	10.00	9.82	5.95	0.563	24.0	0.0	5.00	
07.09.2025	62.19	9.54	9.37	5.96	0.536	24.0	0.0	5.00	
08.09.2025	62.90	12.88	12.65	5.95	0.733	24.0	0.0	5.00	
09.09.2025	62.52	11.53	11.33	5.96	0.652	24.0	0.0	5.00	
10.09.2025	62.12	9.93	9.75	5.95	0.557	24.0	0.0	5.00	
11.09.2025	62.71	11.19	10.99	5.95	0.634	24.0	0.0	5.00	
12.09.2025	62.65	11.39	11.18	5.95	0.645	24.0	0.0	5.00	
13.09.2025	63.01	11.69	11.48	5.96	0.666	24.0	0.0	5.00	
14.09.2025	63.00	10.98	10.78	5.94	0.626	24.0	0.0	5.00	
15.09.2025	63.04	12.95	12.72	5.95	0.738	24.0	0.0	5.00	
16.09.2025	62.52	11.49	11.28	5.96	0.649	24.0	0.0	5.00	
17.09.2025	62.59	10.64	10.45	5.96	0.602	24.0	0.0	5.00	
18.09.2025	61.71	11.03	10.84	4.94	0.615	24.0	0.0	5.00	
19.09.2025	62.39	8.79	8.63	5.96	0.496	24.0	0.0	5.00	
20.09.2025	62.51	9.33	9.16	5.92	0.527	24.0	0.0	5.00	
21.09.2025	62.80	10.89	10.69	5.95	0.618	24.0	0.0	5.00	
22.09.2025	60.74	13.11	12.89	5.96	0.719	24.0	0.0	5.00	
23.09.2025	62.73	12.64	12.41	5.96	0.717	24.0	0.0	5.00	
24.09.2025	62.76	10.90	10.71	5.97	0.619	24.0	0.0	5.00	
25.09.2025	62.47	9.70	9.53	5.98	0.548	24.0	0.0	5.00	
26.09.2025	63.03	11.52	11.31	5.97	0.657	24.0	0.0	5.00	
27.09.2025	62.79	11.00	10.80	5.96	0.625	24.0	0.0	5.00	
28.09.2025	63.06	12.16	11.94	5.96	0.693	24.0	0.0	5.00	
29.09.2025	63.11	12.74	12.51	5.97	0.727	24.0	0.0	5.00	
30.09.2025	63.02	11.73	11.52	5.98	0.668	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.50	---	---	5.92	---	---	---	5.00	
Итого:	---	334.74	328.77	---	18.912	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	5267.72	5178.53	0.00	288.105	0.000	0.000	10499.0	0.0
30.09.2025	5602.46	5507.29	0.00	307.017	0.000	0.000	11219.0	0.0
Итого:	334.73	328.77	0.00	18.912	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации