

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 17 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002985
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002416/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002416/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	49.73	26.70	23.03	0.08	0.11	-33.68	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.09.2025	65.03	32.11	32.92	0.97	1.17	-19.13	0.03	0.03	0.03	24.00	0.00	
03.09.2025	66.49	49.38	17.11	28.67	27.19	5.32	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
04.09.2025	67.94	52.91	15.03	34.60	35.20	-1.72	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
05.09.2025	66.34	53.15	13.19	33.72	34.20	-1.40	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
06.09.2025	66.06	52.79	13.27	33.70	34.10	-1.18	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
07.09.2025	66.36	51.28	15.08	34.46	34.85	-1.14	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
08.09.2025	67.72	54.91	12.81	38.84	39.31	-1.20	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
09.09.2025	71.03	60.96	10.07	52.89	53.62	-1.38	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
10.09.2025	67.44	54.24	13.20	38.93	39.31	-0.98	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
11.09.2025	67.71	53.63	14.08	37.62	37.97	-0.94	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
12.09.2025	67.11	51.15	15.96	30.91	31.13	-0.71	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
13.09.2025	68.04	52.25	15.79	33.09	33.37	-0.84	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
14.09.2025	69.20	53.82	15.38	35.16	35.50	-0.94	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
15.09.2025	67.57	51.73	15.84	33.22	33.51	-0.87	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
16.09.2025	67.26	51.42	15.84	29.83	30.04	-0.69	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
17.09.2025	67.79	50.97	16.82	30.68	30.86	-0.59	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
18.09.2025	68.91	54.77	14.14	35.65	35.80	-0.43	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
19.09.2025	68.40	53.61	14.79	34.08	34.26	-0.55	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
20.09.2025	68.59	56.54	12.05	33.93	34.15	-0.65	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
21.09.2025	69.52	53.99	15.53	33.70	33.96	-0.77	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
22.09.2025	67.17	35.70	31.47	36.34	36.62	-0.77	1.14	1.14	1.14	24.00	0.00	
23.09.2025	69.00	36.43	32.57	58.94	59.82	-1.50	1.92	1.92	1.92	24.00	0.00	
24.09.2025	69.77	40.79	28.98	77.12	78.30	-1.52	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
25.09.2025	70.01	39.73	30.28	72.45	73.55	-1.50	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
26.09.2025	70.37	38.44	31.93	66.96	67.94	-1.46	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
27.09.2025	69.93	37.88	32.05	68.89	69.87	-1.42	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
28.09.2025	70.01	38.91	31.10	76.32	77.41	-1.42	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
29.09.2025	70.36	36.99	33.37	66.02	66.87	-1.27	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
30.09.2025	72.07	38.25	33.82	70.24	71.16	-1.29	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
Средние:	67.76	47.18	20.58	---	---	-2.55	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1258.01	1271.18	---	28.39	28.39	28.39	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	241508.56	250605.64	8483.04	8483.04	8483.04	96056.66	2397.31
30.09.2025	242766.57	251876.81	8511.43	8511.43	8511.43	96776.66	2397.31
Итого:	1258.01	1271.17	28.39	28.39	28.39	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации