

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 25 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1005521
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1112146
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1810288
ВЗЛЕТ ТПС SN 1812117

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	60.16	45.02	15.14	23.35	23.20	0.65	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
02.09.2025	61.98	48.49	13.49	29.18	29.05	0.45	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
03.09.2025	65.35	55.42	9.93	39.32	39.16	0.42	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
04.09.2025	67.91	57.42	10.49	44.60	44.39	0.47	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
05.09.2025	66.22	56.57	9.65	43.64	43.56	0.17	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
06.09.2025	65.97	57.18	8.79	43.62	43.56	0.13	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
07.09.2025	66.25	56.93	9.32	44.58	44.51	0.17	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
08.09.2025	67.63	59.12	8.51	50.05	49.90	0.29	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
09.09.2025	71.02	64.02	7.00	67.21	66.77	0.66	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
10.09.2025	67.29	57.69	9.60	49.97	49.61	0.73	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
11.09.2025	67.59	57.99	9.60	48.40	48.03	0.77	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
12.09.2025	66.92	54.61	12.31	40.11	39.83	0.70	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
13.09.2025	67.85	57.19	10.66	42.79	42.44	0.84	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
14.09.2025	69.07	57.44	11.63	45.37	44.96	0.90	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
15.09.2025	67.40	57.31	10.09	43.06	42.64	0.98	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
16.09.2025	67.02	55.17	11.85	38.92	38.55	0.95	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
17.09.2025	67.56	55.71	11.85	39.94	39.47	1.19	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
18.09.2025	68.75	58.91	9.84	46.12	45.40	1.58	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
19.09.2025	68.22	57.12	11.10	44.12	43.56	1.26	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
20.09.2025	68.42	60.08	8.34	43.93	43.41	1.19	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
21.09.2025	69.28	57.52	11.76	43.69	43.26	0.98	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
22.09.2025	66.72	40.46	26.26	39.99	38.96	2.60	1.04	1.04	1.04	24.00	0.00	
23.09.2025	68.69	48.96	19.73	58.53	58.12	0.71	1.16	1.16	1.16	24.00	0.00	
24.09.2025	69.46	63.08	6.38	77.80	77.00	1.04	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
25.09.2025	69.72	54.20	15.52	73.52	72.24	1.76	1.15	1.15	1.15	24.00	0.00	
26.09.2025	69.93	39.06	30.87	70.12	69.72	0.57	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
27.09.2025	69.43	37.91	31.52	72.57	72.19	0.53	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
28.09.2025	69.59	40.16	29.43	80.24	79.76	0.59	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
29.09.2025	69.87	38.93	30.94	70.27	69.86	0.59	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
30.09.2025	71.58	40.35	31.23	74.74	74.12	0.83	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
Средние:	67.76	53.00	14.76	---	---	0.82	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1529.74	1517.22	---	24.57	24.57	24.57	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	194491.97	194215.21	5199.39	5199.39	5199.39	70400.89	10739.19
30.09.2025	196021.71	195732.43	5223.96	5223.96	5223.96	71120.89	10739.19
Итого:	1529.74	1517.22	24.57	24.57	24.57	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации