

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906167
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 102124

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1443090
ВЗЛЕТ ТПС SN 1442913

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2025	56.32	50.03	6.29	7.94	7.96	-0.29	0.05	0.05	0.05	23.54	0.46	*	2
02.09.2025	66.70	59.75	6.95	58.56	58.77	-0.36	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
03.09.2025	62.85	54.18	8.67	45.55	45.74	-0.42	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00		
04.09.2025	64.36	57.36	7.00	55.39	55.58	-0.35	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
05.09.2025	64.43	57.40	7.03	54.37	54.56	-0.35	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
06.09.2025	64.66	58.04	6.62	54.20	54.38	-0.33	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00		
07.09.2025	65.08	58.33	6.75	55.10	55.29	-0.34	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00		
08.09.2025	65.88	59.10	6.78	61.15	61.36	-0.34	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
09.09.2025	69.29	64.22	5.07	85.02	85.25	-0.27	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
10.09.2025	66.09	58.94	7.15	63.42	63.65	-0.36	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
11.09.2025	66.42	59.21	7.21	60.41	60.63	-0.37	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
12.09.2025	65.57	56.94	8.63	49.62	49.84	-0.44	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
13.09.2025	66.38	58.98	7.40	52.62	52.82	-0.38	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
14.09.2025	67.82	60.21	7.61	56.19	56.41	-0.39	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
15.09.2025	66.41	57.95	8.46	53.16	53.39	-0.43	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
16.09.2025	66.24	57.36	8.88	48.23	48.44	-0.45	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
17.09.2025	66.34	57.51	8.83	47.78	47.99	-0.45	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00		
18.09.2025	67.91	60.23	7.68	56.94	57.16	-0.40	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
19.09.2025	67.45	59.92	7.53	54.23	54.44	-0.39	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
20.09.2025	68.04	60.79	7.25	53.44	53.64	-0.38	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00		
21.09.2025	69.06	60.48	8.58	53.07	53.31	-0.45	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
22.09.2025	66.99	47.32	19.67	56.80	57.32	-0.92	1.12	1.12	1.12	24.00	0.00		
23.09.2025	68.48	43.69	24.79	105.44	106.72	-1.21	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00		
24.09.2025	69.08	48.82	20.26	148.67	150.20	-1.02	3.02	3.02	3.02	24.00	0.00		
25.09.2025	69.59	48.71	20.88	140.89	142.39	-1.06	2.95	2.95	2.95	24.00	0.00		
26.09.2025	69.84	48.09	21.75	136.08	137.59	-1.10	2.97	2.97	2.97	24.00	0.00		
27.09.2025	68.51	48.67	19.84	143.68	145.12	-1.00	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00		
28.09.2025	69.06	49.62	19.44	158.05	159.62	-0.99	3.08	3.08	3.08	24.00	0.00		
29.09.2025	69.93	48.03	21.90	138.42	139.97	-1.11	3.04	3.04	3.04	24.00	0.00		
30.09.2025	71.32	49.37	21.95	146.04	147.70	-1.13	3.21	3.21	3.21	24.00	0.00		
Средние:	66.87	55.31	11.56	---	---	-0.58	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2300.44	2317.24	---	33.26	33.26	33.26	719.54	0.46		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	365099.20	308447.02	12423.97	12423.97	12423.97	126587.11	3923.48
30.09.2025	367399.65	310764.26	12457.24	12457.24	12457.24	127306.65	3923.94
Итого:	2300.44	2317.24	33.26	33.26	33.26	719.54	0.46

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации