

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 51 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906746  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1700234

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344020  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1346743

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата       | t1    | t2    | dt    | m1      | m2      | %     | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | т       | т       |       | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |
| 01.09.2025 | 18.66 | 18.67 | -0.01 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00 |    |
| 02.09.2025 | 20.19 | 18.75 | 1.44  | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00 |    |
| 03.09.2025 | 20.28 | 18.72 | 1.56  | 0.01    | 0.00    | 22.22 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00 |    |
| 04.09.2025 | 20.08 | 18.37 | 1.71  | 0.02    | 0.02    | -5.41 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.00  | 0.00 |    |
| 05.09.2025 | 65.20 | 52.61 | 12.59 | 10.25   | 10.32   | -0.61 | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 24.00  | 0.00 |    |
| 06.09.2025 | 65.03 | 56.40 | 8.63  | 28.11   | 28.23   | -0.43 | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 24.00  | 0.00 |    |
| 07.09.2025 | 65.27 | 55.08 | 10.19 | 25.01   | 25.14   | -0.51 | 0.26  | 0.26  | 0.26  | 24.00  | 0.00 |    |
| 08.09.2025 | 64.77 | 53.95 | 10.82 | 28.72   | 28.87   | -0.53 | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 24.00  | 0.00 |    |
| 09.09.2025 | 65.52 | 57.74 | 7.78  | 39.88   | 40.04   | -0.39 | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 24.00  | 0.00 |    |
| 10.09.2025 | 64.45 | 55.15 | 9.30  | 30.15   | 30.29   | -0.46 | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 24.00  | 0.00 |    |
| 11.09.2025 | 66.75 | 56.53 | 10.22 | 28.48   | 28.63   | -0.52 | 0.29  | 0.29  | 0.29  | 24.00  | 0.00 |    |
| 12.09.2025 | 66.13 | 52.84 | 13.29 | 22.35   | 22.50   | -0.66 | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 24.00  | 0.00 |    |
| 13.09.2025 | 66.89 | 53.36 | 13.53 | 27.11   | 27.30   | -0.68 | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 24.00  | 0.00 |    |
| 14.09.2025 | 68.25 | 56.13 | 12.12 | 26.44   | 26.61   | -0.62 | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 24.00  | 0.00 |    |
| 15.09.2025 | 66.80 | 52.38 | 14.42 | 24.92   | 25.10   | -0.72 | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 24.00  | 0.00 |    |
| 16.09.2025 | 66.59 | 51.52 | 15.07 | 22.82   | 22.99   | -0.74 | 0.34  | 0.34  | 0.34  | 24.00  | 0.00 |    |
| 17.09.2025 | 66.75 | 51.08 | 15.67 | 21.90   | 22.07   | -0.78 | 0.34  | 0.34  | 0.34  | 24.00  | 0.00 |    |
| 18.09.2025 | 68.24 | 56.18 | 12.06 | 28.43   | 28.61   | -0.62 | 0.34  | 0.34  | 0.34  | 24.00  | 0.00 |    |
| 19.09.2025 | 67.76 | 53.86 | 13.90 | 27.75   | 27.94   | -0.70 | 0.39  | 0.39  | 0.39  | 24.00  | 0.00 |    |
| 20.09.2025 | 68.05 | 55.11 | 12.94 | 27.06   | 27.24   | -0.66 | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 24.00  | 0.00 |    |
| 21.09.2025 | 68.85 | 56.00 | 12.85 | 24.71   | 24.88   | -0.66 | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 24.00  | 0.00 |    |
| 22.09.2025 | 67.16 | 40.02 | 27.14 | 34.37   | 34.80   | -1.24 | 0.93  | 0.93  | 0.93  | 24.00  | 0.00 |    |
| 23.09.2025 | 68.57 | 40.58 | 27.99 | 69.18   | 70.11   | -1.34 | 1.94  | 1.94  | 1.94  | 24.00  | 0.00 |    |
| 24.09.2025 | 69.23 | 45.52 | 23.71 | 100.84  | 102.03  | -1.18 | 2.40  | 2.40  | 2.40  | 24.00  | 0.00 |    |
| 25.09.2025 | 69.72 | 45.82 | 23.90 | 95.18   | 96.33   | -1.19 | 2.28  | 2.28  | 2.28  | 24.00  | 0.00 |    |
| 26.09.2025 | 69.98 | 43.88 | 26.10 | 93.17   | 94.38   | -1.29 | 2.44  | 2.44  | 2.44  | 24.00  | 0.00 |    |
| 27.09.2025 | 68.84 | 44.21 | 24.63 | 97.13   | 98.31   | -1.21 | 2.40  | 2.40  | 2.40  | 24.00  | 0.00 |    |
| 28.09.2025 | 69.25 | 45.28 | 23.97 | 104.20  | 105.44  | -1.19 | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 24.00  | 0.00 |    |
| 29.09.2025 | 70.04 | 43.60 | 26.44 | 94.99   | 96.24   | -1.31 | 2.52  | 2.52  | 2.52  | 24.00  | 0.00 |    |
| 30.09.2025 | 71.51 | 45.00 | 26.51 | 103.21  | 104.59  | -1.33 | 2.74  | 2.74  | 2.74  | 24.00  | 0.00 |    |
| Средние:   | 61.16 | 46.48 | 14.68 | ---     | ---     | -0.16 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 1236.38 | 1248.99 | ---   | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 720.00 | 0.00 |    |

| Дата       | m1        | m2        | W4       | W5       | W6       | Тнар      | Тпр     |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
|            | т         | т         | ГКал     | ГКал     | ГКал     | ч         | ч       |
| 31.08.2025 | 311793.73 | 287031.40 | 10731.71 | 10731.71 | 10731.71 | 125959.12 | 3804.55 |
| 30.09.2025 | 313030.11 | 288280.40 | 10757.12 | 10757.12 | 10757.12 | 126679.12 | 3804.55 |
| Итого:     | 1236.38   | 1248.99   | 25.41    | 25.41    | 25.41    | 720.00    | 0.00    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации