

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 55 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301262
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1343336
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1346678
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	62.81	52.63	10.18	39.14	39.33	-0.47	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
02.09.2025	67.07	58.63	8.44	51.82	52.24	-0.82	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
03.09.2025	64.29	54.21	10.08	39.25	39.40	-0.37	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
04.09.2025	66.52	57.29	9.23	46.44	46.73	-0.62	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
05.09.2025	65.53	56.59	8.94	44.99	45.25	-0.56	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
06.09.2025	65.27	56.38	8.89	44.99	45.24	-0.56	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
07.09.2025	65.65	56.04	9.61	45.82	46.10	-0.62	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
08.09.2025	66.84	58.42	8.42	52.92	53.37	-0.85	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
09.09.2025	70.28	63.60	6.68	75.31	76.25	-1.24	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
10.09.2025	66.58	58.83	7.75	54.60	54.97	-0.68	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
11.09.2025	66.78	57.97	8.81	50.70	50.98	-0.53	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
12.09.2025	65.39	54.91	10.48	42.28	42.40	-0.28	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
13.09.2025	66.26	56.71	9.55	44.89	45.04	-0.32	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
14.09.2025	67.61	57.58	10.03	47.88	48.07	-0.41	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
15.09.2025	65.97	56.46	9.51	45.37	45.51	-0.29	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
16.09.2025	65.56	55.15	10.41	41.15	41.21	-0.13	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
17.09.2025	66.68	55.04	11.64	41.97	42.01	-0.10	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
18.09.2025	67.43	58.40	9.03	48.22	48.34	-0.26	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
19.09.2025	66.83	57.20	9.63	46.29	46.38	-0.20	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
20.09.2025	66.98	57.27	9.71	46.37	46.44	-0.16	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
21.09.2025	67.74	56.72	11.02	46.38	46.47	-0.19	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
22.09.2025	64.99	44.17	20.82	41.07	41.17	-0.25	0.85	0.85	0.85	24.00	0.00	
23.09.2025	67.69	35.88	31.81	60.67	61.30	-1.04	1.93	1.93	1.93	24.00	0.00	
24.09.2025	68.72	40.65	28.07	82.18	83.15	-1.17	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
25.09.2025	68.78	39.98	28.80	77.85	78.73	-1.12	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
26.09.2025	69.03	39.28	29.75	75.94	76.76	-1.07	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
27.09.2025	68.64	39.24	29.40	78.49	79.33	-1.06	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
28.09.2025	68.85	40.65	28.20	87.19	88.18	-1.13	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
29.09.2025	68.95	38.56	30.39	76.19	76.99	-1.05	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
30.09.2025	70.74	40.42	30.32	81.07	81.87	-0.98	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
Средние:	67.02	51.83	15.19	---	---	-0.62	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1657.41	1669.19	---	28.43	28.43	28.43	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	241727.33	235518.15	8479.44	8542.06	8545.97	103585.47	132.46
30.09.2025	243384.74	237187.34	8507.88	8570.49	8574.40	104305.47	132.46
Итого:	1657.41	1669.19	28.43	28.43	28.43	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации