

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 78А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301495
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1255997
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1350886
ВЗЛЕТ ТПС SN 1348833

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	67.98	50.14	17.84	23.92	24.13	-0.89	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
02.09.2025	72.53	56.50	16.03	32.12	32.40	-0.86	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
03.09.2025	68.96	51.60	17.36	26.29	26.52	-0.87	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
04.09.2025	71.06	53.61	17.45	29.76	30.03	-0.91	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
05.09.2025	70.31	54.39	15.92	29.27	29.51	-0.83	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
06.09.2025	69.73	53.35	16.38	27.05	27.28	-0.84	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
07.09.2025	70.57	52.52	18.05	27.28	27.54	-0.93	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
08.09.2025	70.29	53.40	16.89	27.39	27.64	-0.88	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
09.09.2025	72.44	55.80	16.64	29.89	30.15	-0.87	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
10.09.2025	70.32	52.65	17.67	27.65	27.91	-0.91	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
11.09.2025	71.68	55.47	16.21	32.48	32.76	-0.86	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
12.09.2025	70.15	53.57	16.58	33.22	33.47	-0.76	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
13.09.2025	71.28	54.37	16.91	37.84	38.18	-0.88	0.64	0.64	0.64	24.00	0.00	
14.09.2025	72.26	55.06	17.20	39.77	40.13	-0.90	0.69	0.69	0.69	24.00	0.00	
15.09.2025	70.59	54.61	15.98	38.31	38.63	-0.83	0.61	0.61	0.61	24.00	0.00	
16.09.2025	70.28	54.04	16.24	31.64	31.52	0.37	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
17.09.2025	70.81	53.69	17.12	30.08	29.78	1.02	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
18.09.2025	71.59	56.58	15.01	31.53	31.20	1.07	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
19.09.2025	71.27	55.99	15.28	32.07	31.73	1.04	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
20.09.2025	71.49	55.04	16.45	31.96	31.62	1.06	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
21.09.2025	72.31	54.97	17.34	32.06	31.70	1.11	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00	
22.09.2025	66.93	49.88	17.05	30.75	30.40	1.14	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
23.09.2025	71.96	57.66	14.30	37.30	36.98	0.86	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
24.09.2025	71.44	56.81	14.63	38.77	38.39	0.97	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00	
25.09.2025	71.45	57.04	14.41	38.71	38.32	1.02	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00	
26.09.2025	71.59	58.60	12.99	42.17	41.77	0.94	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
27.09.2025	71.63	61.02	10.61	51.40	51.00	0.79	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
28.09.2025	71.79	61.61	10.18	63.27	62.82	0.72	0.65	0.65	0.65	24.00	0.00	
29.09.2025	71.69	60.52	11.17	58.23	57.84	0.68	0.65	0.65	0.65	24.00	0.00	
30.09.2025	71.90	54.52	17.38	57.44	56.34	1.93	1.01	1.01	1.01	24.00	0.00	
Средние:	70.94	55.17	15.78	---	---	0.06	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1069.59	1067.66	---	16.50	16.50	16.50	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	141470.03	148209.67	4717.97	4717.97	4717.73	66529.58	8312.96
30.09.2025	142539.62	149277.33	4734.47	4734.47	4734.22	67249.58	8312.96
Итого:	1069.59	1067.66	16.50	16.50	16.50	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации