

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лебедева ул, д. 38 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358852

ПРЭМ SN 352204

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13938

КТПТР-01 SN 13938A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	65.33	53.71	11.62	37.29	38.24	-2.52	36.55	37.72	-3.15	-1.17	0.00	0.00	0.423	24.0	0.0	*
02.09.2025	61.33	58.05	3.28	19.60	17.92	8.96	19.26	17.65	8.72	1.61	0.00	0.00	0.124	24.0	0.0	
03.09.2025	68.24	62.65	5.59	71.04	71.54	-0.70	69.52	70.22	-1.00	-0.70	0.00	0.00	0.388	24.0	0.0	
04.09.2025	67.67	60.70	6.97	58.92	59.52	-1.01	57.66	58.50	-1.45	-0.84	0.00	0.00	0.402	24.0	0.0	
05.09.2025	66.72	56.66	10.06	41.45	42.21	-1.82	40.59	41.54	-2.31	-0.95	0.00	0.00	0.408	24.0	0.0	
06.09.2025	65.95	56.45	9.50	39.55	40.36	-2.03	38.77	39.77	-2.55	-1.00	0.00	0.00	0.368	24.0	0.0	
07.09.2025	66.82	54.33	12.49	40.95	41.70	-1.81	40.10	41.12	-2.51	-1.02	0.00	0.00	0.501	24.0	0.0	
08.09.2025	66.72	55.12	11.60	34.25	35.07	-2.37	33.53	34.55	-3.00	-1.02	0.00	0.00	0.388	24.0	0.0	
09.09.2025	68.14	57.49	10.65	38.85	39.58	-1.86	38.03	38.98	-2.47	-0.95	0.00	0.00	0.407	24.0	0.0	
10.09.2025	64.19	49.81	14.38	26.78	27.65	-3.20	26.29	27.32	-3.84	-1.03	0.00	0.00	0.376	24.0	0.0	
11.09.2025	66.31	54.10	12.21	37.71	35.86	5.03	36.95	35.36	4.40	1.59	0.00	0.00	0.462	24.0	0.0	
12.09.2025	67.04	57.80	9.24	52.77	53.35	-1.09	51.65	52.51	-1.65	-0.86	0.00	0.00	0.477	24.0	0.0	
13.09.2025	67.23	59.83	7.40	55.84	56.72	-1.56	54.67	55.78	-2.01	-1.11	0.00	0.00	0.398	24.0	0.0	
14.09.2025	68.05	60.59	7.46	60.66	61.09	-0.71	59.39	60.03	-1.07	-0.64	0.00	0.00	0.445	24.0	0.0	
15.09.2025	67.43	60.10	7.33	61.94	62.38	-0.71	60.66	61.30	-1.05	-0.64	0.00	0.00	0.445	24.0	0.0	
16.09.2025	68.25	61.34	6.91	65.48	65.89	-0.62	64.12	64.76	-0.99	-0.64	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	
17.09.2025	67.33	59.63	7.70	59.81	60.44	-1.05	58.55	59.44	-1.51	-0.89	0.00	0.00	0.450	24.0	0.0	
18.09.2025	68.58	62.35	6.23	67.35	68.03	-1.00	65.92	66.81	-1.34	-0.89	0.00	0.00	0.409	24.0	0.0	
19.09.2025	67.92	60.20	7.72	58.27	59.00	-1.24	57.04	58.00	-1.67	-0.96	0.00	0.00	0.440	24.0	0.0	
20.09.2025	67.59	59.87	7.72	56.15	56.95	-1.41	54.97	56.00	-1.86	-1.03	0.00	0.00	0.422	24.0	0.0	
21.09.2025	67.22	58.37	8.85	50.59	51.41	-1.61	49.51	50.58	-2.14	-1.07	0.00	0.00	0.434	24.0	0.0	
22.09.2025	66.09	54.65	11.44	60.69	61.05	-0.59	59.46	60.17	-1.19	-0.71	0.00	0.00	0.682	24.0	0.0	
23.09.2025	68.72	53.09	15.63	118.31	117.74	0.48	115.77	116.14	-0.32	-0.37	0.00	0.00	1.817	24.0	0.0	
24.09.2025	69.61	51.84	17.77	147.92	146.62	0.88	144.66	144.74	-0.06	-0.08	0.00	0.00	2.568	24.0	0.0	
25.09.2025	69.84	50.79	19.05	139.08	137.59	1.08	135.99	135.90	0.07	0.09	0.00	0.00	2.586	24.0	0.0	
26.09.2025	68.10	45.46	22.64	106.05	105.02	0.98	103.79	103.99	-0.19	-0.20	0.00	0.00	2.349	24.0	0.0	
27.09.2025	67.09	42.85	24.24	95.67	94.85	0.86	93.72	94.01	-0.31	-0.29	0.00	0.00	2.268	24.0	0.0	
28.09.2025	67.87	45.67	22.20	117.15	115.98	1.00	114.69	114.81	-0.10	-0.12	0.00	0.00	2.546	24.0	0.0	
29.09.2025	68.29	43.62	24.67	102.96	102.04	0.90	100.76	101.08	-0.32	-0.32	0.00	0.00	2.483	24.0	0.0	
30.09.2025	67.99	43.43	24.56	101.99	100.86	1.11	99.85	99.95	-0.10	-0.10	0.00	0.00	2.448	24.0	0.0	
Средние:	67.26	55.02	12.24	---	---	-0.25	---	---	-0.90	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2025.07	2026.66	---	1982.42	1998.73	---	-16.31	---	---	28.357	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	52047.22	48988.06	50599.50	48401.82	2197.68	1449.579	17062.0	555.0
30.09.2025	54072.29	51014.72	52581.92	50400.55	2181.37	1477.936	17782.0	555.0
Итого:	2025.07	2026.66	1982.42	1998.73	-16.31	28.357	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации