

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Макаренко ул, д. 36 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103736
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162306
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1162178
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	60.22	48.12	12.10	36.14	36.90	-2.09	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
02.09.2025	65.28	54.58	10.70	48.45	49.19	-1.52	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
03.09.2025	62.02	49.08	12.94	35.69	36.41	-2.02	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
04.09.2025	64.82	52.43	12.39	41.97	42.76	-1.87	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
05.09.2025	63.91	51.54	12.37	39.89	40.74	-2.11	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
06.09.2025	63.59	51.58	12.01	40.04	40.91	-2.15	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
07.09.2025	64.19	51.64	12.55	40.95	41.83	-2.13	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
08.09.2025	65.71	55.48	10.23	51.11	52.08	-1.89	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
09.09.2025	68.95	60.76	8.19	72.68	73.66	-1.33	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00	
10.09.2025	64.99	54.79	10.20	49.82	50.53	-1.42	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
11.09.2025	65.30	54.35	10.95	45.62	46.29	-1.45	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
12.09.2025	63.55	50.91	12.64	38.72	39.40	-1.73	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
13.09.2025	64.60	51.97	12.63	41.56	42.24	-1.63	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
14.09.2025	65.85	53.68	12.17	43.91	44.57	-1.49	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
15.09.2025	64.22	51.53	12.69	41.80	41.74	0.14	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
16.09.2025	63.53	51.38	12.15	37.35	37.98	-1.67	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
17.09.2025	64.23	51.33	12.90	39.17	39.77	-1.52	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
18.09.2025	65.61	54.80	10.81	44.36	44.94	-1.30	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
19.09.2025	65.11	53.28	11.83	41.92	41.50	1.00	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
20.09.2025	65.40	54.00	11.40	40.95	41.54	-1.42	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
21.09.2025	66.14	52.73	13.41	40.74	41.37	-1.52	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
22.09.2025	63.13	38.58	24.55	37.56	38.34	-2.06	0.92	0.92	0.92	24.00	0.00	
23.09.2025	66.15	36.38	29.77	56.35	57.34	-1.74	1.68	1.68	1.68	24.00	0.00	
24.09.2025	67.54	41.60	25.94	75.29	76.34	-1.38	1.96	1.96	1.96	24.00	0.00	
25.09.2025	67.58	39.85	27.73	70.93	71.92	-1.39	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
26.09.2025	67.79	37.25	30.54	69.15	70.04	-1.28	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
27.09.2025	67.51	37.45	30.06	70.46	71.62	-1.63	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
28.09.2025	67.79	38.07	29.72	77.79	79.06	-1.61	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
29.09.2025	67.76	36.29	31.47	68.46	69.69	-1.78	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
30.09.2025	69.55	37.85	31.70	73.21	74.45	-1.67	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
Средние:	65.40	48.44	16.96	---	---	-1.52	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1512.02	1535.12	---	28.18	28.18	28.18	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	280796.61	301914.96	9455.63	9455.63	9455.63	113761.97	10187.98
30.09.2025	282308.64	303450.08	9483.81	9483.81	9483.81	114481.97	10187.98
Итого:	1512.02	1535.12	28.18	28.18	28.18	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации