

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 37 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1217894
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1310454
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1345111
ВЗЛЕТ ТПС SN 1342792

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	63.02	49.45	13.57	43.84	44.10	-0.58	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00	
02.09.2025	68.21	57.11	11.10	59.04	59.26	-0.38	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00	
03.09.2025	64.13	51.68	12.45	48.39	48.67	-0.58	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00	
04.09.2025	66.43	54.65	11.78	54.63	54.95	-0.59	0.65	0.65	0.65	24.00	0.00	
05.09.2025	66.00	55.11	10.89	53.71	54.04	-0.61	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00	
06.09.2025	65.18	52.62	12.56	49.39	49.74	-0.71	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00	
07.09.2025	66.05	52.30	13.75	49.77	50.15	-0.75	0.69	0.69	0.69	24.00	0.00	
08.09.2025	65.64	52.72	12.92	50.49	50.85	-0.72	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00	
09.09.2025	67.89	55.37	12.52	55.91	56.29	-0.67	0.70	0.70	0.70	24.00	0.00	
10.09.2025	65.66	52.53	13.13	51.47	51.78	-0.60	0.68	0.68	0.68	24.00	0.00	
11.09.2025	67.43	55.58	11.85	59.62	59.88	-0.44	0.71	0.71	0.71	24.00	0.00	
12.09.2025	65.60	53.53	12.07	53.76	53.99	-0.43	0.65	0.65	0.65	24.00	0.00	
13.09.2025	66.98	55.34	11.64	56.42	56.63	-0.36	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00	
14.09.2025	68.13	54.42	13.71	59.26	59.46	-0.34	0.82	0.82	0.82	24.00	0.00	
15.09.2025	66.43	54.40	12.03	57.02	57.18	-0.29	0.69	0.69	0.69	24.00	0.00	
16.09.2025	65.77	52.76	13.01	52.28	52.45	-0.32	0.68	0.68	0.68	24.00	0.00	
17.09.2025	66.44	53.39	13.05	54.30	54.40	-0.18	0.71	0.71	0.71	24.00	0.00	
18.09.2025	67.37	55.11	12.26	56.83	56.90	-0.11	0.70	0.70	0.70	24.00	0.00	
19.09.2025	67.16	55.25	11.91	57.89	57.94	-0.08	0.69	0.69	0.69	24.00	0.00	
20.09.2025	67.31	55.12	12.19	57.60	57.64	-0.07	0.70	0.70	0.70	24.00	0.00	
21.09.2025	67.85	54.14	13.71	57.71	57.79	-0.13	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00	
22.09.2025	62.86	50.17	12.69	55.77	55.82	-0.11	0.71	0.71	0.71	24.00	0.00	
23.09.2025	67.72	45.60	22.12	69.31	68.86	0.66	1.52	1.52	1.52	24.00	0.00	
24.09.2025	67.13	33.95	33.18	72.68	72.98	-0.42	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
25.09.2025	67.94	34.68	33.26	73.01	73.32	-0.42	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
26.09.2025	68.31	34.80	33.51	79.61	79.92	-0.39	2.67	2.67	2.67	24.00	0.00	
27.09.2025	68.39	38.21	30.18	96.02	96.31	-0.31	2.90	2.90	2.90	24.00	0.00	
28.09.2025	69.37	40.07	29.30	117.11	117.47	-0.31	3.44	3.44	3.44	24.00	0.00	
29.09.2025	69.20	39.03	30.17	108.88	109.27	-0.36	3.29	3.29	3.29	24.00	0.00	
30.09.2025	69.55	38.86	30.69	107.67	108.03	-0.34	3.31	3.31	3.31	24.00	0.00	
Средние:	66.84	49.60	17.24	---	---	-0.36	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1919.38	1926.06	---	36.94	36.94	36.94	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	229793.24	234712.65	8508.75	8508.75	8508.75	68864.75	1133.88
30.09.2025	231712.62	236638.71	8545.69	8545.69	8545.69	69584.75	1133.88
Итого:	1919.38	1926.06	36.94	36.94	36.94	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации