

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 39 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906741
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1032097
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	67.07	50.85	16.22	28.14	28.79	-2.30	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
02.09.2025	71.81	58.22	13.59	37.64	38.55	-2.37	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
03.09.2025	68.06	52.62	15.44	30.98	31.69	-2.28	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
04.09.2025	70.33	56.24	14.09	34.91	35.63	-2.03	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
05.09.2025	69.53	54.18	15.35	34.35	35.04	-1.96	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
06.09.2025	68.95	53.50	15.45	31.66	32.29	-1.97	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
07.09.2025	69.82	53.73	16.09	31.88	32.56	-2.09	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
08.09.2025	69.53	52.84	16.69	32.40	33.09	-2.11	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
09.09.2025	71.63	56.11	15.52	35.94	36.72	-2.16	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00	
10.09.2025	69.52	51.59	17.93	32.97	33.80	-2.47	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00	
11.09.2025	70.89	53.19	17.70	38.02	39.03	-2.61	0.67	0.67	0.67	24.00	0.00	
12.09.2025	69.35	51.73	17.62	34.35	35.24	-2.56	0.60	0.60	0.60	24.00	0.00	
13.09.2025	70.58	54.17	16.41	36.02	36.94	-2.51	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00	
14.09.2025	71.53	55.19	16.34	37.83	38.82	-2.58	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00	
15.09.2025	69.84	54.12	15.72	36.45	37.39	-2.54	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00	
16.09.2025	69.45	52.73	16.72	33.44	34.33	-2.63	0.56	0.56	0.56	24.00	0.00	
17.09.2025	70.10	55.91	14.19	34.70	35.58	-2.50	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
18.09.2025	70.83	58.26	12.57	36.29	37.17	-2.40	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
19.09.2025	70.55	59.02	11.53	36.99	37.87	-2.34	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
20.09.2025	70.77	58.76	12.01	36.80	37.70	-2.42	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
21.09.2025	71.56	58.28	13.28	36.86	37.78	-2.46	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
22.09.2025	66.06	53.40	12.66	35.89	36.79	-2.47	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
23.09.2025	71.23	47.64	23.59	45.02	46.54	-3.34	1.06	1.06	1.06	24.00	0.00	
24.09.2025	70.76	37.02	33.74	47.66	49.38	-3.55	1.61	1.61	1.61	24.00	0.00	
25.09.2025	70.77	37.25	33.52	48.11	49.53	-2.92	1.61	1.61	1.61	24.00	0.00	
26.09.2025	70.93	37.77	33.16	52.63	53.93	-2.44	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
27.09.2025	70.99	40.26	30.73	63.40	64.59	-1.86	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
28.09.2025	71.17	42.32	28.85	77.00	77.95	-1.23	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
29.09.2025	71.12	41.60	29.52	71.81	72.80	-1.37	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
30.09.2025	71.33	42.19	29.14	70.80	71.76	-1.34	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00	
Средние:	70.20	51.02	19.18	---	---	-2.33	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1240.95	1269.27	---	25.92	25.92	25.92	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	225123.32	227220.87	8088.35	8088.35	8088.35	95293.25	1894.17
30.09.2025	226364.28	228490.14	8114.27	8114.27	8114.27	96013.25	1894.17
Итого:	1240.95	1269.27	25.92	25.92	25.92	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации