

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 41 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1110284
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1141086
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1104222
ВЗЛЕТ ТПС SN 1130455

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	64.29	44.20	20.09	22.68	22.32	1.63	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
02.09.2025	69.56	52.01	17.55	31.32	30.85	1.51	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00	
03.09.2025	65.69	46.69	19.00	25.77	25.47	1.17	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
04.09.2025	67.96	49.31	18.65	28.91	28.67	0.82	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
05.09.2025	67.19	49.62	17.57	28.05	27.88	0.61	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00	
06.09.2025	66.39	46.90	19.49	25.49	25.37	0.46	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
07.09.2025	67.13	46.67	20.46	25.47	25.37	0.42	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
08.09.2025	66.86	46.21	20.65	25.78	25.69	0.35	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
09.09.2025	69.12	49.10	20.02	28.85	28.74	0.36	0.58	0.58	0.58	24.00	0.00	
10.09.2025	66.85	46.81	20.04	26.21	26.09	0.47	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
11.09.2025	68.54	51.08	17.46	30.28	30.09	0.63	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
12.09.2025	66.72	47.12	19.60	26.98	26.82	0.62	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
13.09.2025	67.93	49.09	18.84	28.19	28.01	0.64	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00	
14.09.2025	68.98	49.98	19.00	29.68	29.47	0.69	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00	
15.09.2025	67.32	48.24	19.08	28.49	28.30	0.66	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
16.09.2025	66.74	48.07	18.67	25.91	25.74	0.66	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
17.09.2025	67.34	47.05	20.29	26.69	26.47	0.82	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00	
18.09.2025	68.18	49.48	18.70	27.95	27.72	0.82	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00	
19.09.2025	67.95	50.16	17.79	28.38	28.16	0.80	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
20.09.2025	68.14	50.43	17.71	28.06	27.85	0.75	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00	
21.09.2025	68.89	48.67	20.22	28.06	27.87	0.68	0.57	0.57	0.57	24.00	0.00	
22.09.2025	63.65	46.14	17.51	27.20	26.99	0.79	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
23.09.2025	69.05	43.45	25.60	35.55	34.90	1.85	0.91	0.91	0.91	24.00	0.00	
24.09.2025	68.40	33.54	34.86	33.71	33.39	0.98	1.18	1.18	1.18	24.00	0.00	
25.09.2025	68.36	33.60	34.76	32.87	32.55	0.99	1.14	1.14	1.14	24.00	0.00	
26.09.2025	68.64	33.91	34.73	36.03	35.65	1.04	1.25	1.25	1.25	24.00	0.00	
27.09.2025	69.26	38.13	31.13	46.61	46.14	1.02	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00	
28.09.2025	70.03	42.80	27.23	64.70	64.15	0.85	1.76	1.76	1.76	24.00	0.00	
29.09.2025	69.68	40.34	29.34	55.69	55.15	0.97	1.64	1.64	1.64	24.00	0.00	
30.09.2025	69.63	34.52	35.11	50.63	49.87	1.52	1.78	1.78	1.78	24.00	0.00	
Средние:	67.82	45.44	22.37	---	---	0.85	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	960.19	951.72	---	22.61	22.61	22.61	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	310547.80	309456.56	11371.47	11371.47	11371.47	118533.43	2159.40
30.09.2025	311507.99	310408.28	11394.08	11394.08	11394.08	119253.43	2159.40
Итого:	960.18	951.72	22.61	22.61	22.61	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации