

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 358303

ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 13472г

КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	66.76	59.33	7.43	58.34	58.12	0.38	57.19	57.17	0.03	0.02	6.00	5.00	0.425	24.0	0.0	*
02.09.2025	67.98	61.60	6.38	37.17	36.79	1.03	36.40	36.14	0.72	0.26	6.00	5.00	0.241	24.0	0.0	
03.09.2025	66.01	57.92	8.09	57.26	56.51	1.32	56.16	55.62	0.97	0.54	6.00	5.00	0.457	24.0	0.0	
04.09.2025	68.20	60.39	7.81	64.00	63.30	1.10	62.68	62.24	0.70	0.44	6.00	5.00	0.493	24.0	0.0	
05.09.2025	68.92	62.58	6.34	64.41	63.91	0.78	63.04	62.77	0.43	0.27	6.00	5.00	0.403	24.0	0.0	
06.09.2025	68.09	60.38	7.71	61.70	61.22	0.78	60.42	60.19	0.38	0.23	6.00	5.00	0.469	24.0	0.0	
07.09.2025	68.87	61.51	7.36	64.45	63.97	0.75	63.08	62.84	0.38	0.24	6.00	5.00	0.467	24.0	0.0	
08.09.2025	69.68	61.98	7.70	65.46	64.94	0.80	64.03	63.78	0.39	0.25	6.00	5.00	0.494	24.0	0.0	
09.09.2025	71.40	65.86	5.54	91.07	90.37	0.77	88.99	88.59	0.45	0.40	6.00	5.00	0.496	24.0	0.0	
10.09.2025	67.70	59.77	7.93	53.32	52.90	0.79	52.22	52.05	0.33	0.17	6.00	5.00	0.418	24.0	0.0	
11.09.2025	69.00	60.53	8.47	56.35	55.88	0.84	55.16	54.94	0.40	0.22	6.00	5.00	0.467	24.0	0.0	
12.09.2025	67.24	59.20	8.04	60.57	60.05	0.86	59.32	59.08	0.41	0.24	6.00	5.00	0.479	24.0	0.0	
13.09.2025	67.82	59.90	7.92	65.22	64.64	0.89	63.89	63.57	0.50	0.32	6.00	5.00	0.507	24.0	0.0	
14.09.2025	69.20	61.98	7.22	70.36	69.75	0.87	68.88	68.52	0.52	0.36	6.00	5.00	0.499	24.0	0.0	
15.09.2025	67.60	60.48	7.12	65.97	65.41	0.85	64.62	64.32	0.47	0.30	6.00	5.00	0.460	24.0	0.0	
16.09.2025	67.30	59.07	8.23	59.16	58.62	0.92	57.95	57.69	0.45	0.26	6.00	5.00	0.480	24.0	0.0	
17.09.2025	67.43	59.84	7.59	59.57	59.05	0.88	58.35	58.09	0.45	0.26	6.00	5.00	0.443	24.0	0.0	
18.09.2025	68.83	62.81	6.02	70.75	69.99	1.08	69.26	68.73	0.77	0.53	6.00	5.00	0.419	24.0	0.0	
19.09.2025	68.37	61.69	6.68	67.44	66.69	1.12	66.04	65.50	0.82	0.54	6.00	5.00	0.443	24.0	0.0	
20.09.2025	68.41	61.36	7.05	67.42	66.72	1.04	66.01	65.57	0.67	0.44	6.00	5.00	0.469	24.0	0.0	
21.09.2025	69.32	62.03	7.29	67.51	66.86	0.97	66.07	65.69	0.58	0.38	6.00	5.00	0.485	24.0	0.0	
22.09.2025	67.14	58.84	8.30	57.87	57.32	0.95	56.66	56.39	0.48	0.27	6.00	5.00	0.471	24.0	0.0	
23.09.2025	68.68	54.17	14.51	81.91	80.75	1.43	80.16	79.63	0.66	0.53	6.00	5.00	1.171	24.0	0.0	
24.09.2025	69.74	49.19	20.55	113.04	110.99	1.83	110.56	109.77	0.72	0.79	6.00	5.00	2.270	24.0	0.0	
25.09.2025	69.97	48.08	0.00	0.00	0.00	---	1.04	1.03	0.75	0.77	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
26.09.2025	70.16	47.82	22.34	101.26	99.37	1.88	99.02	98.33	0.70	0.69	6.00	5.00	2.211	24.0	0.0	
27.09.2025	69.99	47.19	22.80	105.80	103.80	1.91	103.48	102.70	0.76	0.78	6.00	5.00	2.358	24.0	0.0	
28.09.2025	69.84	47.74	22.10	117.38	115.19	1.88	114.77	113.97	0.70	0.80	6.00	5.00	2.536	24.0	0.0	
29.09.2025	70.49	45.94	24.55	101.12	99.12	2.00	98.87	98.17	0.71	0.70	6.00	5.00	2.428	24.0	0.0	
30.09.2025	71.70	47.22	24.48	106.97	104.80	2.05	104.51	103.70	0.78	0.81	6.00	5.00	2.559	24.0	0.0	
Средние:	68.73	57.55	10.45	---	---	1.09	---	---	0.57	---	5.80	4.83	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2112.85	2087.03	---	2068.83	2056.78	---	12.81	---	---	25.518	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	35844.23	35234.24	34933.38	34774.43	158.95	809.018	11054.0	479.0
30.09.2025	532.53	522.28	886.49	881.03	171.76	12.092	11774.0	479.0
Итого:	-35311.70	-34711.96	-34046.89	-33893.40	12.81	-796.926	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации