

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тургенева ул, д. 17 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002831
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002577/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	68.47	61.19	7.28	47.37	46.93	0.93	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
02.09.2025	69.48	63.82	5.66	58.20	57.69	0.88	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
03.09.2025	70.78	66.26	4.52	90.80	89.98	0.91	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
04.09.2025	69.58	65.06	4.52	73.91	73.19	0.97	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
05.09.2025	69.87	62.77	7.10	52.06	51.52	1.04	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
06.09.2025	69.13	62.90	6.23	49.93	49.41	1.06	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
07.09.2025	70.02	63.46	6.56	51.59	51.02	1.11	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
08.09.2025	69.78	61.45	8.33	42.60	42.15	1.07	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
09.09.2025	70.30	63.03	7.27	46.54	45.96	1.26	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
10.09.2025	67.92	58.53	9.39	33.82	33.43	1.16	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
11.09.2025	69.10	61.92	7.18	48.29	47.62	1.39	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
12.09.2025	69.17	63.86	5.31	66.94	65.92	1.55	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
13.09.2025	69.20	63.23	5.97	70.68	69.57	1.58	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
14.09.2025	69.95	64.91	5.04	76.44	75.23	1.59	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
15.09.2025	69.32	64.28	5.04	77.95	76.75	1.55	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
16.09.2025	70.07	65.77	4.30	82.07	80.76	1.60	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
17.09.2025	69.26	64.16	5.10	75.03	73.84	1.60	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
18.09.2025	70.26	66.21	4.05	84.50	83.15	1.61	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
19.09.2025	70.11	65.74	4.37	73.35	72.22	1.55	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
20.09.2025	69.55	65.02	4.53	70.97	69.90	1.52	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
21.09.2025	69.32	63.44	5.88	64.44	63.49	1.48	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
22.09.2025	68.16	61.91	6.25	60.23	59.45	1.31	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
23.09.2025	69.58	65.02	4.56	81.71	80.18	1.90	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
24.09.2025	70.14	51.31	18.83	99.55	97.41	2.18	1.89	1.89	1.89	24.00	0.00	
25.09.2025	70.26	42.45	27.81	94.15	92.74	1.52	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
26.09.2025	68.75	38.39	30.36	73.84	72.34	2.06	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
27.09.2025	67.87	36.14	31.73	67.34	66.51	1.23	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
28.09.2025	68.31	38.46	29.85	83.15	82.16	1.20	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00	
29.09.2025	68.72	37.46	31.26	75.26	74.39	1.16	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
30.09.2025	68.48	36.87	31.61	74.02	72.85	1.60	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
Средние:	69.36	58.17	11.20	---	---	1.39	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2046.71	2017.73	---	24.38	24.38	24.38	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	324397.07	321784.25	9853.80	9853.80	9853.80	97297.77	544.45
30.09.2025	326443.78	323801.98	9878.18	9878.18	9878.18	98017.77	544.45
Итого:	2046.71	2017.73	24.38	24.38	24.38	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации