

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ушинского ул, д. 1 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001032
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002540/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002540/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	64.85	47.90	16.95	19.94	19.71	1.16	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
02.09.2025	69.37	56.03	13.34	27.16	26.87	1.06	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
03.09.2025	65.90	51.72	14.18	22.08	21.80	1.31	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00	
04.09.2025	67.95	54.55	13.40	25.06	24.74	1.31	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
05.09.2025	67.23	53.91	13.32	24.68	24.32	1.46	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
06.09.2025	66.59	52.54	14.05	22.75	22.41	1.53	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00	
07.09.2025	67.28	53.07	14.21	22.94	22.60	1.49	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
08.09.2025	67.05	52.10	14.95	23.01	22.67	1.47	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
09.09.2025	69.15	54.85	14.30	25.25	24.90	1.40	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
10.09.2025	67.09	52.30	14.79	23.23	22.93	1.30	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
11.09.2025	68.66	55.75	12.91	27.44	27.12	1.19	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
12.09.2025	67.03	52.71	14.32	24.57	24.30	1.11	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
13.09.2025	68.06	54.96	13.10	25.46	25.63	-0.67	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00	
14.09.2025	69.13	55.71	13.42	27.26	27.05	0.77	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
15.09.2025	67.56	53.18	14.38	26.15	25.98	0.67	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
16.09.2025	67.08	52.67	14.41	23.94	23.77	0.70	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00	
17.09.2025	67.56	52.11	15.45	24.82	24.73	0.38	0.38	0.38	0.38	24.00	0.00	
18.09.2025	68.38	52.86	15.52	26.15	26.09	0.23	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
19.09.2025	68.14	55.21	12.93	26.59	26.49	0.41	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00	
20.09.2025	68.31	54.68	13.63	26.46	26.39	0.25	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
21.09.2025	69.12	54.46	14.66	26.54	26.50	0.15	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
22.09.2025	64.32	49.96	14.36	25.19	25.13	0.26	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
23.09.2025	69.12	49.01	20.11	30.84	31.26	-1.37	0.62	0.62	0.62	24.00	0.00	
24.09.2025	68.70	37.59	31.11	32.13	32.54	-1.25	1.00	1.00	1.00	24.00	0.00	
25.09.2025	68.94	38.03	30.91	31.92	32.29	-1.15	0.99	0.99	0.99	24.00	0.00	
26.09.2025	69.27	36.73	32.54	34.57	35.07	-1.43	1.13	1.13	1.13	24.00	0.00	
27.09.2025	69.56	39.73	29.83	42.48	43.05	-1.34	1.27	1.27	1.27	24.00	0.00	
28.09.2025	69.91	42.50	27.41	52.54	53.09	-1.02	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00	
29.09.2025	69.74	40.77	28.97	48.36	48.89	-1.08	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00	
30.09.2025	69.93	40.11	29.82	47.85	48.44	-1.21	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
Средние:	68.03	49.92	18.11	---	---	0.30	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	867.37	866.72	---	17.03	17.03	17.03	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	153417.62	174394.77	4421.22	4421.22	4421.22	86110.86	13410.62
30.09.2025	154284.98	175261.48	4438.25	4438.25	4438.25	86830.86	13410.62
Итого:	867.37	866.71	17.03	17.03	17.03	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации