

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 17 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002985
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002416/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002416/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	70.04	37.65	32.39	74.35	75.45	-1.47	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
02.11.2025	69.77	37.16	32.61	74.18	75.29	-1.48	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
03.11.2025	74.28	37.50	36.78	73.03	74.19	-1.57	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
04.11.2025	77.86	38.71	39.15	74.03	75.28	-1.67	2.90	2.90	2.90	24.00	0.00	
05.11.2025	72.06	38.10	33.96	75.19	76.37	-1.56	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
06.11.2025	69.69	37.73	31.96	76.45	77.64	-1.54	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
07.11.2025	69.84	39.05	30.79	80.87	82.16	-1.58	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
08.11.2025	69.81	38.73	31.08	81.00	82.29	-1.58	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00	
09.11.2025	69.81	35.86	33.95	71.01	72.11	-1.53	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
10.11.2025	70.78	37.95	32.83	75.16	76.37	-1.59	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
11.11.2025	72.27	37.52	34.75	73.46	74.68	-1.64	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
12.11.2025	74.87	38.51	36.36	74.39	75.67	-1.71	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
13.11.2025	74.31	37.79	36.52	74.04	75.33	-1.72	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
14.11.2025	70.71	38.06	32.65	77.28	78.58	-1.67	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
15.11.2025	69.74	38.23	31.51	78.87	80.20	-1.67	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
16.11.2025	71.49	36.75	34.74	73.66	74.91	-1.68	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
17.11.2025	76.01	39.06	36.95	73.14	74.46	-1.79	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
18.11.2025	70.16	36.47	33.69	72.97	74.19	-1.66	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
19.11.2025	69.62	38.60	31.02	82.67	84.10	-1.72	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
20.11.2025	72.96	38.37	34.59	77.61	78.99	-1.77	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
21.11.2025	76.31	39.80	36.51	78.19	79.65	-1.85	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
22.11.2025	71.76	37.99	33.77	77.03	78.39	-1.75	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
23.11.2025	72.17	37.84	34.33	77.76	79.14	-1.77	2.67	2.67	2.67	24.00	0.00	
24.11.2025	74.93	39.56	35.37	77.69	79.13	-1.83	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
25.11.2025	70.46	37.68	32.78	77.00	78.34	-1.73	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
26.11.2025	71.98	39.01	32.97	81.22	82.67	-1.77	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
27.11.2025	74.73	40.93	33.80	87.07	88.67	-1.82	2.95	2.95	2.95	24.00	0.00	
28.11.2025	74.45	41.18	33.27	88.32	89.93	-1.81	2.94	2.94	2.94	24.00	0.00	
29.11.2025	71.76	40.23	31.53	89.17	90.74	-1.74	2.81	2.81	2.81	24.00	0.00	
30.11.2025	69.46	38.63	30.83	85.62	87.06	-1.67	2.64	2.64	2.64	24.00	0.00	
Средние:	72.14	38.36	33.78	---	---	-1.68	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2332.42	2371.95	---	78.72	78.72	78.72	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	245099.63	254242.00	8584.44	8584.44	8584.44	97520.66	2397.31
30.11.2025	247432.05	256613.95	8663.16	8663.16	8663.16	98240.66	2397.31
Итого:	2332.42	2371.95	78.72	78.72	78.72	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации