

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905596
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23А); Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-420(520)Л В SN 107226

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002427/1

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002427/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	70.08	42.86	27.22	73.00	73.50	-0.68	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00	
02.11.2025	69.81	41.89	27.92	72.82	73.39	-0.77	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00	
03.11.2025	74.34	43.53	30.81	72.02	72.76	-1.02	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
04.11.2025	77.81	44.09	33.72	73.14	74.10	-1.29	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
05.11.2025	72.00	42.93	29.07	74.08	74.67	-0.79	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
06.11.2025	69.78	42.42	27.36	75.46	75.88	-0.56	2.07	2.07	2.07	24.00	0.00	
07.11.2025	69.95	43.70	26.25	79.73	80.01	-0.34	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
08.11.2025	69.91	43.65	26.26	79.80	80.06	-0.32	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
09.11.2025	69.87	41.10	28.77	70.10	70.61	-0.72	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
10.11.2025	70.80	42.66	28.14	74.20	74.59	-0.53	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00	
11.11.2025	72.32	41.97	30.35	72.56	73.11	-0.76	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
12.11.2025	74.89	43.06	31.83	73.60	74.21	-0.82	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
13.11.2025	74.28	43.21	31.07	73.30	73.82	-0.71	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00	
14.11.2025	70.69	42.73	27.96	76.19	76.44	-0.32	2.13	2.13	2.13	24.00	0.00	
15.11.2025	69.82	42.60	27.22	77.61	77.78	-0.22	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
16.11.2025	71.64	41.91	29.73	72.69	73.07	-0.52	2.16	2.16	2.16	24.00	0.00	
17.11.2025	76.03	43.29	32.74	72.51	73.07	-0.77	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
18.11.2025	70.24	41.02	29.22	71.18	71.50	-0.46	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
19.11.2025	69.91	43.23	26.68	79.44	79.46	-0.03	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
20.11.2025	73.34	43.58	29.76	74.86	75.15	-0.39	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
21.11.2025	76.68	45.00	31.68	75.61	76.03	-0.55	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
22.11.2025	72.07	42.09	29.98	74.12	74.44	-0.43	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
23.11.2025	72.64	42.64	30.00	74.80	75.11	-0.41	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00	
24.11.2025	75.37	43.94	31.43	74.98	75.36	-0.51	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
25.11.2025	70.71	42.24	28.47	73.98	74.16	-0.25	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
26.11.2025	72.32	42.04	30.28	73.60	73.90	-0.41	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
27.11.2025	75.05	43.98	31.07	75.86	76.16	-0.40	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
28.11.2025	74.82	44.11	30.71	76.87	77.12	-0.33	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
29.11.2025	72.02	43.22	28.80	77.60	77.71	-0.14	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
30.11.2025	69.79	40.95	28.84	74.50	74.67	-0.23	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
Средние:	72.30	42.85	29.44	---	---	-0.52	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2240.19	2251.82	---	65.99	65.99	65.99	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	207409.25	210736.04	6615.70	6615.70	6615.70	93846.43	5343.36
30.11.2025	209649.45	212987.86	6681.69	6681.69	6681.69	94566.43	5343.36
Итого:	2240.19	2251.82	65.99	65.99	65.99	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001627
Точка измерения: ТС1 (Дружбы, 23Б (6-7 под.)); Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-420(520)Л В SN 108652
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002565/2

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.11.2025	69.99	42.59	27.40	46.58	47.61	-2.18	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00		
02.11.2025	69.71	42.46	27.25	46.36	47.39	-2.19	1.27	1.27	1.27	24.00	0.00		
03.11.2025	73.85	42.65	31.20	45.83	46.88	-2.27	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00		
04.11.2025	77.80	41.54	36.26	46.49	47.60	-2.37	1.69	1.69	1.69	24.00	0.00		
05.11.2025	72.30	40.62	31.68	47.29	48.41	-2.35	1.50	1.50	1.50	24.00	0.00		
06.11.2025	69.55	39.75	29.80	47.70	48.83	-2.34	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00		
07.11.2025	69.75	41.00	28.75	50.47	51.66	-2.32	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00		
08.11.2025	69.71	40.93	28.78	50.57	51.76	-2.34	1.46	1.46	1.46	24.00	0.00	*	2,12
09.11.2025	69.70	38.26	31.44	44.76	45.87	-2.44	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00		
10.11.2025	70.73	39.59	31.14	47.01	48.17	-2.44	1.47	1.47	1.47	24.00	0.00		
11.11.2025	72.01	39.40	32.61	46.01	47.18	-2.50	1.50	1.50	1.50	24.00	0.00		
12.11.2025	74.66	40.20	34.46	46.62	47.83	-2.56	1.61	1.61	1.61	24.00	0.00		
13.11.2025	74.23	40.52	33.71	46.40	47.61	-2.58	1.57	1.57	1.57	24.00	0.00		
14.11.2025	70.75	39.99	30.76	48.02	49.26	-2.57	1.48	1.48	1.48	24.00	0.00		
15.11.2025	69.64	40.60	29.04	49.05	50.32	-2.55	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00		
16.11.2025	71.19	39.24	31.95	46.16	47.38	-2.62	1.48	1.48	1.48	24.00	0.00		
17.11.2025	75.90	40.44	35.46	45.89	47.14	-2.68	1.63	1.63	1.63	24.00	0.00		
18.11.2025	70.26	38.22	32.04	44.89	46.11	-2.66	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00		
19.11.2025	69.71	40.20	29.51	50.33	51.65	-2.59	1.49	1.49	1.49	24.00	0.00		
20.11.2025	72.83	40.07	32.76	47.38	48.66	-2.66	1.55	1.55	1.55	24.00	0.00		
21.11.2025	76.29	41.46	34.83	47.85	49.16	-2.70	1.67	1.67	1.67	24.00	0.00		
22.11.2025	72.08	40.02	32.06	46.97	48.24	-2.67	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00		
23.11.2025	72.18	38.84	33.34	47.49	48.78	-2.67	1.59	1.59	1.59	24.00	0.00		
24.11.2025	74.87	40.03	34.84	47.40	48.70	-2.69	1.65	1.65	1.65	24.00	0.00		
25.11.2025	70.85	39.54	31.31	46.99	48.26	-2.67	1.47	1.47	1.47	24.00	0.00		
26.11.2025	71.89	39.48	32.41	46.55	47.81	-2.68	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00		
27.11.2025	74.93	41.76	33.17	48.11	49.42	-2.69	1.60	1.60	1.60	24.00	0.00		
28.11.2025	74.48	41.89	32.59	48.32	49.64	-2.69	1.58	1.58	1.58	24.00	0.00		
29.11.2025	72.12	41.23	30.89	49.19	50.51	-2.64	1.52	1.52	1.52	24.00	0.00		
30.11.2025	69.65	39.05	30.60	47.24	48.52	-2.66	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00		
Средние:	72.12	40.39	31.73	---	---	-2.53	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1419.92	1456.34	---	45.08	45.08	45.08	720.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	73004.43	73952.64	2434.55	2434.55	2434.55	62587.40	2423.68
30.11.2025	74424.35	75408.98	2479.63	2479.63	2479.63	63307.40	2423.68
Итого:	1419.92	1456.34	45.08	45.08	45.08	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 23 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА" Дружбы 23, 23а, 23б)
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101798
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	70.22	48.83	21.39	77.96	78.82	-1.09	1.67	1.67	1.67	24.00	0.00	
02.11.2025	69.94	48.59	21.35	77.63	78.47	-1.08	1.66	1.66	1.66	24.00	0.00	
03.11.2025	74.07	49.58	24.49	76.68	77.67	-1.29	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
04.11.2025	78.07	51.38	26.69	77.68	78.81	-1.45	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
05.11.2025	72.53	50.02	22.51	79.41	80.35	-1.17	1.79	1.79	1.79	24.00	0.00	
06.11.2025	69.88	48.75	21.13	80.28	81.14	-1.07	1.70	1.70	1.70	24.00	0.00	
07.11.2025	70.04	50.07	19.97	84.93	85.81	-1.02	1.70	1.70	1.70	24.00	0.00	
08.11.2025	69.98	49.71	20.27	85.07	85.96	-1.04	1.73	1.73	1.73	24.00	0.00	
09.11.2025	69.98	47.49	22.49	75.39	76.25	-1.13	1.70	1.70	1.70	24.00	0.00	
10.11.2025	70.99	49.39	21.60	79.08	79.97	-1.11	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00	
11.11.2025	72.29	49.56	22.73	77.41	78.33	-1.18	1.76	1.76	1.76	24.00	0.00	
12.11.2025	74.95	50.70	24.25	78.38	79.40	-1.29	1.91	1.91	1.91	24.00	0.00	
13.11.2025	74.50	50.22	24.28	78.02	79.03	-1.28	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00	
14.11.2025	70.97	49.23	21.74	80.87	81.77	-1.12	1.76	1.76	1.76	24.00	0.00	
15.11.2025	69.90	49.48	20.42	82.71	83.58	-1.04	1.69	1.69	1.69	24.00	0.00	
16.11.2025	71.58	48.79	22.79	77.86	78.78	-1.17	1.78	1.78	1.78	24.00	0.00	
17.11.2025	76.23	50.76	25.47	77.30	78.36	-1.37	1.97	1.97	1.97	24.00	0.00	
18.11.2025	70.55	47.76	22.79	75.41	76.28	-1.16	1.72	1.72	1.72	24.00	0.00	
19.11.2025	70.00	49.25	20.75	84.01	84.90	-1.06	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
20.11.2025	73.21	49.90	23.31	79.04	80.01	-1.22	1.85	1.85	1.85	24.00	0.00	
21.11.2025	76.68	51.64	25.04	79.75	80.83	-1.35	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	
22.11.2025	72.43	49.45	22.98	78.38	79.32	-1.19	1.81	1.81	1.81	24.00	0.00	
23.11.2025	72.65	49.24	23.41	79.22	80.19	-1.21	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00	
24.11.2025	75.26	50.64	24.62	79.02	80.06	-1.31	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
25.11.2025	71.22	49.16	22.06	78.49	79.39	-1.13	1.74	1.74	1.74	24.00	0.00	
26.11.2025	72.30	49.53	22.77	77.72	78.65	-1.18	1.77	1.77	1.77	24.00	0.00	
27.11.2025	75.32	51.23	24.09	80.35	81.39	-1.29	1.94	1.94	1.94	24.00	0.00	
28.11.2025	74.81	51.05	23.76	80.62	81.64	-1.26	1.92	1.92	1.92	24.00	0.00	
29.11.2025	72.43	50.51	21.92	82.24	83.19	-1.14	1.81	1.81	1.81	24.00	0.00	
30.11.2025	70.00	48.21	21.79	79.05	79.93	-1.10	1.73	1.73	1.73	24.00	0.00	
Средние:	72.43	49.67	22.76	---	---	-1.18	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2379.92	2408.24	---	54.25	54.25	54.25	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	62836.44	62356.55	1444.21	1444.21	1444.21	24048.50	1445.99
30.11.2025	65216.37	64764.80	1498.46	1498.46	1498.46	24768.50	1445.99
Итого:	2379.92	2408.24	54.25	54.25	54.25	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации