

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. 25 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1005521
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1112146
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1810288
ВЗЛЕТ ТПС SN 1812117

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	69.68	39.70	29.98	74.50	73.78	0.98	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
02.11.2025	69.42	39.22	30.20	74.35	73.62	0.99	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00	
03.11.2025	73.83	39.50	34.33	73.52	72.87	0.90	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
04.11.2025	77.40	40.34	37.06	74.64	74.02	0.83	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
05.11.2025	71.71	39.79	31.92	75.62	74.91	0.93	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
06.11.2025	69.33	38.96	30.37	76.85	76.12	0.96	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
07.11.2025	69.52	39.95	29.57	81.09	80.30	0.98	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
08.11.2025	69.49	40.15	29.34	81.18	80.40	0.96	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
09.11.2025	69.42	37.92	31.50	71.68	71.07	0.85	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
10.11.2025	70.41	39.15	31.26	75.61	74.98	0.84	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
11.11.2025	71.84	40.21	31.63	74.03	71.31	3.74	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
12.11.2025	74.41	39.79	34.62	75.04	74.69	0.46	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
13.11.2025	73.86	39.72	34.14	74.68	74.36	0.43	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
14.11.2025	70.34	39.15	31.19	77.49	77.08	0.53	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
15.11.2025	69.41	38.96	30.45	78.95	78.49	0.59	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
16.11.2025	71.04	37.92	33.12	74.14	73.75	0.54	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
17.11.2025	75.53	39.54	35.99	73.88	73.54	0.47	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
18.11.2025	69.86	37.38	32.48	72.54	72.15	0.54	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
19.11.2025	69.49	39.42	30.07	80.70	80.20	0.62	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
20.11.2025	72.75	39.42	33.33	76.11	75.70	0.54	2.54	2.54	2.54	24.00	0.00	
21.11.2025	76.09	40.65	35.44	76.83	76.46	0.49	2.73	2.73	2.73	24.00	0.00	
22.11.2025	71.60	38.73	32.87	75.45	75.04	0.54	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00	
23.11.2025	72.00	38.45	33.55	76.14	75.74	0.53	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
24.11.2025	74.73	39.96	34.77	76.21	75.83	0.50	2.65	2.65	2.65	24.00	0.00	
25.11.2025	70.32	38.69	31.63	75.32	74.89	0.57	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
26.11.2025	71.83	38.57	33.26	74.71	74.32	0.52	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
27.11.2025	74.71	40.38	34.33	76.66	76.29	0.49	2.64	2.64	2.64	24.00	0.00	
28.11.2025	74.47	40.91	33.56	77.52	77.14	0.49	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
29.11.2025	71.76	39.84	31.92	78.38	77.96	0.54	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
30.11.2025	69.44	38.17	31.27	75.41	75.00	0.54	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
Средние:	71.86	39.35	32.51	---	---	0.76	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2279.24	2262.00	---	74.09	74.09	74.09	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	198293.32	197974.55	5287.35	5287.35	5287.35	71864.89	10739.19
30.11.2025	200572.56	200236.55	5361.45	5361.45	5361.45	72584.89	10739.19
Итого:	2279.23	2262.00	74.09	74.09	74.09	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации