

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 47 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301251
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 13100700

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344161
ВЗЛЕТ ТПС SN 1344060

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	68.34	41.20	27.14	71.81	73.87	-2.83	1.95	1.95	1.95	24.00	0.00	
02.11.2025	68.13	40.87	27.26	71.64	73.70	-2.83	1.96	1.96	1.96	24.00	0.00	
03.11.2025	73.43	42.24	31.19	71.01	73.11	-2.91	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
04.11.2025	75.79	43.23	32.56	73.31	75.48	-2.92	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
05.11.2025	69.22	41.26	27.96	72.50	74.60	-2.85	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00	
06.11.2025	68.16	42.61	25.55	91.42	93.85	-2.63	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
07.11.2025	68.46	46.31	22.15	103.57	106.17	-2.49	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
08.11.2025	68.54	46.02	22.52	102.07	104.65	-2.49	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
09.11.2025	68.68	44.24	24.44	90.11	92.48	-2.59	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
10.11.2025	69.16	45.18	23.98	95.25	97.71	-2.55	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
11.11.2025	71.40	45.71	25.69	93.55	96.02	-2.60	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
12.11.2025	73.55	47.18	26.37	95.30	97.83	-2.61	2.52	2.52	2.52	24.00	0.00	
13.11.2025	72.72	46.50	26.22	95.31	97.84	-2.62	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
14.11.2025	68.97	45.69	23.28	99.07	101.63	-2.55	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
15.11.2025	68.35	45.91	22.44	99.81	102.37	-2.53	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
16.11.2025	70.45	44.93	25.52	92.41	94.86	-2.62	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
17.11.2025	74.06	46.86	27.20	92.95	95.45	-2.65	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
18.11.2025	68.56	43.83	24.73	92.32	94.77	-2.62	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
19.11.2025	68.76	45.51	23.25	99.94	102.53	-2.55	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
20.11.2025	72.22	46.25	25.97	94.87	97.39	-2.62	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
21.11.2025	75.32	47.64	27.68	95.76	98.34	-2.65	2.66	2.66	2.66	24.00	0.00	
22.11.2025	69.61	44.51	25.10	93.77	96.24	-2.61	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
23.11.2025	71.13	45.02	26.11	94.40	96.91	-2.63	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
24.11.2025	74.06	45.79	28.27	95.24	97.81	-2.66	2.70	2.70	2.70	24.00	0.00	
25.11.2025	68.56	44.53	24.03	92.87	95.31	-2.59	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
26.11.2025	70.97	45.44	25.53	93.32	95.80	-2.63	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
27.11.2025	72.95	46.94	26.01	95.51	98.06	-2.63	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
28.11.2025	72.68	47.35	25.33	98.75	101.35	-2.60	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
29.11.2025	69.40	45.28	24.12	97.79	100.34	-2.58	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
30.11.2025	67.55	43.87	23.68	93.96	96.42	-2.59	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
Средние:	70.64	44.93	25.71	---	---	-2.64	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2749.58	2822.88	---	70.34	70.34	70.34	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	284461.72	288832.65	8158.25	8158.25	8158.25	102664.12	3933.91
30.11.2025	287211.30	291655.53	8228.59	8228.59	8228.59	103384.12	3933.91
Итого:	2749.58	2822.88	70.34	70.34	70.34	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации