

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 55 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301262
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1343336
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1346678
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	68.84	37.76	31.08	75.57	75.99	-0.55	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
02.11.2025	68.58	37.42	31.16	75.63	76.06	-0.57	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
03.11.2025	73.05	38.23	34.82	75.10	75.61	-0.68	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
04.11.2025	76.29	38.79	37.50	76.25	76.88	-0.82	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
05.11.2025	69.53	37.40	32.13	75.51	76.05	-0.71	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
06.11.2025	68.03	36.59	31.44	76.82	77.38	-0.73	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
07.11.2025	68.62	37.81	30.81	81.13	81.78	-0.80	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
08.11.2025	68.74	38.34	30.40	81.22	81.88	-0.81	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
09.11.2025	68.57	36.06	32.51	71.70	72.26	-0.77	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
10.11.2025	69.55	37.23	32.32	75.64	76.29	-0.85	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00	
11.11.2025	71.05	36.57	34.48	74.16	74.85	-0.93	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
12.11.2025	73.51	37.92	35.59	75.26	76.03	-1.02	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
13.11.2025	72.90	37.89	35.01	74.92	75.70	-1.03	2.63	2.63	2.63	24.00	0.00	
14.11.2025	69.46	37.02	32.44	77.42	78.22	-1.03	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
15.11.2025	68.71	37.33	31.38	78.63	79.45	-1.03	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
16.11.2025	70.40	36.65	33.75	74.26	75.04	-1.05	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
17.11.2025	74.47	37.80	36.67	74.46	75.32	-1.15	2.73	2.73	2.73	24.00	0.00	
18.11.2025	68.87	35.88	32.99	72.45	73.20	-1.03	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
19.11.2025	68.73	37.20	31.53	79.41	80.28	-1.09	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
20.11.2025	72.03	37.48	34.55	75.25	76.10	-1.13	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
21.11.2025	75.19	38.73	36.46	76.03	76.95	-1.20	2.77	2.77	2.77	24.00	0.00	
22.11.2025	70.61	36.96	33.65	74.33	75.14	-1.09	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
23.11.2025	71.30	36.77	34.53	75.03	75.87	-1.12	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
24.11.2025	73.96	37.28	36.68	75.25	76.15	-1.19	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
25.11.2025	69.39	36.66	32.73	73.62	74.41	-1.06	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
26.11.2025	71.10	36.68	34.42	73.52	74.35	-1.11	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
27.11.2025	73.72	38.03	35.69	75.86	76.78	-1.21	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
28.11.2025	73.64	38.30	35.34	76.81	77.75	-1.22	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
29.11.2025	70.78	37.95	32.83	77.11	77.99	-1.14	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
30.11.2025	68.63	36.34	32.29	74.08	74.89	-1.08	2.39	2.39	2.39	24.00	0.00	
Средние:	70.94	37.37	33.57	---	---	-0.97	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2272.41	2294.64	---	76.32	76.32	76.32	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	245862.28	239682.21	8581.53	8644.14	8648.05	105049.47	132.46
30.11.2025	248134.69	241976.85	8657.84	8720.46	8724.37	105769.47	132.46
Итого:	2272.41	2294.64	76.32	76.32	76.32	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации