

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 57 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1108784
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1108799
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1114783
ВЗЛЕТ ТПС SN 1118813

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	70.36	41.57	28.79	46.20	44.68	3.34	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
02.11.2025	70.08	41.12	28.96	46.11	44.60	3.34	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
03.11.2025	74.37	42.42	31.95	45.77	44.27	3.32	1.46	1.46	1.46	24.00	0.00	
04.11.2025	78.19	41.87	36.32	46.43	44.96	3.22	1.69	1.69	1.69	24.00	0.00	
05.11.2025	71.53	41.75	29.78	46.31	44.81	3.29	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
06.11.2025	69.42	40.79	28.63	43.45	42.06	3.26	1.25	1.25	1.25	24.00	0.00	
07.11.2025	69.99	42.45	27.54	49.39	47.78	3.31	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
08.11.2025	70.10	42.31	27.79	49.49	47.88	3.31	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
09.11.2025	70.16	39.77	30.39	43.93	42.54	3.22	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
10.11.2025	71.16	41.66	29.50	46.09	44.63	3.22	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
11.11.2025	72.52	41.10	31.42	45.16	43.75	3.17	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
12.11.2025	75.15	42.48	32.67	45.83	44.41	3.15	1.50	1.50	1.50	24.00	0.00	
13.11.2025	74.67	42.33	32.34	45.65	44.25	3.12	1.48	1.48	1.48	24.00	0.00	
14.11.2025	71.15	41.91	29.24	47.03	45.58	3.13	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
15.11.2025	70.16	41.67	28.49	47.99	46.52	3.12	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
16.11.2025	71.80	40.94	30.86	45.44	44.06	3.09	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00	
17.11.2025	76.34	42.59	33.75	45.46	44.10	3.04	1.54	1.54	1.54	24.00	0.00	
18.11.2025	70.66	40.52	30.14	44.08	42.76	3.05	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
19.11.2025	70.19	42.03	28.16	48.50	47.02	3.10	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
20.11.2025	73.44	42.05	31.39	45.89	44.50	3.06	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00	
21.11.2025	76.88	42.71	34.17	46.34	44.96	3.03	1.59	1.59	1.59	24.00	0.00	
22.11.2025	72.56	41.33	31.23	45.35	43.99	3.04	1.42	1.42	1.42	24.00	0.00	
23.11.2025	72.88	40.81	32.07	45.81	44.44	3.03	1.47	1.47	1.47	24.00	0.00	
24.11.2025	75.54	42.33	33.21	45.79	44.43	3.01	1.52	1.52	1.52	24.00	0.00	
25.11.2025	71.34	40.83	30.51	44.98	43.64	3.02	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
26.11.2025	72.58	40.72	31.86	44.69	43.36	3.01	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
27.11.2025	75.49	42.44	33.05	46.33	44.96	3.01	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
28.11.2025	75.13	42.33	32.80	46.46	45.10	2.98	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
29.11.2025	72.59	41.16	31.43	47.06	45.67	2.99	1.48	1.48	1.48	24.00	0.00	
30.11.2025	70.24	40.11	30.13	45.17	43.84	2.99	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
Средние:	72.56	41.60	30.95	---	---	3.13	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1382.18	1339.54	---	42.81	42.81	42.81	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	76930.61	77208.38	2312.96	2312.96	2312.96	50230.39	2004.88
30.11.2025	78312.80	78547.92	2355.77	2355.77	2355.77	50950.39	2004.88
Итого:	1382.18	1339.54	42.81	42.81	42.81	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации