

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Крупской ул, д. 78А (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1301495
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1255997

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1350886
ВЗЛЕТ ТПС SN 1348833

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	72.01	48.23	23.78	115.85	97.50	17.20	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
02.11.2025	72.13	48.71	23.42	119.40	100.93	16.77	2.80	2.80	2.80	24.00	0.00	
03.11.2025	77.06	49.95	27.11	117.40	98.98	17.02	3.19	3.19	3.19	24.00	0.00	
04.11.2025	80.30	52.33	27.97	120.57	102.29	16.41	3.38	3.38	3.38	24.00	0.00	
05.11.2025	73.88	49.67	24.21	121.86	103.41	16.38	2.96	2.96	2.96	24.00	0.00	
06.11.2025	72.07	48.58	23.49	122.02	103.57	16.36	2.87	2.87	2.87	24.00	0.00	
07.11.2025	72.03	49.27	22.76	124.60	106.23	15.92	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
08.11.2025	72.08	49.78	22.30	127.12	108.65	15.67	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
09.11.2025	72.08	47.43	24.65	115.75	97.30	17.32	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
10.11.2025	72.71	48.49	24.22	120.31	101.70	16.77	2.92	2.92	2.92	24.00	0.00	
11.11.2025	74.81	49.80	25.01	121.91	103.23	16.60	3.06	3.06	3.06	24.00	0.00	
12.11.2025	77.05	51.01	26.04	124.01	105.23	16.39	3.24	3.24	3.24	24.00	0.00	
13.11.2025	76.27	50.64	25.63	123.93	105.13	16.42	3.19	3.19	3.19	24.00	0.00	
14.11.2025	72.66	49.27	23.39	121.88	102.88	16.91	2.86	2.86	2.86	24.00	0.00	
15.11.2025	72.08	49.00	23.08	121.60	102.75	16.80	2.82	2.82	2.82	24.00	0.00	
16.11.2025	74.17	48.31	25.86	116.23	97.48	17.55	3.01	3.01	3.01	24.00	0.00	
17.11.2025	78.42	50.87	27.55	118.56	99.89	17.09	3.28	3.28	3.28	24.00	0.00	
18.11.2025	72.16	46.94	25.22	114.01	95.27	17.91	2.88	2.88	2.88	24.00	0.00	
19.11.2025	72.00	48.54	23.46	123.75	105.06	16.34	2.91	2.91	2.91	24.00	0.00	
20.11.2025	75.85	50.00	25.85	121.34	102.60	16.74	3.14	3.14	3.14	24.00	0.00	
21.11.2025	78.91	51.81	27.10	122.16	103.39	16.65	3.32	3.32	3.32	24.00	0.00	
22.11.2025	74.18	48.63	25.55	118.37	99.51	17.31	3.04	3.04	3.04	24.00	0.00	
23.11.2025	74.85	48.25	26.60	119.26	100.31	17.26	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
24.11.2025	77.87	51.08	26.79	121.48	102.71	16.74	3.26	3.26	3.26	24.00	0.00	
25.11.2025	72.30	48.12	24.18	118.65	99.94	17.12	2.88	2.88	2.88	24.00	0.00	
26.11.2025	74.67	49.10	25.57	119.59	100.87	16.98	3.07	3.07	3.07	24.00	0.00	
27.11.2025	77.41	51.35	26.06	123.99	105.42	16.19	3.24	3.24	3.24	24.00	0.00	
28.11.2025	75.08	49.74	25.34	122.68	104.02	16.47	3.12	3.12	3.12	24.00	0.00	
29.11.2025	71.97	48.35	23.62	123.49	104.85	16.33	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
30.11.2025	71.84	47.67	24.17	120.49	101.91	16.71	2.92	2.92	2.92	24.00	0.00	
Средние:	74.36	49.36	25.00	---	---	16.74	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3622.26	3063.00	---	90.78	90.78	90.78	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	145528.04	151945.78	4808.65	4808.65	4808.41	67993.58	8312.96
30.11.2025	149150.30	155008.78	4899.43	4899.43	4899.19	68713.58	8312.96
Итого:	3622.26	3063.00	90.78	90.78	90.78	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации