

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 35 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1103332  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1126678  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1129651  
ВЗЛЕТ ТПС SN 1109308

| Дата       | t1    | t2    | dt    | m1      | m2      | %     | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | т       | т       |       | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |
| 01.11.2025 | 69.53 | 37.57 | 31.96 | 77.35   | 78.78   | -1.83 | 2.47  | 2.47  | 2.47  | 24.00  | 0.00 |    |
| 02.11.2025 | 69.78 | 38.12 | 31.66 | 79.76   | 81.22   | -1.81 | 2.53  | 2.53  | 2.53  | 24.00  | 0.00 |    |
| 03.11.2025 | 74.29 | 38.43 | 35.86 | 78.05   | 79.79   | -2.21 | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 24.00  | 0.00 |    |
| 04.11.2025 | 77.58 | 39.55 | 38.03 | 79.51   | 81.49   | -2.45 | 3.03  | 3.03  | 3.03  | 24.00  | 0.00 |    |
| 05.11.2025 | 71.53 | 38.95 | 32.58 | 80.97   | 82.44   | -1.79 | 2.64  | 2.64  | 2.64  | 24.00  | 0.00 |    |
| 06.11.2025 | 69.62 | 38.01 | 31.61 | 81.00   | 82.32   | -1.61 | 2.56  | 2.56  | 2.56  | 24.00  | 0.00 |    |
| 07.11.2025 | 69.54 | 38.61 | 30.93 | 81.94   | 83.22   | -1.55 | 2.54  | 2.54  | 2.54  | 24.00  | 0.00 |    |
| 08.11.2025 | 69.66 | 38.04 | 31.62 | 83.59   | 84.92   | -1.58 | 2.65  | 2.65  | 2.65  | 24.00  | 0.00 |    |
| 09.11.2025 | 69.64 | 37.38 | 32.26 | 77.78   | 78.97   | -1.52 | 2.51  | 2.51  | 2.51  | 24.00  | 0.00 |    |
| 10.11.2025 | 70.30 | 37.78 | 32.52 | 80.22   | 81.48   | -1.55 | 2.61  | 2.61  | 2.61  | 24.00  | 0.00 |    |
| 11.11.2025 | 72.17 | 38.31 | 33.86 | 80.82   | 82.19   | -1.68 | 2.74  | 2.74  | 2.74  | 24.00  | 0.00 |    |
| 12.11.2025 | 74.33 | 38.78 | 35.55 | 81.39   | 82.89   | -1.83 | 2.90  | 2.90  | 2.90  | 24.00  | 0.00 |    |
| 13.11.2025 | 73.76 | 39.27 | 34.49 | 81.47   | 82.87   | -1.71 | 2.81  | 2.81  | 2.81  | 24.00  | 0.00 |    |
| 14.11.2025 | 70.29 | 37.98 | 32.31 | 80.50   | 81.60   | -1.35 | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 24.00  | 0.00 |    |
| 15.11.2025 | 69.55 | 37.45 | 32.10 | 79.90   | 80.92   | -1.27 | 2.57  | 2.57  | 2.57  | 24.00  | 0.00 |    |
| 16.11.2025 | 71.07 | 36.38 | 34.69 | 77.26   | 78.37   | -1.43 | 2.68  | 2.68  | 2.68  | 24.00  | 0.00 |    |
| 17.11.2025 | 73.34 | 37.89 | 35.45 | 78.43   | 79.70   | -1.60 | 2.78  | 2.78  | 2.78  | 24.00  | 0.00 |    |
| 18.11.2025 | 67.58 | 35.71 | 31.87 | 76.55   | 77.33   | -1.02 | 2.44  | 2.44  | 2.44  | 24.00  | 0.00 |    |
| 19.11.2025 | 67.46 | 35.88 | 31.58 | 81.29   | 82.14   | -1.05 | 2.57  | 2.57  | 2.57  | 24.00  | 0.00 |    |
| 20.11.2025 | 72.01 | 37.52 | 34.49 | 80.24   | 81.43   | -1.46 | 2.77  | 2.77  | 2.77  | 24.00  | 0.00 |    |
| 21.11.2025 | 75.46 | 39.31 | 36.15 | 80.46   | 81.87   | -1.74 | 2.91  | 2.91  | 2.91  | 24.00  | 0.00 |    |
| 22.11.2025 | 71.41 | 37.49 | 33.92 | 78.82   | 79.90   | -1.36 | 2.68  | 2.68  | 2.68  | 24.00  | 0.00 |    |
| 23.11.2025 | 71.16 | 36.72 | 34.44 | 79.36   | 80.47   | -1.38 | 2.74  | 2.74  | 2.74  | 24.00  | 0.00 |    |
| 24.11.2025 | 73.93 | 38.27 | 35.66 | 80.12   | 81.44   | -1.63 | 2.86  | 2.86  | 2.86  | 24.00  | 0.00 |    |
| 25.11.2025 | 68.96 | 36.69 | 32.27 | 78.94   | 79.84   | -1.14 | 2.55  | 2.55  | 2.55  | 24.00  | 0.00 |    |
| 26.11.2025 | 71.02 | 37.20 | 33.82 | 79.39   | 80.48   | -1.36 | 2.69  | 2.69  | 2.69  | 24.00  | 0.00 |    |
| 27.11.2025 | 73.55 | 34.18 | 39.37 | 81.47   | 82.91   | -1.75 | 3.21  | 3.21  | 3.21  | 24.00  | 0.00 |    |
| 28.11.2025 | 71.62 | 37.77 | 33.85 | 80.50   | 81.65   | -1.42 | 2.73  | 2.73  | 2.73  | 24.00  | 0.00 |    |
| 29.11.2025 | 68.85 | 37.39 | 31.46 | 81.09   | 82.00   | -1.11 | 2.55  | 2.55  | 2.55  | 24.00  | 0.00 |    |
| 30.11.2025 | 68.47 | 35.89 | 32.58 | 79.44   | 80.34   | -1.12 | 2.59  | 2.59  | 2.59  | 24.00  | 0.00 |    |
| Средние:   | 71.25 | 37.62 | 33.63 | ---     | ---     | -1.54 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2397.62 | 2434.96 | ---   | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 720.00 | 0.00 |    |

| Дата       | m1        | m2        | W4       | W5       | W6       | Тнар      | Тпр     |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
|            | т         | т         | ГКал     | ГКал     | ГКал     | ч         | ч       |
| 31.10.2025 | 364792.29 | 366818.58 | 13176.37 | 13176.37 | 13176.37 | 122176.62 | 5010.39 |
| 30.11.2025 | 367189.92 | 369253.54 | 13257.07 | 13257.07 | 13257.07 | 122896.62 | 5010.39 |
| Итого:     | 2397.62   | 2434.96   | 80.70    | 80.70    | 80.70    | 720.00    | 0.00    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации