

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 37 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1217894
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 1310454
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1345111
ВЗЛЕТ ТПС SN 1342792

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	69.91	36.18	33.73	105.14	105.07	0.06	3.55	3.55	3.55	24.00	0.00	
02.11.2025	70.10	36.44	33.66	108.33	108.27	0.06	3.65	3.65	3.65	24.00	0.00	
03.11.2025	74.61	37.12	37.49	106.36	106.43	-0.06	3.99	3.99	3.99	24.00	0.00	
04.11.2025	77.58	37.26	40.32	108.46	108.64	-0.17	4.38	4.38	4.38	24.00	0.00	
05.11.2025	71.58	37.16	34.42	109.74	109.83	-0.08	3.78	3.78	3.78	24.00	0.00	
06.11.2025	69.87	36.19	33.68	109.66	109.77	-0.10	3.70	3.70	3.70	24.00	0.00	
07.11.2025	69.87	37.17	32.70	110.72	110.82	-0.09	3.62	3.62	3.62	24.00	0.00	
08.11.2025	69.91	36.94	32.97	113.02	113.14	-0.11	3.73	3.73	3.73	24.00	0.00	
09.11.2025	69.53	35.40	34.13	105.36	105.55	-0.18	3.60	3.60	3.60	24.00	0.00	
10.11.2025	70.20	35.76	34.44	108.72	108.92	-0.19	3.75	3.75	3.75	24.00	0.00	
11.11.2025	72.40	36.88	35.52	109.57	109.83	-0.23	3.90	3.90	3.90	24.00	0.00	
12.11.2025	74.61	37.20	37.41	110.48	110.81	-0.30	4.14	4.14	4.14	24.00	0.00	
13.11.2025	73.79	37.13	36.66	110.54	110.88	-0.30	4.06	4.06	4.06	24.00	0.00	
14.11.2025	70.31	36.22	34.09	108.96	109.25	-0.26	3.72	3.72	3.72	24.00	0.00	
15.11.2025	69.74	35.53	34.21	107.93	108.22	-0.27	3.69	3.69	3.69	24.00	0.00	
16.11.2025	70.63	34.35	36.28	104.77	105.10	-0.31	3.80	3.80	3.80	24.00	0.00	
17.11.2025	73.44	36.05	37.39	106.57	106.94	-0.34	3.99	3.99	3.99	24.00	0.00	
18.11.2025	66.41	33.44	32.97	103.91	104.19	-0.27	3.43	3.43	3.43	24.00	0.00	
19.11.2025	66.13	33.95	32.18	110.09	110.34	-0.23	3.54	3.54	3.54	24.00	0.00	
20.11.2025	69.42	35.05	34.37	109.01	109.30	-0.27	3.75	3.75	3.75	24.00	0.00	
21.11.2025	72.34	36.06	36.28	109.43	109.77	-0.31	3.97	3.97	3.97	24.00	0.00	
22.11.2025	68.52	34.49	34.03	107.07	107.35	-0.26	3.65	3.65	3.65	24.00	0.00	
23.11.2025	69.05	33.91	35.14	107.73	108.02	-0.27	3.79	3.79	3.79	24.00	0.00	
24.11.2025	71.62	35.73	35.89	108.95	109.25	-0.28	3.91	3.91	3.91	24.00	0.00	
25.11.2025	67.04	34.38	32.66	107.06	107.28	-0.20	3.50	3.50	3.50	24.00	0.00	
26.11.2025	68.98	34.59	34.39	107.87	108.11	-0.23	3.71	3.71	3.71	24.00	0.00	
27.11.2025	71.66	35.99	35.67	110.73	111.00	-0.24	3.95	3.95	3.95	24.00	0.00	
28.11.2025	69.76	39.55	30.21	110.50	105.92	4.23	3.33	3.33	3.33	24.00	0.00	
29.11.2025	67.35	37.57	29.78	111.12	110.51	0.55	3.31	3.31	3.31	24.00	0.00	
30.11.2025	66.93	34.25	32.68	108.79	108.97	-0.17	3.56	3.56	3.56	24.00	0.00	
Средние:	70.44	35.93	34.51	---	---	-0.03	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3256.58	3257.48	---	112.44	112.44	112.44	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	235028.16	239957.08	8653.72	8653.72	8653.72	70328.75	1133.88
30.11.2025	238284.74	243214.56	8766.16	8766.16	8766.16	71048.75	1133.88
Итого:	3256.58	3257.48	112.44	112.44	112.44	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации