

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Старцева ул, д. 39 (Население ПР (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906741
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032097
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР 420Л SN 1032098
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002547/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	71.18	41.03	30.15	69.75	70.92	-1.66	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
02.11.2025	71.30	40.93	30.37	71.89	73.01	-1.54	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
03.11.2025	76.11	42.08	34.03	70.68	71.98	-1.83	2.41	2.41	2.41	24.00	0.00	
04.11.2025	79.34	43.13	36.21	71.92	73.32	-1.93	2.61	2.61	2.61	24.00	0.00	
05.11.2025	72.97	42.01	30.96	72.90	73.81	-1.24	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00	
06.11.2025	71.29	40.74	30.55	72.83	73.60	-1.04	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
07.11.2025	71.25	41.44	29.81	73.22	73.89	-0.92	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
08.11.2025	71.30	41.70	29.60	74.79	75.41	-0.82	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00	
09.11.2025	71.21	38.86	32.35	70.29	70.94	-0.93	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00	
10.11.2025	71.89	41.01	30.88	72.38	72.92	-0.74	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
11.11.2025	73.98	41.75	32.23	72.90	73.47	-0.78	2.35	2.35	2.35	24.00	0.00	
12.11.2025	76.06	41.60	34.46	67.55	68.15	-0.89	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
13.11.2025	75.41	42.47	32.94	73.46	74.05	-0.80	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
14.11.2025	71.83	41.06	30.77	72.33	72.72	-0.53	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
15.11.2025	71.28	41.31	29.97	71.47	71.76	-0.40	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
16.11.2025	73.35	39.40	33.95	69.72	70.20	-0.68	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
17.11.2025	77.54	42.16	35.38	70.89	71.51	-0.86	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
18.11.2025	71.33	39.95	31.38	69.44	69.67	-0.33	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
19.11.2025	71.22	40.89	30.33	73.08	73.23	-0.21	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
20.11.2025	75.03	42.38	32.65	72.46	72.81	-0.49	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
21.11.2025	78.07	43.96	34.11	72.73	73.22	-0.68	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00	
22.11.2025	73.33	41.98	31.35	71.39	71.64	-0.36	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
23.11.2025	74.06	41.39	32.67	71.75	72.09	-0.47	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
24.11.2025	77.06	43.16	33.90	72.42	72.89	-0.64	2.46	2.46	2.46	24.00	0.00	
25.11.2025	71.48	41.88	29.60	71.41	71.56	-0.21	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
26.11.2025	73.90	42.00	31.90	71.87	72.26	-0.55	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
27.11.2025	76.60	43.98	32.62	73.53	73.99	-0.63	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
28.11.2025	74.29	42.93	31.36	73.34	73.66	-0.44	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
29.11.2025	71.22	41.16	30.06	73.94	74.12	-0.24	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
30.11.2025	71.09	40.46	30.63	72.41	72.59	-0.26	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
Средние:	73.53	41.63	31.91	---	---	-0.77	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2158.70	2175.39	---	68.86	68.86	68.86	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	228539.04	230706.75	8179.31	8179.31	8179.31	96757.25	1894.17
30.11.2025	230697.74	232882.13	8248.17	8248.17	8248.17	97477.25	1894.17
Итого:	2158.70	2175.39	68.86	68.86	68.86	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации