

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Степана Разина ул, д. 34 (ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 129869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 358303
ПРЭМ SN 357911

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 13472г
КТСП-Н SN 13472х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.07	44.99	25.08	105.69	103.64	1.96	103.41	102.64	0.75	0.77	6.00	5.00	2.592	24.0	0.0	
02.11.2025	69.81	44.49	25.32	103.41	101.39	1.97	101.18	100.42	0.75	0.76	6.00	5.00	2.562	24.0	0.0	
03.11.2025	73.81	45.59	28.22	102.50	100.30	2.17	99.99	99.35	0.64	0.64	6.00	5.00	2.821	24.0	0.0	
04.11.2025	77.93	46.92	31.01	104.62	102.15	2.39	101.84	101.09	0.74	0.75	6.00	5.00	3.161	24.0	0.0	
05.11.2025	72.61	45.13	27.48	105.81	103.59	2.12	103.33	102.61	0.70	0.72	6.00	5.00	2.841	24.0	0.0	
06.11.2025	69.76	43.74	26.02	106.69	104.55	2.03	104.32	103.59	0.70	0.73	6.00	5.00	2.714	24.0	0.0	
07.11.2025	69.99	48.49	21.50	140.30	137.74	1.84	137.21	136.23	0.72	0.98	6.00	5.00	2.951	24.0	0.0	
08.11.2025	69.99	50.14	19.85	156.96	154.31	1.70	153.53	152.46	0.70	1.07	6.00	5.00	3.048	24.0	0.0	
09.11.2025	69.98	47.36	22.62	134.56	132.08	1.86	131.59	130.68	0.69	0.91	6.00	5.00	2.977	24.0	0.0	
10.11.2025	71.02	48.16	22.86	144.50	141.80	1.89	141.24	140.25	0.70	0.99	6.00	5.00	3.227	24.0	0.0	
11.11.2025	72.23	49.34	22.89	140.82	138.18	1.89	137.55	136.59	0.70	0.96	6.00	5.00	3.148	24.0	0.0	
12.11.2025	74.90	50.61	24.29	143.77	140.95	1.98	140.19	139.28	0.65	0.91	6.00	5.00	3.406	24.0	0.0	
13.11.2025	74.53	50.71	23.82	142.81	140.04	1.96	139.30	138.35	0.68	0.95	6.00	5.00	3.318	24.0	0.0	
14.11.2025	71.08	49.69	21.39	148.39	145.74	1.80	145.03	144.05	0.68	0.98	6.00	5.00	3.101	24.0	0.0	
15.11.2025	69.94	49.30	20.64	152.80	150.17	1.74	149.46	148.44	0.68	1.02	6.00	5.00	3.084	24.0	0.0	
16.11.2025	71.49	48.80	22.69	141.09	138.46	1.88	137.89	136.88	0.74	1.01	6.00	5.00	3.131	24.0	0.0	
17.11.2025	76.20	50.62	25.58	141.94	139.02	2.08	138.30	137.36	0.68	0.94	6.00	5.00	3.539	24.0	0.0	
18.11.2025	70.64	47.83	22.81	135.70	133.17	1.88	132.65	131.75	0.68	0.90	6.00	5.00	3.026	24.0	0.0	
19.11.2025	70.04	49.29	20.75	152.93	150.27	1.75	149.56	148.57	0.66	0.99	6.00	5.00	3.104	24.0	0.0	
20.11.2025	73.17	50.41	22.76	147.61	144.85	1.89	144.09	143.13	0.67	0.96	6.00	5.00	3.282	24.0	0.0	
21.11.2025	76.69	52.46	24.23	150.52	147.55	1.99	146.62	145.64	0.67	0.98	6.00	5.00	3.554	24.0	0.0	
22.11.2025	72.60	50.03	22.57	146.33	143.60	1.88	142.87	141.90	0.68	0.97	6.00	5.00	3.226	24.0	0.0	
23.11.2025	72.61	49.53	23.08	145.92	143.17	1.90	142.52	141.50	0.72	1.02	6.00	5.00	3.290	24.0	0.0	
24.11.2025	75.19	50.60	24.59	142.15	139.33	2.00	138.60	137.64	0.70	0.96	6.00	5.00	3.409	24.0	0.0	
25.11.2025	71.35	49.06	22.29	140.10	137.45	1.91	136.90	135.89	0.74	1.01	6.00	5.00	3.052	24.0	0.0	
26.11.2025	72.21	48.63	23.58	138.74	136.07	1.94	135.53	134.56	0.72	0.97	6.00	5.00	3.198	24.0	0.0	
27.11.2025	75.28	51.44	23.84	145.21	142.38	1.97	141.56	140.61	0.67	0.95	6.00	5.00	3.375	24.0	0.0	
28.11.2025	74.78	50.01	24.77	145.94	143.02	2.02	142.32	141.34	0.69	0.98	6.00	5.00	3.524	24.0	0.0	
29.11.2025	72.48	50.48	22.00	150.20	147.45	1.85	146.71	145.67	0.71	1.04	6.00	5.00	3.230	24.0	0.0	
30.11.2025	70.01	47.60	22.41	140.87	138.29	1.85	137.79	136.81	0.71	0.98	6.00	5.00	3.090	24.0	0.0	
Средние:	72.41	48.72	23.70	---	---	1.94	---	---	0.70	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4098.88	4020.71	---	4003.08	3975.28	---	27.80	---	---	93.981	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	41440.50	40736.47	40407.44	40210.77	196.67	916.157	12518.0	479.0
30.11.2025	45539.38	44757.18	44410.52	44186.05	224.47	1010.138	13238.0	479.0
Итого:	4098.88	4020.71	4003.08	3975.28	27.80	93.981	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации